

Spital / Medizin - LAP-Steckbrief

Massgebende Normen (Kopien in Norm/)

SWKI VA105-01 (RLT in medizinisch genutzten Räumen – massgebend), **SWKI 99-3** Spitalbauten (+ Beiblatt), **SWKI VA104-01** Hygiene, VKF 25-15; Reinräume: SN EN ISO 14644-1 (Firmen-Normenordner, Cloud → Download-Liste).

Kernprinzipien

- **Raumklassen** nach VA105-01 (Schutzstufen) → bestimmen Filterung, Luftführung, Druckhaltung. Werte direkt aus der Norm – nicht raten!
- **Druckkaskade:** OP (+) → Schleuse → Flur (–); Isolierzimmer je nach Fall Über-/Unterdruck.
- **OP:** turbulenzarme Verdrängungsströmung (TAV-Decke) über OP-Feld; **3 Filterstufen**, endständig HEPA (H13); konstante Volumenströme, Monitoring.
- **Redundanz** & Notstrom (Anlagenausfall = Betriebsausfall OP).
- Bettenzimmer als Anhalt ähnlich Hotelzimmer (SIA 2024 2.01: $29 \text{ m}^3/\text{h} \cdot \text{P}$, $1.9 \text{ m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$).

Anlagenkonzept

- Getrennte Zonen/Anlagen: OP-Trakt, Intensiv, Bettenstationen, Labor, Küche, Technik.
- Dichte Kanäle, reinigbare Komponenten, Inspektionsöffnungen (VA104-01); keine schwer zugänglichen Schalldämpfer in kritischen Zonen.
- Befeuchtung: hygienisch (Dampf), keine Umlaufsprühbefeuchter in kritischen Bereichen.

Typische Fallen

- Druckhaltung bei Türöffnung / Schleusenlogik; Messnachweis bei Abnahme.
- Hygieneabnahme nach VA104/105 zusätzlich zur technischen Abnahme.
- Schallschutz Patientenbereiche (tiefe Werte), Brandschutz/Entrauchung Bettentrakte (Evakuationskonzept).
- Filterüberwachung (Differenzdruck), Wechselintervalle, Dichtsitzprüfung HEPA.

Eigene Lernunterlage LAP 2026 – Werte stets aus VA105-01 belegen.