

Turnhalle / Sport - LAP-Steckbrief

Massgebende Normen

SIA 382/1, SIA 2024 Blatt **11.01 Turnhalle / 11.02 Fitness** (Einzel-Datenblätter im Firmen-Normenordner, noch Cloud → Download-Liste; zusätzlich **gedrucktes Original mitnehmen**), Garderobe/Dusche: SIA 2024 Blatt 12.08 (Kopie in Norm/), ballwurfsichere Bauteile (DIN 18032-3), VKF 25-15.

Kennwerte

- **Garderobe/Dusche (belegt, SIA 2024 12.08): 20 m³/(m²·h)** – oft der heimliche Mengentreiber!
- Halle: erhöhte Aktivität (met 4–6) → deutlich mehr CO₂-/Feuchteproduktion pro Person als Büro; Auslegung personen-/nutzungsbezogen nach SIA 382/1 bzw. SIA 2024 Original.
- Temperatur Sport eher 17–20 °C; Schallanforderung moderat, aber Nachhall beachten.

Anlagenkonzept

- ZUL/ABL mit WRG; **VAV nach Belegung** (Schulsport / Training / Anlass).
- Lufteinbringung bei grosser Raumhöhe: **Weitwurfdüsen oder Drallauslässe**, Wurfweite/Induktion nachweisen; zugfrei auf Spielfeld.
- **Ballwurfsichere** Gitter/Komponenten in Wurfhöhe.
- Garderoben/Duschen: separate konstante oder präsenzgesteuerte Abluft, Nachströmung aus Halle/Korridor.

Typische Fallen

- Anlassbetrieb mit Bestuhlung = **Versammlungsnutzung** → andere (höhere) Personenzahl, ggf. eigener Nachweis (siehe Steckbrief Versammlung).
- Grosse Tore/schnelle Lastwechsel (Heizlast), Nachtauskühlung Sommer.
- Duschen-Feuchte → Kondensat/Korrosion, Abluft direkt, kein Übertrag in Halle.
- Akustik: harte Oberflächen → Schallleistung der Auslässe kritisch.

Eigene Lernunterlage LAP 2026 – Richtwerte, im Original prüfen.