

Verkauf / Laden - LAP-Steckbrief

Massgebende Normen

SIA 382/1, **SIA 2024** Blätter 5.01-5.03 (Kopie in Norm/), SWKI VA104-01, VKF 25-15.

Kennwerte (SIA 2024:2021, eigene PDF)

Grösse	Lebensmittel 5.01	Fachgeschäft 5.02	Möbel/Bau/Garten 5.03
Personenfläche	8 m ² /P	8 m ² /P	15 m ² /P
Aussenluft pro Person	29 m ³ /h	29 m ³ /h	29 m ³ /h
Hygien. Aussenluft	3.6 m ³ /(m ² ·h)	3.6 m ³ /(m ² ·h)	1.9 m ³ /(m ² ·h)
T Heizen/Kühlen	20 / 26 °C	20 / 26 °C	20 / 26 °C
Schall L	33 dB(A)	33 dB(A)	33 dB(A)

Anlagenkonzept

- ZUL/ABL mit WRG; **VAV nach Kundenfrequenz/CO₂** (stark schwankend, Sa-Spitzen).
- Mischlüftung über Deckenauslässe (flexible Ladenlayouts → Auslassraster).
- **Lebensmittel:** Abwärme + Entfeuchtungswirkung der Kühlmöbel ↔ Lüftung koordinieren (hohe rF = Vereisung/Energie); Backstation/Take-away mit eigener Abluft (Geruch/Fett → Gastro-Regeln).
- Eingangszone: Infiltration → Türluftschleier / Windfang berücksichtigen.

Typische Fallen

- Beleuchtungs-/Kühlmöbellasten dominieren Kühllast.
- Brandabschnitte gross → Abstimmung Entrauchung/Sprinkler (VKF), BSK-Positionen.
- Mall/Center: Nachström- und Druckverhältnisse zwischen Läden und Mall klären.
- Anlieferung/Lager separat (Abgase, Temperatur).

Eigene Lernunterlage LAP 2026 - Richtwerte, im Original prüfen.