

Versammlung / Saal - LAP-Steckbrief

Massgebende Normen

SIA 382/1, **SIA 2024** Blatt 7.01 Vorstellungsraum (Kopie in Norm/), VKF (Versammlungsstätten/Entrauchung!), SWKI VA104-01.

Kennwerte (SIA 2024:2021, eigene PDF - Vorstellungsraum 7.01)

Grösse	Wert
Personenfläche	3 m²/P (hohe Dichte)
Aussenluft pro Person	29 m ³ /h
Hygien. Aussenluft	9.7 m ³ /(m ² ·h)
T Heizen/Kühlen	21 / 26 °C
Schall L (Dauergeräusche)	28 dB(A)!
Personen sensibel	84 W/P (Kühllast-Treiber)

Quickcheck Saal 300 m², 100 P: $100 \times 29 = 2900 \text{ m}^3/\text{h} \approx \text{flächig } 300 \times 9.7 = 2910 \text{ m}^3/\text{h} \rightarrow \sim 3000 \text{ m}^3/\text{h}$, **leise** einbringen.

Anlagenkonzept

- **Quell-/Verdrängungslüftung** (Auslässe unter Sitzreihen/Stufen, $v \leq 0.2 \text{ m/s}$ im Aufenthaltsbereich) – grosse Mengen zugfrei + leise.
- VAV mit **CO₂** + **Belegungsszenarien** (leer/Probe/voll); schnelle Reaktion, Vorlauf vor Veranstaltung.
- WRG; Foyer als Nachström-/Pufferzone; Bühne/Technik ggf. separat (Lasten Scheinwerfer).

Typische Fallen

- 28 dB(A) bei tausenden m³/h → grosse Querschnitte, tiefe Geschwindigkeiten, Schalldämpfer-Kaskade; Körperschall AHU.
- Personenwärme = Kühllast-Spitze (100 P $\approx$ 8.4 kW sensibel).
- **Entrauchung Versammlungsstätte nach VKF** = separater Nachweis, nicht mit Komfortlüftung vermischen.
- Teilbelegung: Regelung darf bei vollem Saal nicht zu spät hochfahren (CO₂-Trägheit → Präsenz/Buchungssignal).

Eigene Lernunterlage LAP 2026 – Richtwerte, im Original prüfen.