

Relatório Diário de Ocorrências (RDO)

Data: 03 de fevereiro de 2026 (Segunda-feira)

Responsável: Diogo Moura

Empresa: Sumitomo Chemical

Período: Integral

Atividades Realizadas

1. H2 - Herbicidas 2 | Suporte técnico - Relé de segurança

Área: H2 - Herbicidas 2

Planta/Equipamento: Sistema de segurança

Tipo de Atividade: Suporte Técnico

Descrição: Suporte ao Orlando para resolução de problema no relé de segurança da planta Herbicidas 2.

Status:  Concluído

Período: Manhã

2. H2 - Herbicidas 2 | Levantamento lógica de comando das bombas (DMA e TEA)

Área: H2 - Herbicidas 2

Planta/Equipamento: Sistema de bombeamento

Tipo de Atividade: Análise / Planejamento

Descrição: Levantamento completo da lógica de funcionamento do comando das bombas de matérias-primas:

- **DMA** (matéria-prima)
- **TEA** (matéria-prima)

Atividades desenvolvidas:

- Análise da lógica atual de funcionamento
- Identificação de melhorias possíveis
- Elaboração de relatórios técnicos
- Emissão de relatórios para o Jefer

Status:  Concluído

Período: Dia todo

Observações:

- Relatórios técnicos entregues ao Jefer para análise e aprovação
 - Melhorias identificadas e documentadas
-

3. Control ID | Atualização de firmware - Leitores faciais

Área: Infraestrutura

Equipamento: Control ID (leitores faciais de acesso)

Tipo de Atividade: Manutenção / Atualização

Descrição: Tentativa de resolução de problemas nos leitores faciais Control ID através de atualização de firmware.

Atividades desenvolvidas:

- Atualização de firmware dos equipamentos Control ID
- Testes de funcionamento
- Tentativa de correção de problemas identificados

Status:  Em andamento

Período: Tarde

Observações:

- Trabalho em andamento para resolução completa dos problemas
- Necessário acompanhamento e validação

Resumo do Dia

Total de atividades: 3

Atividades concluídas: 2

Atividades em andamento: 1

Áreas atendidas:

- H2 - Herbicidas 2 (2 atividades)
 - Infraestrutura (1 atividade)
-

Observações Gerais

- Dia focado em levantamentos técnicos e análises de melhorias
 - Suporte técnico prestado conforme demanda
 - Atualização de infraestrutura em andamento
-

Próximos Passos

- Aguardar retorno do Jefter sobre os relatórios de melhorias
 - Continuar acompanhamento dos leitores Control ID
 - Implementação das melhorias aprovadas
-

Relatório gerado em: 03/02/2026

Assinatura Digital: Diogo Moura