

**Centrale di Castellaro – Montemarciano (AN)**

Su tutti gli effluenti gassosi provenienti dai punti di emissione di Vs. interesse, indipendentemente dalle prescrizioni di legge o autorizzazioni, si andranno a determinare i seguenti parametri:

Sostanze inquinanti
<b>Ossidi di Azoto</b>
<b>Ossidi di Zolfo</b>
<b>Polveri</b>
<b>CO, Monossido di carbonio</b>
<b>CO<sub>2</sub>, Anidride Carbonica</b>
<b>O<sub>2</sub>, Ossigeno</b>

*Saranno determinati inoltre i seguenti parametri:*

- Velocità (BS EN ISO 16911-1:2013) del flusso dei gas;
- Temperatura (BS EN ISO 16911-1:2013) del flusso dei gas;
- Contenuto di acqua (UNI EN 14790:2006) del flusso dei gas;
- Portata normalizzata (BS EN ISO 16911-1:2013) del flusso dei gas;
- Temperatura dell'aria (metodo fisico);
- Pressione atmosferica (metodo fisico);
- Umidità relativa (metodo fisico).

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI (1)


ALLEGATO e3.1

1	2	3	4	5	6
PUNTO DI EMISSIONE	PROVENIENZA	PORTATA (Nm <sup>3</sup> /h)	TIPO DI SOSTANZA INQUINANTE	CONCENTRAZIONE DELL'INQUINANTE IN EMISSIONE (mg/Nm <sup>3</sup> )	TIPO DI IMPIANTO DI ABBAT. (*)
E1	1/Caldaia	-	Ossidi di zolfo Ossidi di azoto Monossido di carbonio Sostanze organiche volatili Polveri	Valori di emissione sempre accettati (**N.B.)	n.a.
E2	2/Caldaia	-	Ossidi di zolfo Ossidi di azoto Monossido di carbonio Sostanze organiche volatili Polveri	Valori di emissione sempre accettati (**N.B.)	n.a.
E3	Torcia Fredda (spurghi Blow Down, sfiati valvola di sicurezza separatore, soffione con annesso bacino raccolta acque di strato)	In esercizio solo in caso di emergenza, escluso ai sensi dell'art. 269 punto 14 lettera i)			
E4	Sfiati Valvole di Sicurezza/Spurghi cabina di riduzione	Impianto di sicurezza, escluso ai sensi dell'art. 269 punto 14 lettera i)			
E5	Gruppo Elettrogeno	In esercizio solo in caso di emergenza, escluso ai sensi dell'art. 269 punto 14 lettera i)			

(\*) n.a.: non applicabile

(\*\*) N.B.: ai sensi del punto 2.3 a) sezione 2 parte IV dell'allegato a alla parte V del D.Lgs. 152/06

FIRMA



**Info Greenlab Group**

**Da:** "Fiorilli Roberto" <roberto.fiorilli@edison.it>  
**A:** "Info Greenlab Group" <info@greenlabgroup.it>  
**Data invio:** venerdì 10 marzo 2017 16.46  
**Oggetto:** R: SGM\_Risultati monitoraggio NOV\_DIC 2016

Alessandra cortesemente,  
 nei prossimi monitoraggi, sulle foto con diversi camini, indicare con una freccia in maniera univoca il camino specifico.

Se volete un esempio basta prendere i monitoraggi della Galeno che vi ho mandato.

Grazie

ciao

Roberto



**Roberto Fiorilli**

Divisione Exploration & Production

Resp. Sistemi di Gestione Ambiente e Sicurezza

**Edison Spa**

Via Aterno, 49

66020 San Giovanni Teatino (CH)

T. +39 085 44 67 541

M. +39 328 90 38 182

[www.edison.it](http://www.edison.it)



**Da:** Info Greenlab Group [mailto:info@greenlabgroup.it]

**Inviato:** venerdì 10 marzo 2017 16:09

**A:** Fiorilli Roberto

**Oggetto:** SGM\_Risultati monitoraggio NOV\_DIC 2016

Come da comunicazione al ns. Marcello ti invio quanto in oggetto.

A presto Roberto

Alessandra Pallaro

Addetto Commerciale

Greenlab GROUP S.r.l. U.

Via Livenza, 8 65010 Spoltore (PE)

Tel.: 085/4972252 Fax: 085/4972077

e-mail: [info@greenlabgroup.it](mailto:info@greenlabgroup.it)

web: [www.greenlabgroup.it](http://www.greenlabgroup.it)

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso abbiate ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsiasi utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.

\*\*\*\*\*

**Tutela della privacy/garanzia di riservatezza**

La società Greenlab Group srl U. garantisce la riservatezza sui dati personali ai sensi della Legge 196/2003. Si impegna a non fornirli a terzi e a provvedere alla loro cancellazione o modifica su semplice richiesta dell'interessato.

\*\*\*\*\*

Confidentially notice: This e-mail transmission may contain legally privileged and/or confidential information. Please do not read it if you are not the intended recipient(s). Any use, distribution, reproduction or disclosure by any other person is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the sender and destroy the original transmission and its attachments without reading or saving it in any manner.