

1. Stato e Capacità dell'Impianto Attuale

L'impianto utilizza un inverter **SMA Sunny Boy modello SB 3800-IT**, che ha una potenza nominale di **3800 W (3,8 kW)**. Dai dati di produzione visualizzati sul display, l'impianto risulta **pienamente operativo**:

- È stata rilevata una potenza istantanea () di **1035 W**.
- La produzione giornaliera registrata in una delle foto è di **4,83 kWh** (E-oggi).
- L'inverter sta lavorando correttamente in modalità "Mpp" (Maximum Power Point), ottimizzando la resa dei moduli.

2. Valutazione Economica (Incentivi GSE)

I documenti mostrano che l'impianto beneficia del **Conto Energia**, con pagamenti significativi e regolari da parte del GSE. Tra le voci di pagamento troviamo:

- **Tariffa Incentivante/Premio Autoconsumo**: Sono presenti numerosi bonifici, con importi ricorrenti che variano, ad esempio, tra **383 € e 476 €** per singolo documento.
- **Scambio sul Posto (SSP)**: Ricevete anche rimborsi per l'energia immessa in rete, con contributi significativi come quello da **360,86 €** o **341,53 €**.
- **Conguagli**: È visibile un conguaglio importante di **718,86 €**.

Considerando che mancano 4 anni alla scadenza, rinunciare oggi all'impianto significherebbe perdere diverse migliaia di euro di incentivi certi (stimabili, a giudicare dai flussi, in oltre 2.000-3.000 € annui tra incentivo e risparmio in bolletta).

3. Perché Tenerlo e Aggiungere un Impianto Parallelo

- **Massimizzazione del Conto Energia:** Le tariffe del Conto Energia di cui godete sono storicamente molto più alte rispetto ai valori di mercato attuali dell'energia. **Demolire l'impianto ora comporterebbe la perdita definitiva di questi benefici** per gli ultimi 4 anni.
- **Soluzione Parallela:** Installare un nuovo impianto "vicino" (in parallelo) vi permette di aumentare la potenza complessiva e la quota di autoconsumo. Potrete beneficiare delle detrazioni fiscali attuali (come il Bonus Ristrutturazioni al 50%) per la nuova sezione, mantenendo intatto l'incentivo sulla vecchia.
- **Fine Incentivo:** Tra 4 anni, quando l'incentivo scadrà, potrete valutare un "revamping" totale, sostituendo i vecchi moduli con altri più efficienti o integrando le due sezioni in un unico sistema con accumulo.

In sintesi, dato che l'impianto produce ancora bene e gli incentivi sono sostanziosi, la scelta tecnicamente ed economicamente più logica è la **coesistenza dei due impianti**.