UNITED CALIBRATION SERVICES C.A.
RIF: J 410799889

UCS-INF-0043-25
2025-09-11

Urbanización Las 50, Calle 2, Casa #34, Cabimas, Edo. Zulia, Venezuela. email: ventas@ucalibration.com Telf.: (0264) 2516143 / (0424) 653.20.48

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN

VERIFICATION CERTIFICATE

DATOS GENERALES

General information

Cliente *(Customer)*: **SAMPIERI & FORTUNATO, S.A**

Dirección *(Address)*: AV. 3H ENTRE CALLE 68 Y 70 EDIF. MACAME, PISO PB OF 69-61, SECTOR BELLA ARTE, MARACAIBO. ZULIA

Nota de Recepción (NDR): 0237-25 *Products receipt note*

Fecha de Recepción: 2025-09-03 *Date of Reception*

DATOS DEL INSTRUMENTO

Instrument information

Instrumento a Verificar: *Instrument to verificate*	Comunicador HART
Marca: *Manufacturer*	EMERSON
Modelo: *Model*	HART 475
Serial: *Serial number*	11099676
Código: *Code*	S/C
Fecha de Verificación: *Date of verication*	2025-09-11
Lugar de Verificación: *Place of verication*	Venezuela, Cabimas, Urb. Las 50 Calle 2 Casa # 34, Laboratorio de Calibración United Calibration Services. C.A.

DATOS DE VERIFICACIÓN

Verification information

Procedimientos/Métodos: *Procedure/Method*	Comparación Directa
Temperatura Ambiental: *Ambient Temperature*	24,5 °C
Humedad Relativa: *Relative Humidity*	29,5 % HR
Patrón(es) utilizado(s): *Standard Used*	Multímetro HP 34401A
Código: *Code*	UCS-3005
Certificado Nro: *Certificate Number*	CG4403-25
Próxima Calibración: *Date of Re-calibration*	46825

UNITED CALIBRATION SERVICES C.A. RIF: J 410799889

2025-09-12

Sello *Seal* | Fecha *Date*

Autorizado por: Ing. Angel Duque Quintero
Director Técnico
Technical Director

La reproducción de este certificado sólo podrá ser total y depende de la aprobación por escrito del laboratorio de calibración United Calibration Services, C.A.
The reproduction of this certificate can only be total and depends in writing on the approval of the laboratory of calibration United Calibration Services, C.A.

UNITED
CALIBRATION SERVICES C.A.
RIF: J 410799889

UCS-INF-0043-25
2025-09-11

Urbanización Las 50, Calle 2, Casa #34, Cabimas, Edo. Zulia, Venezuela. email: ventas@ucalibration.com Telf.: (0264) 2516143 / (0424) 653.20.48

REPORTE DE VERIFICACIÓN

Parámetros examinados			
Datos	Conforme	No Conforme	Observación
Funcionalidad	X	-	Equipo funcional.
Identificación	X	-	Presenta Serial.
Estructura externa	X	-	Falta lápiz óptico.
Cables y pinzas de trabajo	X	-	En buen estado.
Bateria	X	-	Funcional.
Teclado	X	-	No presenta daños.
Pantalla	X	-	Manchas por degradación del polarizador

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN

Funcionalidad Verificada	Unidad	Lectura del Instrumento a Verificar	Lectura del Patrón		Lectura Promedio del Patrón	Error de Medicion
Diagnóstico de lazo (Voltaje medido)	V	23,6	1. Lectura	23,9992	23,9996	0,3996
			2. Lectura	23,9996		
			3. Lectura	24,0000		

Fin de Certificado

La reproducción de este certificado sólo podrá ser total y depende de la aprobación por escrito del laboratorio de calibración United Calibration Service
The reproduction of this certificate can only be total and depends in writing on the approval of the laboratory of calibration United Calibration Services, C.A.