SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

# *INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - CÁNCAMO*

| | |
|---|---|
| **FECHA DEL INFORME:** | 18 de mayo de 2026 |
| **FECHA DE INSPECCIÓN:** | 16 de mayo de 2026 |

**INFORME Nº** 067-160526-22

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE:** | SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR) | **LUGAR** | PLANTA TERMOELÉCTRICA, BAJO GRANDE, SAN FRANCISCO - EDO. ZULIA. |

**INFORMACIÓN DEL ACCESORIO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO:** | **CÁNCAMO** | **FABRICANTE:** | PROTO | | |
| **MODELO:** | S-279 UNC No.: **SFCPT1** | **No./SERIAL:** | **S/S** | Peso Lbs: | **0,238** = Kg **0,108** |
| **MATERIAL:** | ACERO FORJADO-TEMPLADO Y REVENIDO | **DIMENSIONES:** | **1"** = **25,4** **mm** | ROSCA: | **1 - 8** |
| **COLADA:** | **H4** UBICACIÓN: ALMACEN | **CAPACIDAD:** | **13.300** Lbs = **6.034** kg | | |

***ENSAYO NO DESTRUCTIVO APLICADO*** **PARTÍCULAS MAGNÉTICAS** ☑ **LÍQUIDOS PENETRANTES** ☐

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROCEDIMIENTO** | | **CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE** | |

**EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO**

| EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | | MATERIALES | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO:** | YUGO (6 Amp.) | **FABRICANTE:** | CONTOUR PROBE | **TIPO DE PARTÍCULAS:** | HÚMEDAS 7HF |
| **SERIAL:** | 4577 | **FECHA DE VERIFICACIÓN:** | 23/7/2025 | **COLOR:** | NEGRAS /CONT. BLANCO |
| **TIPO:** | VERNIER (Meissner 8") | **CÓDIGO/SERIAL:** | GE-I017-53 | **LIMPIADOR:** | N/A |
| **TIPO:** | CINTA MÉTRICA (5 m) | **CÓDIGO/SERIAL:** | GE-I010-84 | **PENETRANTE:** | N/A |
| **TIPO:** | N/A | **CÓDIGO/SERIAL:** | N/A | **REVELADOR:** | N/A |
| **NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN** | ASME B30.26 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 7 | | | | |

**DESCRIPCION DEL ENSAYO**




**RESULTADOS DE LA INSPECCION**

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN EL ARO Y ÁREA DE LA ROSCA DEL (1) CÁNCAMO ANTES MENCIONADO.
- EN LA INSPECCIÓN NO SE DETECTARON INDICACIONES, POR LO CUAL, EL CÁNCAMO ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO EN IZAMIENTO.

**INSPECCIÓN DIMENSIONAL SEGÚN CROSBY (mm)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VALORES EN C** | 96,0 | 97,0 | **LONG. ROSCA** 121 mm | **NOMINAL DE C** | 95,5 |
| **VALORES EN E** | 169,0 | 170,0 | | **NOMINAL DE E** | 169,1 |

**C: DIAMETRO EXTERNO %** **1,05** **E: ALTURA TOTAL %** **0,24**

**RESULTADOS** - LOS VALORES ESTÁN DENTRO DE LAS TOLERANCIAS, POR LO TANTO, ESTÁN ACEPTADOS.

**OBSERVACIONES**

- EL CÁNCAMO ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO.
- LA IDENTIFICACIÓN LA SUMINISTRÓ EL CUSTODIO.

**RECOMENDACIONES**

1.- MANEJAR Y ALMACENAR EN FORMA ADECUADA.
2.- INSPECCIONAR SEGÚN PROGRAMA DE CALIDAD DEL CUSTODIO.
3.- DESECHAR AL OBSERVAR DOBLEZ O DESGASTE DEL PIN.
4.- PINTAR SEGÚN CÓDIGO DE COLOR CORRESPONDIENTE.

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**
SONOTEST RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

**CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS):** **IN26S19433** **EL PRESENTE INFORME CERTIFICA ESTE EQUIPO HASTA LA SIGUIENTE FECHA:** **16/05/2027**

**SEDE PRINCIPAL:** Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

**Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.**