CERTIFICADO DE CALIDAD
VÁLVULAS DE SEGURIDAD

CLIENTE: SAMFOR **Fecha: 9/9/25**
ORDEN DE COMPRA CLIENTE:

O.D.S INTERNA Nº: SF-736
TAG Nº: S/I

Por medio de la presente la empresa SOTOFLOW, C.A certifica que el equipo descrito a continuación cumple con los parámetros establecidos por las Normas Internacionales mencionadas a continuación:

I.- ANSI/FCI 70-2-1991: (PRUEBA DE SELLO EN LOS ASIENTOS):
II.- ANSI B16.34-1996: (RELACIÓN PRESIÓN/TEMPERATURA EN ALEACIONES DE ACERO AL CARBONO):
III.- ISA S75.03-1992: (FACE TO FACE DIMENSIONS):
IV.- ISA S75.04-1995: (FACE TO FACE DIMENSIONS):
V.- API 6D
VI.- API 598

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:

CUERPO:

Marca: Cla Val **Modelo: 55L** **Tamaño: 3/4”**
Serial: 20035602F20 **Rating: NPT.**
Material Cuerpo: Bronce. **Diámetro Puerto: 0.746 Pulg: X**
Tipo de disco: **Std: X** **Alta temp.**
Presión de Trabajo: 80 **psi: X** **bar:**
Prisión de disparo: 100 **psi: X** **bar:**
Material TRIM:
Vástago: 416 **Tapón: 416** **Asiento: 416**

Responsable por Prueba de Válvula: **Endry Fereira.** **Cargo:** **Supervisor de Control de Calidad.**
C.I: 10.916.964
Observaciones: **Válvula de Alivio de Presión.**
Inspeccionado por:

Aseguramiento de Calidad:
Ing. Isidro Soto
C.I: 16608536

Emitido por:
Ing. Isidro Soto
C.I: 16608536

Nota: **Anexo sírvase encontrar copia de las operaciones realizadas al equipo.**