CERTIFICADO DE CALIDAD

VÁLVULAS DE COMPUERTAS.

CLIENTE: SAMFOR. **FECHA: 9/9/25**

ORDEN DE COMPRA CLIENTE:

O.D.S INTERNA Nº: SF-743

TAG Nº: S/I

Por medio de la presente la empresa SOTOFLOW, C.A certifica que el equipo descrito a continuación cumple con los parámetros establecidos por las Normas Internacionales mencionadas a continuación:

I.- ANSI/FCI 70-2-1991: (PRUEBA DE SELLO EN LOS ASIENTOS):
II.- ANSI B16.34-1996: (RELACIÓN PRESIÓN/TEMPERATURA EN ALEACIONES DE ACERO AL CARBONO):
III.- ANSI B16.34-1989: (RELACIÓN PRESIÓN/TEMPERATURA EN VÁLVULAS DE CAST IRON.
IV.- ISA S75.03-1992: (FACE TO FACE DIMENSIONS):
V.- ISA S75.04-1995: (FACE TO FACE DIMENSIONS):
VI.- API 6D
VII.- API 598

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:

CUERPO:

Marca: Kennedy **Modelo: S/I.** **Tamaño: 4”**
Serial: S/I **Color: Rojo.** **Rating: 150.** **RF: X** **RTJ: /Ring Nº:**
SW: **WN:**
Material CUERPO: Ductil ASTM **Cantidad Puertos: 2** **Tamaño Puerto: 4”**

Material TRIM:

COMPUERTA: Hierro Gris Clase B. **Asiento: Hierro Ductil.** **Vástago/Eje: Bronce**
Clase Sello: API 598.
Medio de Prueba: Agua.
Fuga Permitida: 0 Ml x Min.
Fuga Actual: 0 Ml x Min.
Presión De Prueba: 150 Psi.

Fuga De Los Packings:
Presión De Prueba: 150 **psi: X** **bar:**
Resultado: Satisfactorio.

Prueba Hidrostática: **N/A**
Presión De Prueba: **N/A** **psi:** **bar:**
Tiempo De Prueba: **N/A** **min.**
Resultado: **N/A**

Responsable de Prueba de Valvula:

Endry Fereira.
C.I: 10.916.964
Cargo: Supervisor de Control de Calidad.

Observaciones:

Inspeccionado por:

Aseguramiento de Calidad:
Ing. Isidro Soto
C.I: 16.608.536

Emitido por:
Ing. Isidro Soto
C.I: 16.608.536

Nota: **Anexo sírvase encontrar copia de las operaciones realizadas al equipo.**