CERTIFICADO DE CALIDAD
VÁLVULAS DE DILUVIO.

CLIENTE: SAMFOR
ORDEN DE COMPRA CLIENTE: **Fecha: 9/9/25**
O.D.S INTERNA Nº: SF-745
TAG Nº: S/I

Por medio de la presente la empresa SOTOFLOW, C.A certifica que el equipo descrito a continuación cumple con los parámetros establecidos por las Normas Internacionales mencionadas a continuación:

I.- ANSI/FCI 70-2-1991: (PRUEBA DE SELLO EN LOS ASIENTOS):
II.- ANSI B16.34-1996: (RELACIÓN PRESIÓN/TEMPERATURA EN ALEACIONES DE ACERO AL CARBONO):
III.- ANSI B16.34-1989: (RELACIÓN PRESIÓN/TEMPERATURA EN VÁLVULAS DE CAST IRON.
IV.- ISA S75.03-1992: (FACE TO FACE DIMENSIONS):
V.- ISA S75.04-1995: (FACE TO FACE DIMENSIONS):
VI.- API 6D
VII.- API 598
VIII.- C-UL (Guia N. VLFT & VLJH).
IX.- FM (Sistema de Diluvio, Preaccion y Refigerado).

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:

CUERPO:

Marca: Viking. Modelo: F-1(PASO RECTO). Serial: W00465275
Tamaño: 3" Rating: 150 RF: X Cantidad de Puertos: 1
Material Cuerpo: Hierro Ductil. Color: Rojo.

Material TRIM: Diámetro Puerto: 3 11/16 Pulg: X
***Asiento: Latón. *Diafragma: Latón Fundido. Diafragma Sup.: EPDM-ASTM D-200**
Clase sello: VI.
Presión de prueba: 50 psi: X
Fuga permisible: 0.90 Ml x Min.
Fuga actual: 0 Ml x Min.

Prueba de Fuga por Packings: N/A
Presión de prueba: N/A
Resultado: N/A.

Responsable de Prueba de Válvula:

Endry Fereira.
C.I: 10.916.964
Cargo: Supervisor de Control de Calidad.

Observaciones:

Inspeccionado por:
Aseguramiento de Calidad:
Ing. Isidro Soto
C.I: 16.608.536

Emitido por:
Ing. Isidro Soto
C.I: 16.608.536

Nota: Anexo sírvase encontrar copia de las operaciones realizadas al equipo.

Ingeniería, Fabricación, Venta y Reparación de Componentes de Flujo
SOTO FLOW