Recoval	CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACIÓN (VÁLVULAS DE SEGURIDAD)	CÓDIGO: RV - R - 10 A1 / Rev. Nº 0 / Año: 2023

No. 02731

CLIENTE:	**SAMFOR**	**FECHA:**	**27/11/2025**
Tipo de Válvula:	**Válvula de Seguridad Roscada**	Calibración a:	**25 PSI**
Tamaño/Clase:	**1" x 1½" / NPT**	Serial:	**SA95397**
Marca / Mod.:	**Consolidated / 19226LCF**	Colada:	**Sin Información**
Cuerpo / TRIM.:	**WCC / A 182 F316**	ODT Nº:	**SA2S4**
Ubicación:	**Sin Información**	TAG:	**Sin información**

OPERACIONES BASICAS	MAQUINADO / RECTIFICADO	SUMINISTROS
Desarme / Limpieza / Ensamble	Maquinado de Brida Entrada	Brida Entrada y/o Salida
x Desarme	Maquinado de Brida Salida	Portadisco
x Limpieza Manual / Solvente	Maquinado del Portadisco	Disco / Termodisco
Limpieza con Chorro de Arena	x Maquinado del Disco - Asiento	Boquilla
x Evaluación e Inspección	x Maquinado de Boquilla/Tobera - Asiento	Vástago
x Ensamble	Maquinado Alojamiento Guía en Cuerpo	Tornillo de Ajuste c/contratuerca
	Rectificar Vástago	Anillo de Ajuste (Sup y/o Inf)
Pruebas y Calibración	Rectificar Rosca Externa Guía	Pasadores de Anillo de Ajuste
x Prueba Preliminar (Pre-Test)	Rectificar Rosca y Base de Boquilla	Articulación del Disco
x Calibración	Rectificar Pasador Anillo de Ajuste	Guía
Calibración a piloto	x Pulitura del Disco - Asiento	Resorte
Prueba de Hermeticidad	x Pulitura de Boquilla - Asiento	Juego de Empacadura
	Otros	Kit de Espárragos
Acabado / Embalaje	Otros	Juego de Oring´s
Pintura de Fondo		Rodamiento
x Pintura Final		Otros:
x Embalaje		Otros

PRUEBA INICIAL — **Ejecución [ ] Si [X] No**

Manómetro de Prueba : -.-	Medio de prueba.....: [ ] Agua [ ] Gas [ ] Aceite [ ] Vapor	
Presión de Disparo.....: -- PSI	Presión de Cierre: -- PSI	Presencia de Fuga: [ ] Si [ ] No
Presión de Disparo.....: -- PSI	Presión de Cierre: -- PSI	Presencia de Fuga: [ ] Si [ ] No
Prueba de Hermeticidad: _____		Fecha de Prueba:

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Esta válvula fue reacondicionada en nuestra empresa y está garantizada de estar en perfectas condiciones de funcionamiento y libre de material defectuoso por un período de seis (6) meses, a partir de la fecha de entrega, certificada por la Orden de Entrega Recoval.

La válvula cumple con los requerimientos establecidos por las normas sobre prueba neumática; API 527, Código ASME sección VIII. Aprobando positivamente los siguientes parámetros:

PRUEBA FINAL

MANOMETRO DE PRUEBA	MEDIO DE PRUEBA	PRESIÓN DE DISPARO	PRESIÓN DE CIERRE	BLOWDOWN (%)	PRUEBA DE HERMETICIDAD	TIEMPO PROMEDIO DE CIERRE	PRECINTO(S) DE SEGURIDAD N°	FECHA DE CALIBRACION
M-25 (0-100 psi)	x Agua Gas Aceite Vapor	25 PSI	23 PSI	8,00	--	--	143763	27/11/25

El desarme parcial o la rotura del sello de prueba (precinto) implica la perdida total de la garantía y libera a "RECOVAL" de toda responsabilidad. Es indispensable la presentación de este documento al momento de hacer efectiva la garantía.

NOTA PRECAUCIÓN IMPORTANTE:

El Manejo inapropiado de la válvula puede afectar su calibración; el transporte debe hacerse manteniendo la válvula sujeta a una plataforma, en forma vertical, evitando movimientos bruscos y sin que sufra golpes fuertes.

RECOVAL

COORD. GESTIÓN DE CALIDAD/SHA	POR EL CLIENTE	PRESIDENCIA
Nombre: **Ing. Carmen Flores**	Nombre:	Nombre: **Ing. Victor De Bacco**
Firma: Carmen Flores	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner