Recoval	CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACIÓN (VÁLVULAS DE SEGURIDAD)	CÓDIGO: RV - R - 10 A1	Rev. Nº 0 / Año: 2023

No. 02730

CLIENTE:	**SAMFOR**	**FECHA:**	**27/11/2025**
Tipo de Válvula:	Válvula de Seguridad Roscada	Calibración a:	25 PSI
Tamaño/Clase:	1" x 1½" / NPT	Serial:	SB01227
Marca / Mod.:	Consolidated / 19226LCF	Colada:	Sin Información
Cuerpo / TRIM.:	WCC / A 182 F316	ODT Nº:	SA1S4
Ubicación:	Sin Información	TAG:	Sin información

OPERACIONES BASICAS	MAQUINADO / RECTIFICADO	SUMINISTROS
Desarme / Limpieza / Ensamble	Maquinado de Brida Entrada	Brida Entrada y/o Salida
X Desarme	Maquinado de Brida Salida	Portadisco
X Limpieza Manual / Solvente	Maquinado del Portadisco	Disco / Termodisco
Limpieza con Chorro de Arena	X Maquinado del Disco - Asiento	Boquilla
X Evaluación e Inspección	X Maquinado de Boquilla/Tobera - Asiento	Vástago
X Ensamble	Maquinado Alojamiento Guía en Cuerpo	Tornillo de Ajuste c/contratuerca
	Rectificar Vástago	Anillo de Ajuste (Sup y/o Inf)
Pruebas y Calibración	Rectificar Rosca Externa Guía	Pasadores de Anillo de Ajuste
X Prueba Preliminar (Pre-Test)	Rectificar Rosca y Base de Boquilla	Articulación del Disco
X Calibración	Rectificar Pasador Anillo de Ajuste	Guía
Calibración a piloto	X Pulitura del Disco - Asiento	Resorte
Prueba de Hermeticidad	X Pulitura de Boquilla - Asiento	Juego de Empacadura
	Otros	Kit de Espárragos
Acabado / Embalaje	Otros	Juego de Oring´s
Pintura de Fondo		Rodamiento
X Pintura Final		Otros:
X Embalaje		Otros

PRUEBA INICIAL — **Ejecución [ ] Si [X] No**

Manómetro de Prueba : -.-	Medio de prueba.....: [ ] Agua [ ] Gas [ ] Aceite [ ] Vapor	
Presión de Disparo.....: -- PSI	Presión de Cierre: -- PSI	Presencia de Fuga: [ ] Si [ ] No
Presión de Disparo.....: -- PSI	Presión de Cierre: -- PSI	Presencia de Fuga: [ ] Si [ ] No
Prueba de Hermeticidad: _____		Fecha de Prueba:

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Esta válvula fue reacondicionada en nuestra empresa y está garantizada de estar en perfectas condiciones de funcionamiento y libre de material defectuoso por un periodo de seis (6) meses, a partir de la fecha de entrega, certificada por la Orden de Entrega Recoval.

La válvula cumple con los requerimientos establecidos por las normas sobre prueba neumática; API 527, Código ASME sección VIII. Aprobando positivamente los siguientes parámetros:

PRUEBA FINAL

MANOMETRO DE PRUEBA	MEDIO DE PRUEBA	PRESIÓN DE DISPARO	PRESIÓN DE CIERRE	BLOWDOWN (%)	PRUEBA DE HERMETICIDAD	TIEMPO PROMEDIO DE CIERRE	PRECINTO(S) DE SEGURIDAD Nº	FECHA DE CALIBRACION
M-25 (0-100 psi)	X Agua / Gas / Aceite / Vapor	25 PSI	23 PSI	8,00	--	--	143772	27/11/25

El desarme parcial o la rotura del sello de prueba (precinto) implica la perdida total de la garantía y libera a "RECOVAL" de toda responsabilidad. Es indispensable la presentación de este documento al momento de hacer efectiva la garantía.

NOTA PRECAUCIÓN IMPORTANTE:

El Manejo inapropiado de la válvula puede afectar su calibración; el transporte debe hacerse manteniendo la válvula sujeta a una plataforma, en forma vertical, evitando movimientos bruscos y sin que sufra golpes fuertes.

RECOVAL

COORD. GESTIÓN DE CALIDAD/SHA	POR EL CLIENTE	PRESIDENCIA
Nombre: Ing. Carmen Flores	Nombre:	Nombre: Ing. Victor De Bacco
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner