CERTIFICADO DE CALIDAD VÁLVULAS
DE SEGURIDAD

CLIENTE: SAMFOR
ORDEN DE COMPRA CLIENTE:

Fecha de Mantenimiento: 12/05/25
Fecha Próxima Intervención: 12/05/26

O.D.S INTERNA Nº: SF-621
TAG Nº: S/I

Por medio de la presente la empresa SOTOFLOW, C.A certifica que el equipo descrito a continuación cumple con los parámetros establecidos por las Normas Internacionales mencionadas a continuación:

I.- ANSI/FCI 70-2-1991: (PRUEBA DE SELLO EN LOS ASIENTOS):
II.- ANSI B16.34-1996: (RELACIÓN PRESIÓN/TEMPERATURA EN ALEACIONES DE ACERO AL CARBONO):
III.- ISA S75.03-1992: (FACE TO FACE DIMENSIONS):
IV.- ISA S75.04-1995: (FACE TO FACE DIMENSIONS):
V.- API 6D
VI.- API 598

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:

CUERPO:

Marca: Crosby Modelo: JLT-JOS-E-15-OR-A Tamaño: 1 1/2x2
Serial: 10-00083 Rating: 150x150 RF: X
Material Cuerpo: WCB Diámetro Puerto: 1.647 Pulg: Color: Amarillo
Tipo de disco: Std: X Alta temp.
Presión de Trabajo: psi: bar:
Prisión de disparo: 90 psi: X bar:
Material TRIM:
Tobera/Boquilla: 316 SST Disco: 316 SST Vástago: 416

Responsable por Prueba de Válvula: Endry Fereira. C.I: 10.916.964
Cargo: Supervisor de Control de Calidad.

Observaciones: Realizar mantenimiento preventivo con un intervalo máximo de un (1 año) a fin de ahorrar costos y minimizar el impacto de una parada imprevista que implicaría un incremento del presupuesto.

Inspeccionado por:

Aseguramiento de Calidad:
Ing. Isidro Soto
C.I: 16608536

Emitido por:
Ing. Isidro Soto
C.I: 16608536

SOTOFLOW
RIF.: J-30817576-5

Nota: Anexo sírvase encontrar copia de las operaciones realizadas al equipo.

Scanned with CamScanner