SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE PUNTOS DE IZAMIENTO

FECHA DEL INFORME:	4 de mayo de 2026
FECHA DE INSPECCIÓN:	22 de abril de 2026

INFORME Nº	067-220426-06

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)	**LUGAR:**	PLANTA TERMOELÉCTRICA, BAJO GRANDE, SAN FRANCISCO - EDO. ZULIA.		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
TIPO:	LIFT FIXTURE (Avioncito)	**FABRICANTE:**	NO REPORTADO	**SERIAL:**	**288870-G**
NÚMERO:	**SF-LF-001**	**MODELO:**	LM6000	**AÑO:**	S/I
DIMENSIONES:	Largo: **3,10** mt. Ancho **1,75** mt. Alto: **0,15** mt.	**CAPACIDAD:**	9.299 Kg (20500 Lb)	**PESO:**	300 Kg
INFORMACIÓN DEL PUNTO DE IZAMIENTO					
DIMENSIONES	Esp. **25,4** mm. Ojal: **25,4** Alto: **90** Ancho **90**	**MATERIAL:**	ACERO AL CARBONO	**CANTIDAD:**	4 Pts.

ENSAYO NO DESTRUCTIVO APLICADO: **PARTÍCULAS MAGNÉTICAS** ☑ **LÍQUIDOS PENETRANTES** ☐

PROCEDIMIENTO:	MT-PI-01	**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	PULIDA	**TIPO DE SOLDADURA**	FILETE

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				**MATERIALES**	
TIPO:	YUGO (6 Amp.)	**FABRICANTE:**	CONTOUR PROBE	**TIPO DE PARTÍCULAS:**	HÚMEDAS 7HF
SERIAL:	4577	**FECHA DE VERIFICACIÓN**	23/7/2025	**COLOR:**	NEGRAS
TIPO:	VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I017-53	**LIMPIADOR:**	N/A
TIPO:	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I010-84	**PENETRANTE:**	N/A
TIPO:	N/A	**CÓDIGO/SERIAL:**	N/A	**REVELADOR:**	N/A
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN:	ASME SECC. V, ART. VII / ASME B30.23 / ASME B30.26 / COVENIN 3132-2001 / DNV-2-7-1				

DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO





RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN LA SOLDADURAS Y OJAL DE LOS (4) PUNTO DE IZAMIENTO DEL LIFT FIXTURE EN MENCIÓN.
- EN DICHA INSPECCIÓN NO SE DETECTARON INDICACIONES, POR LO CUAL EL LIFT FIXTURE ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO.

EXISTEN PLANOS DE DISEÑO?	**SI** ☑	**NO** ☐

COMENTARIOS

- EL LIFT FIXTURE NO TIENE PLACA DE ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.

OBSERVACIONES

- EL LIFT FIXTURE PRESENTA BUENAS CONDICIONES Y **ESTÁ APTO** PARA SER UTILIZADO EN IZAMIENTO.

RECOMENDACIONES

1.- UTILIZAR ACCESORIOS DE IZAMIENTO CERTIFICADOS.
2.- PINTAR LOS PUNTOS DE IZAMIENTO SEGÚN CÓDIGO APLICABLE
3.- MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LOS PUNTOS DE IZAMIENTO.
4.- PINTAR CAPACIDAD EN SITIO VISIBLE A 85 Ft. DE DISTANCIA.

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	APROBADO POR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**	NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**	NOMBRE **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **7.967.958**	C.I.: **4.649.431**	C.I.: **11.219.694**
CERT.: **FIS-0023-003**	CERT.: **FIS-0023-002**	
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN26S13AED**

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

INFORME DE PRUEBA DE CARGA

FECHA DEL INFORME:	4 de mayo de 2026
FECHA DE LA PRUEBA:	22 de abril de 2026

INFORME Nº	067-220426-06

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)	**LUGAR:**	PLANTA TERMOELÉCTRICA, BAJO GRANDE, SAN FRANCISCO - EDO. ZULIA.		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
TIPO:	LIFT FIXTURE (Avioncito)	**FABRICANTE:**	NO REPORTADO	**SERIAL:**	288870-G
NÚMERO:	SF-LF-001	**MODELO:**	LM6000	**AÑO:**	S/I
DIMENSIONES:	Largo: **3,10** mt. Ancho **1,75** mt. Alto: **0,15** mt.	**CAPACIDAD:**	9.299 Kg	**PESO:**	300 Kg
INFORMACIÓN DEL PUNTO DE IZAMIENTO					
DIMENSIONES	Esp. **25,4** mm. Ojal: **25,4** Alto: **90** Ancho **90**	**MATERIAL**	ACERO AL CARBONO		

REGISTRO DE PRUEBA DE CARGA

EQUIPO UTILIZADO PARA LA PRUEBA				**ACCESORIOS**			
TIPO	DINAMÓMETRO	**FABRICANTE**	DILLON	**TIPO**	ESLINGAS	**CAPACIDAD**	8 ton
MODELO	10 inDINA	**CÓDIGO**	IEI-I031-08	**TIPO**	GRILLETES	**CAPACIDAD**	4,7 ton
SERIAL	D-22157	**FECHA CALIBRACIÓI**	24/3/2026	**OTROS**			
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN:	ASME SECC. V, ART. VII / ASME B30.23 / ASME B30.26 / COVENIN 3132-2001 / DNV-2-7-1						

PARÁMETROS DE LA PRUEBA

ÁNGULO	CAPACIDAD (Kg)	CARGA DE PRUEBA	%	CANT. PUNTOS DE IZAMIENTO	TIEMPO DE PRUEBA
60º	9.299	6.000	65%	4	10 MIN



RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

- SE LE REALIZÓ PRUEBA DE CARGA AL LIFT FIXTURE EN MENCIÓN SIENDO LOS RESULTADOS SATISFACTORIOS, YA QUE DURANTE LA PRUEBA NO SE OBSERVÓ DAÑOS, POR LO CUAL, EL LIFT FIXTURE ESTÁ APTO PARA SER IZADO.
- LA PRUEBA DE CARGA FUE REALIZADA CON EL LIFT FIXTURE IZANDO UNA TURBINA Y EL PESO REGISTRADO FUE EL INDICADO ARRIBA.

OBSERVACIONES

- LIFT FIXTURE PRESENTA BUENAS CONDICIONES Y **ESTÁ APTO** PARA SER UTILIZADO EN IZAMIENTO.

RECOMENDACIONES

1.- UTILIZAR PARA EL IZAMIENTO ACCESORIOS CERTIFICADOS.
2.- NO EXCEDER LA CAPACIDAD NOMINAL DEL LIFT FIXTURE.
3.- CONSIDERAR PARA EL IZAMIENTO EL PESO DE LOS ACCESORIOS UTILIZADOS.

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**
SONOTEST
RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías Nº 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

VISTA DE LA PLACA DE INFORMACIÓN DE LA BARRA



VISTA DE LOS PUNTOS DE IZAMIENTO



VISTA GENERAL DEL LIFT FIXTURE



VISTA DE LA PLACA DE INFORMACIÓN



VISTA DE LA PRUEBA DE CARGA



SONOTEST
RIF: J-07049150-7

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INSPECCIÓN DE PUNTO DE IZAMIENTO

CISS: IN26S13AED

PROPIETARIO: SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)

TIPO DE EQUIPO: LIFT FIXTURE (Avioncito)

EQUIPO N°: SF-LF-001

CAPACIDAD: 9.299 Kg

FECHA DE INSPECCIÓN: 22/04/2026

SERIAL: 288870-G

FECHA DE VENCIMIENTO: 22/04/2027

OBSERVACIONES: **LA BARRA PRESENTA BUENAS CONDICIONES Y ESTÁ APTA PARA SER UTILIZADA EN IZAMIENTO.**

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	POR SONOTEST
MIGUEL GARCÍA	RAMÓN CARDONA	CARLOS SÁNCHEZ
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST RIF. J-07049150-7