DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RII-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "19716"

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KIDDE
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Elasticidad: 0
Presión de Prueba: 3833 PSI
Tiempo de Prueba: 2 Min.
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF139412
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998
"La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: MAYO 2025»
Hasta: MAYO - 2030»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MAYO - 2025
Hasta: « MAYO - 2026 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF: J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RD-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "19717 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KIDDE
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Elasticidad: 0
Presión de Prueba: 3833 PSI
Tiempo de Prueba: 2 Min.
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF137897
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998
"La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: MAYO 2025»
Hasta: MAYO - 2030»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MAYO - 2025
Hasta: « MAYO - 2026 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA SYSTEMS C.A. RIF. J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "19715 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KIDDE
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Elasticidad: 0
Presión de Prueba: 3833 PSI
Tiempo de Prueba: 2 Min.
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF139357
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998
"La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: MAYO 2025»
Hasta: MAYO - 2030»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MAYO - 2025
Hasta: « MAYO - 2026 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF. J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85, Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 - 0261-7327821 - 7327002 - 7327917 - 7327843 - 7378781 - 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "19711 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KIDDE
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Elasticidad: 0
Presión de Prueba: 3833 PSI
Tiempo de Prueba: 2 Min.
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF137856
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: MAYO 2025»
Hasta: MAYO - 2030»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MAYO - 2025
Hasta: « MAYO - 2026 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A. RIF. J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RII-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "19712 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KIDDE
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Elasticidad: 0
Presión de Prueba: 3833 PSI
Tiempo de Prueba: 2 Min.
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF137892
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998
"La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: MAYO 2025»
Hasta: MAYO - 2030»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MAYO - 2025
Hasta: « MAYO - 2026 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.
DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF. J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RII-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "19713"

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KIDDE
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Elasticidad: 0
Presión de Prueba: 3833 PSI
Tiempo de Prueba: 2 Min.
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF139351
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: MAYO 2025»
Hasta: MAYO - 2030»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MAYO - 2025
Hasta: « MAYO - 2026 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF. J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°168-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RID-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "19714 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KIDDE
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Elasticidad: 0
Presión de Prueba: 3833 PSI
Tiempo de Prueba: 2 Min.
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF111398
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998
"La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: MAYO 2025»
Hasta: MAYO - 2030»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MAYO - 2025
Hasta: « MAYO - 2026 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA SYSTEMS C.A.
RIF. J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619602 - 0261-7327821 - 7327002 - 7327917 - 7327843 - 7378781 - 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RI-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "19718"

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KIDDE
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Elasticidad: 0
Presión de Prueba: 3833 PSI
Tiempo de Prueba: 2 Min.
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF137887
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998
"La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: MAYO 2025»
Hasta: MAYO - 2030»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MAYO - 2025
Hasta: « MAYO - 2026 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF. J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 8 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RID-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "19719 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KIDDE
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Elasticidad: 0
Presión de Prueba: 3833 PSI
Tiempo de Prueba: 2 Min.
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF139394
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998
"La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: MAYO 2025»
Hasta: MAYO - 2030»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MAYO - 2025
Hasta: « MAYO - 2026 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF. J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta Nº166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327817 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RII-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "19720 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KIDDE
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Elasticidad: 0
Presión de Prueba: 3833 PSI
Tiempo de Prueba: 2 Min.
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF139411
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: MAYO 2025»
Hasta: MAYO - 2030»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MAYO - 2025
Hasta: « MAYO - 2026 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF. J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RII-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "19721"

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KIDDE
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Elasticidad: 0
Presión de Prueba: 3833 PSI
Tiempo de Prueba: 2 Min.
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF139372
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: MAYO 2025»
Hasta: MAYO - 2030»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MAYO - 2025
Hasta: « MAYO - 2026 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF. J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta Nº108-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619602 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RII-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "19722 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KIDDE
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Elasticidad: 0
Presión de Prueba: 3833 PSI
Tiempo de Prueba: 2 Min.
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF137885
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: MAYO 2025»
Hasta: MAYO - 2030»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MAYO - 2025
Hasta: « MAYO - 2026 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF. J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "19723 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KIDDE
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Elasticidad: 0
Presión de Prueba: 3833 PSI
Tiempo de Prueba: 2 Min.
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF137864
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: MAYO 2025»
Hasta: MAYO - 2030»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MAYO - 2025
Hasta: « MAYO - 2026 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF. J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619602 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327643 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RD-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "19724 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KIDDE
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Elasticidad: 0
Presión de Prueba: 3833 PSI
Tiempo de Prueba: 2 Min.
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF111457
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: MAYO 2025»
Hasta: MAYO - 2030»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MAYO - 2025
Hasta: « MAYO - 2026 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF. J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires