PRUEBA DE AISLAMIENTO A GUANTES
NORMA PDVSA No. EM-36-01/03 – COVENIN 761-80

(1)AVISO	902020-2	(2)USUARIO:	ANGEL MARQUEZ	(3)INDICADOR:		(4)TLF-EXT:	0412-5144270
(5)MARCA:	Salisbury	(6)CLASE:	0	(7)TIPO:	I	(8)TAMAÑO:	10
(9)SERIAL:	S/Serial	(10)UNIDAD:	SAMFOR	(11) NORMA PDVSA:	36.01/03	(12)APLICACION:	1000 V

LONGITUD DEL GUANTE IZQUIERDO

	(13)LONGITUD MEDIDA (mm)	(14)LONGITUD REQUERIDA (mm)	(15)RESULTADO
LONGITUD TOTAL	275mm	279mm	PASO
DIFERENCIA DE LONGITUD	4mm	+/- 13	

PRUEBA DE AISLAMIENTO DEL GUANTE IZQUIERDO

(16)TENSION DE ENSAYO kV	TIEMPO DE PRUEBA	(17)CORRIENTE DE ENSAYO (mA)	(18)MAXIMA CORRIENTE (mA)	(19)RESULTADO
5 kV	1 min.	1 mA	8	PASO

LONGITUD DEL GUANTE DERECHO

	(20)LONGITUD MEDIDA (mm)	(21)LONGITUD REQUERIDA (mm)	(22)RESULTADO
LONGITUD TOTAL	289mm	279mm	PASO
DIFERENCIA DE LONGITUD	10mm	+/- 13	

PRUEBA DE AISLAMIENTO DEL GUANTE DERECHO

(23)TENSION DE ENSAYO kV	TIEMPO DE PRUEBA	(24)CORRIENTE DE ENSAYO (mA)	(25)MAXIMA CORRIENTE (mA)	(26)RESULTADO
5 kV	1 min	2 mA	8 mA	PASO

(27)**OBSERVACIONES:** Guantes recibidos por parte de contratista SAMFOR, los cuales cuentan con una protección mecánica compuesta por una bolsa de cuero para su traslado

(28)**¿APTO PARA TRABAJO ELÉCTRICO?** **SI** [X] **NO** [ ]

(29) **NOTA IMPORTANTE:** Guantes Dieléctrico enviados por SAMFOR S,A para realizar pruebas de aislamiento. Este informe no corresponde a una certificación, solo corresponde a una prueba de la capacidad de aislamiento que posee los implementos antes mencionados, basado en la exigencia de la **NORMA COVENIN: 761-1980- PDVSA No. EM-36-01/03, IEC609003**. Lo que indica que en estos momentos los valores de la inspección visual y pruebas de potencial de ensayo son satisfactorios y califican para trabajar, tomando en cuenta el uso de los equipos de protección personal y procedimientos operacionales respectivos. **PDVSA.SI-S-29**. Las pruebas se realizaron mediante el Método para determinar la Rigidez Dieléctrica del Material a frecuencia Industrial de 60Hz Voltaje Alterno de 1000 Vac, tiempo de exposición: 1 minutos. **COVENIN 1109:82**

(30)**EQUIPO UTILIZADO: Hipotronics OC51MG**

(31) **REALIZADO POR:** ROMERO, Víctor/RODRIGUEZ, Wilfredo	FIRMA:	FECHA: 12/08/2025
(32) **REVISADO POR:** GONZALEZ, Luis	FIRMA:	FECHA:
(33) **RECIBIDO POR:** ANGEL MARQUEZ	FIRMA:	FECHA: 12-08-25

Escaneado con CamScanner