INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.
Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590
SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0424-6194440-04146220012,
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER NºCOJ-24961 INPSASEL: 00575-2006
SENCAMER

Certificado N° I-GA-24-006

Cliente: SAMPIERI & FORTUNATO,SA	**RIF:** J-070043482	**Fecha;** 30/09/2024
Equipo: GUANTE DIELÉCTRICO CLASS 4 TYPO 1 DE 10"ALTA TENCION	**Lugar de la Calibración;** Laboratorio de INVERMULCA	**Marca:** SALISBURY
Descripción del Equipo: Equipo capaz de medir ,voltaje ,amperaje, entre otras	**Modelo:** D120	**Código Interno;** NO SE OBSERVO
Serial; 3102632 **Clase: 4** **Tamaño: 10** **TYPO:1**	**Fecha de calibración:** 30/09/2024 **Fecha Próxima Calibración:** 30/03/2025	**Patrón de Referencia:** Probadorde rigidez dieléctrica. EQUIPO DE ALTA TENCIÓN Visual
Rango; 36000 V AC		
INSPECCIÓN VISUAL		
Fabricado : caucho natural y cuero	**Funcionabilidad:** Según condición de Fabricación	**Máximo Espesor:** 3,56 según tabla 1
Pantalla; No Aplica	**Estuche:** se observo	**Tamaño ;** size " 10 INCH LENGTH
PARÁMETRO DE CALIBRACIÓN		

Observaciones	Visible	Acatable	FOTO DEL EQUIPO
Guantes están formulados para lograr la máxima comodidad y control	ok	Cumple con os estándares	
Gracias a la última innovación en la tecnología del caucho aislante guante proporcionan una mayor flexibilidad, destreza y confort	cumple	Fabricado para dar seguridad	
Los linieros pueden entrar en sus zonas de trabajo y de asumir tareas con menos estrés y la tensión.	Se observa bien protegido	No presenta desprendimiento ni maltrato en el material de fabricación	
Inspección visual de su apariencia y funcionalidad del guante	Se observa su estructura interna del caucho en condiciones según su fabricación y su protector de cuero no se observa roto ni costura sueltas	Cumple con la norma de fabricación	

NORMAS INVOLUCRADA
Procedimiento de Inspección INVERMULCA: Cumplen o superan los Estándares ASTM D120 e IEC 903,; IEC EN60903

OBSERVACIONES:	**Se determinó las condicione operacionales y no se encontraron desviaciones. Se recomienda mantener condiciones y medios adecuado para garantizar su buen funcionamiento.**

CONCLUSIONES:	Los resultados de estas medidas están dentro de la tolerancia permitida por el fabricante **APTO**

4/1/46 1

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.
Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590
SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0424-6194440-04146220012,
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER NºCOJ-24961 INPSASEL: 00575-2006
SENCAMER

Certificado N° I-GA-24-006

INSPECCIÓN VISUAL GUANTE DERECHO E IZQUIERDO ASTM D120

Desviaciones	Visible	APTO	FOTO DE GUANTE DERECHO-IZQUIERDO
Irregularidades físicas interior y exterior	No	X	 
Poros, Grietas, Ampollas, Cortes, Materias Extrañas	No	X	
Marcas de Moho	No	X	
Muescas,	No	X	
Espesor Promedio Medido	0,7 mm		

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD GUANTE DERECHO ASTM D120

GUANTE DERECHO	Visible	APTO	FOTO DE GUANTE
Es importante revisar los guantes antes de hacer uso de ellos. Podemos hacerlo con una prueba de estanqueidad.	No se observó goteo, fuga o deformación	X	 

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD GUANTE IZQUIERDO ASTM D120

GUANTE IZQUIERDO	Visible	APTO	FOTO DE GUANTE
Es importante revisar los guantes antes de hacer uso de ellos. Podemos hacerlo con una prueba de estanqueidad.	No se observó goteo, fuga o deformación	X	 

PRUEBA DE VOLTAJE CA REQUERIDAS NORMA GUANTE DERECHO ASTM D120 TABLA 2

VOLTAJE APLICADO	Corriente de fuga	Corriente según norma tabla 3 covenin 761	APTO	FOTO DE GUANTE DERECHO-IZQUIERDO
1500	O mA	16 mA	X	 
10000	O mA	16 mA	X	
35000	O mA	16 mA	X	
Tiempo **de duración**: 1 minuto 30 segundos				


INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES

2

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.
Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590
SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0424-6194440-04146220012,
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmllor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER NºCOJ-24961 INPSASEL: 00575-2006
SENCAMER

Certificado N° I-GA-24-006

PRUEBA DE VOLTAJE CA REQUERIDAS NORMA GUANTE IZQUIERDO (ASTM D120 TABLA 2)

VOLTAJE APLICADO	Corriente de fuga	Corriente según norma tabla 3 covenin 761	APTO	FOTO DE GUANTE DERECHO-IZQUIERDO
1500	O mA	16 mA	X	
10000	O mA	16 mA	X	
35000	O mA	16 mA	X	
Tiempo de duración: 1 minuto 20 segundos				

Nota: Al momento de la inspección los guantes cumplieron con lo establecido en las normas antes nombradas.

Inspector
Ing. Dalmilo Rosales

Nivel II NDT

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

Supervisor
Ing. Javier Rodríguez
Nivel II NDT
FIS-0021-006/
VT-027-2022
UT – 029-2022 / PT 038-2017
11247146