DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202300401 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml) 342
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml) 0,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF139408
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO

VALIDEZ: Desde: NOVIEMBRE 2023»
Hasta: NOVIEMBRE- 2028»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: NOVIEMBRE -2023
Hasta: « NOVIEMBRE - 2024 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF. J-30030635-6

Oficina Principal Km. 6 ½ vía a Perija Edificio Delta
Telefax 0261-7378717 y 7378781, e-mail: deltafires@hotmail.com
Sucursal Pto.Ordaz, Teléfono: 0286-9236094 y 0416-6864704.

Escaneado con CamScanner

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202300400 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml) 341
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml) 1,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF139705
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO

VALIDEZ: Desde: NOVIEMBRE 2023»
Hasta: NOVIEMBRE- 2028»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: NOVIEMBRE -2023
Hasta: « NOVIEMBRE - 2024 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A. RIF. J-30030635-6

Oficina Principal Km. 6 ½ vía a Perija Edificio Delta
Telefax 0261-7378717 y 7378781, e-mail: deltafirs@hotmail.com
Sucursal Pto. Ordaz, Teléfono: 0286-9236094 y 0416-6864704.

Escaneado con CamScanner

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202300399 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml) 342
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml) 0,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF139685
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO

VALIDEZ: Desde: NOVIEMBRE 2023»
Hasta: NOVIEMBRE- 2028»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: NOVIEMBRE -2023
Hasta: « NOVIEMBRE - 2024 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF. J-30030635-6

Oficina Principal Km. 6 Vía a Punta Edificio Delta
Telefax 0261-7378717 y 7378781, e-mail: deltafires@hotmail.com
Sucursal Pto. Ordaz, Teléfono: 0286-9236094 y 0416-6864704.

Escaneado con CamScanner

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202300398 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml) 341
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml) 1,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF137358
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO

VALIDEZ: Desde: NOVIEMBRE 2023»
Hasta: NOVIEMBRE- 2028»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: NOVIEMBRE -2023
Hasta: « NOVIEMBRE - 2024 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF: J-30030635-6

Oficina Principal Km. 6 ½ vía a Penja Edificio Delta
Telefax 0261-7378717 y 7378781, e-mail: deltafires@hotmail.com
Sucursal Pto. Ordaz, Teléfono: 0286-9236094 y 0416-6864704.

Escaneado con CamScanner

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202300397 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml) 342
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml) 0,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF139356
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO

VALIDEZ: Desde: NOVIEMBRE 2023»
Hasta: NOVIEMBRE- 2028»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: NOVIEMBRE -2023
Hasta: « NOVIEMBRE - 2024 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A. RIF: J-30030635-6

Oficina Principal Km. 6 ½ vía a Perija Edificio Delta
Telefax 0261-7378717 y 7378781, e-mail: deltafires@hotmail.com
Sucursal Pto. Ordaz, Teléfono: 0286-9236094 y 0416-6864704.

Escaneado con CamScanner

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202300396 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml) 340
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml) 2,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF137847
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO

VALIDEZ: Desde: NOVIEMBRE 2023»
Hasta: NOVIEMBRE- 2028»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: NOVIEMBRE -2023
Hasta: « NOVIEMBRE - 2024 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF. J-30030635-6

Oficina Principal Km. 6 ½ vía a Perija Edificio Delta
Telefax 0261-7378717 y 7378781, e-mail: deltafires@hotmail.com
Sucursal Pto. Ordaz, Teléfono: 0286-9236094 y 0416-6864704.

Escaneado con CamScanner

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202300395 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml) 342
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml) 1,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF139375
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO

VALIDEZ: Desde: NOVIEMBRE 2023»
Hasta: NOVIEMBRE- 2028»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: NOVIEMBRE -2023
Hasta: « NOVIEMBRE - 2024 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF J-30030635-6

Oficina Principal Km. 6 ½ vía a Perija Edificio Delta
Telefax 0261-7378717 y 7378781, e-mail: deltafires@hotmail.com
Sucursal Pto. Ordaz, Teléfono: 0286-9236094 y 0416-6864704.

Escaneado con CamScanner

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202300394 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml) 340
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml) 1,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF137846
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO

VALIDEZ: Desde: NOVIEMBRE 2023»
Hasta: NOVIEMBRE- 2028»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: NOVIEMBRE -2023
Hasta: « NOVIEMBRE - 2024 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF. J-30030635-6

Oficina Principal Km. 6 ½ vía a Perija Edificio Delta
Telefax 0261-7378717 y 7378781, e-mail: deltafires@hotmail.com
Sucursal Pto.Ordaz, Teléfono: 0286-9236094 y 0416-6864704.

Escaneado con CamScanner

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202300393 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml) 342
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml) 0,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF139345
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO

VALIDEZ: Desde: NOVIEMBRE 2023»
Hasta: NOVIEMBRE- 2028»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: NOVIEMBRE -2023
Hasta: « NOVIEMBRE - 2024 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A. RIF: J-30030635-6

Oficina Principal Km. 6 ½ vía a Perija Edificio Delta
Telefax 0261-7378717 y 7378781, e-mail: deltafires@hotmail.com
Sucursal Pto.Ordaz, Teléfono: 0286-9236094 y 0416-6864704.

Escaneado con CamScanner

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202300392 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml): 341
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml) 0,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF139354
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO

VALIDEZ: Desde: NOVIEMBRE 2023»
Hasta: NOVIEMBRE- 2028»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: NOVIEMBRE -2023
Hasta: « NOVIEMBRE - 2024 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF: J-30030635-6

Oficina Principal Km. 6 ½ vía a Perija Edificio Delta
Telefax 0261-7378717 y 7378781, e-mail: deltafires@hotmail.com
Sucursal Pto.Ordaz, Teléfono: 0286-9236094 y 0416-6864704.

Escaneado con CamScanner

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202300391 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml): 340
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml): 2,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF137863
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO

VALIDEZ: Desde: NOVIEMBRE 2023»
Hasta: NOVIEMBRE- 2028»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: NOVIEMBRE -2023
Hasta: « NOVIEMBRE - 2024 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A. RIF. J-30030635-6

Oficina Principal Km. 6 ½ vía a Perija Edificio Delta
Telefax 0261-7378717 y 7378781, e-mail: deltafires@hotmail.com
Sucursal Pto. Ordaz, Teléfono: 0286-9236094 y 0416-6864704.

Escaneado con CamScanner

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202300390 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml): 341
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml): 1,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF137859
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO

VALIDEZ: Desde: NOVIEMBRE 2023»
Hasta: NOVIEMBRE- 2028»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: NOVIEMBRE -2023
Hasta: « NOVIEMBRE - 2024 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A. RIF: J-30030635-6

Oficina Principal Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta
Telefax 0261-7378717 y 7378781, e-mail: deltafires@hotmail.com
Sucursal Pto. Ordaz, Teléfono: 0286-9236094 y 0416-6864704.

Escaneado con CamScanner

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202300389 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml): 342
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml): 0,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF139353
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO

VALIDEZ: Desde: NOVIEMBRE 2023»
Hasta: NOVIEMBRE- 2028»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: NOVIEMBRE -2023
Hasta: « NOVIEMBRE - 2024 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF. J-30030635-6

Oficina Principal Km. 6 ½ vía a Perija Edificio Delta
Telefax 0261-7378717 y 7378781, e-mail: deltafires@hotmail.com
Sucursal Pto. Ordaz, Teléfono: 0286-9236094 y 0416-6864704.

Escaneado con CamScanner

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202300388 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»
Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml): 340
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml): 2,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF137862
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO

VALIDEZ: Desde: NOVIEMBRE 2023»
Hasta: NOVIEMBRE- 2028»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: NOVIEMBRE -2023
Hasta: « NOVIEMBRE - 2024 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A. RIF. J-30030635-6

Oficina Principal Km. 6 ½ vía a Perija Edificio Delta
Telefax 0261-7378717 y 7378781, e-mail: deltafires@hotmail.com
Sucursal Pto. Onfaz, Teléfono: 0286-9236094 y 0416-6864704.

Escaneado con CamScanner