DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO N.º: "19474 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 15 LBS »
Agente: « CO2 »
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: V.652314
Etiqueta de Control de Inspección: « 13148 »
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO:
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: FEBRERO -2023»
Hasta: FEBRERO -2028 »

RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MARZO -2025
Hasta: « MARZO - 2026 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF. J-30030635-6

Oficina Principal Km. 6 ½ vía a Perija Edificio Delta
Telefax 0261-7378717 y 7378781, e-mail: deltafires@hotmail.com
Sucursal Pto.Ordaz, Teléfono: 0286-9236094 y 0416-6864704.