DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202600425 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»
Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml): 340
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml): 2,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF139411
Etiqueta de Control de Inspección: 18323
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: MAYO 2025»
Hasta: MAYO- 2030»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: JUNIO -2026
Hasta: « JUNIO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF: J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202600424 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»
Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml): 340
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml): 2,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF139351
Etiqueta de Control de Inspección: 18324
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: MAYO 2025»
Hasta: MAYO- 2030»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: JUNIO -2026
Hasta: « JUNIO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A. RIF: J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202600427 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»
Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml): 340
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml): 2,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF 137892
Etiqueta de Control de Inspección: 18453
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: MAYO 2025»
Hasta: MAYO- 2030»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: JULIO -2026
Hasta: « JULIO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF: J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202600426 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»
Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml): 340
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml): 2,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF 139357
Etiqueta de Control de Inspección: 18452
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: MAYO 2025»
Hasta: MAYO- 2030»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: JULIO -2026
Hasta: « JULIO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A. RIF: J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202600420 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»
Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml): 340
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml): 2,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF137887
Etiqueta de Control de Inspección: 18141
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: MAYO 2025»
Hasta: MAYO- 2030»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MAYO -2026
Hasta: « MAYO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202600421 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»
Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml): 340
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml): 2,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF137885
Etiqueta de Control de Inspección: 18140
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: MAYO 2025»
Hasta: MAYO- 2030»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MAYO -2026
Hasta: « MAYO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF: J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202600416 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»
Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml): 340
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml): 2,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF137864
Etiqueta de Control de Inspección: 17990
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: MAYO 2025»
Hasta: MAYO- 2030»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: ABRIL -2026
Hasta: « ABRIL - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A. RIF: J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202600417 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»
Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml): 340
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml): 2,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF139394
Etiqueta de Control de Inspección: 17991
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: MAYO 2025»
Hasta: MAYO- 2030»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: ABRIL -2026
Hasta: « ABRIL - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A. RIF: J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202600419 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»
Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml): 340
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml): 2,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF137897
Etiqueta de Control de Inspección: 18012
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: MAYO 2025»
Hasta: MAYO- 2030»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: ABRIL -2026
Hasta: « ABRIL - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF: J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202600427 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»
Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml): 340
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml): 2,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF111398
Etiqueta de Control de Inspección: 18011
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: MAYO 2025»
Hasta: MAYO- 2030»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: ABRIL -2026
Hasta: « ABRIL - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202600422 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»
Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml): 340
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml): 2,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF139412
Etiqueta de Control de Inspección: 18267
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: MAYO 2025»
Hasta: MAYO- 2030»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MAYO -2026
Hasta: « MAYO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A. RIF: J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202600423 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»
Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml): 340
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml): 2,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF111457
Etiqueta de Control de Inspección: 18268
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: MAYO 2025»
Hasta: MAYO- 2030»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MAYO -2026
Hasta: « MAYO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A. J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires