DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202600425 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»
Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml): 340
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml): 2,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF139411
Etiqueta de Control de Inspección: 18323
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: MAYO 2025»
Hasta: MAYO- 2030»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: JUNIO -2026
Hasta: « JUNIO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF: J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202600424 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»
Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml): 340
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml): 2,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF139351
Etiqueta de Control de Inspección: 18324
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: MAYO 2025»
Hasta: MAYO- 2030»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: JUNIO -2026
Hasta: « JUNIO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A. RIF. J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202600427 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»
Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml): 340
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml): 2,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF 137892
Etiqueta de Control de Inspección: 18453
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: MAYO 2025»
Hasta: MAYO- 2030»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: JULIO -2026
Hasta: « JULIO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF: J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202600426 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»
Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml): 340
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml): 2,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF 139357
Etiqueta de Control de Inspección: 18452
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: MAYO 2025»
Hasta: MAYO- 2030»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: JULIO -2026
Hasta: « JULIO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A. RIF: J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202600420 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»
Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml): 340
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml): 2,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF137887
Etiqueta de Control de Inspección: 18141
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: MAYO 2025»
Hasta: MAYO- 2030»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MAYO -2026
Hasta: « MAYO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202600421 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»
Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml): 340
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml): 2,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF137885
Etiqueta de Control de Inspección: 18140
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: MAYO 2025»
Hasta: MAYO- 2030»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MAYO -2026
Hasta: « MAYO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF: J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202600416 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»
Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml): 340
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml): 2,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF137864
Etiqueta de Control de Inspección: 17990
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: MAYO 2025»
Hasta: MAYO- 2030»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: ABRIL -2026
Hasta: « ABRIL - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A. RIF: J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202600417 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»
Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml): 340
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml): 2,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF139394
Etiqueta de Control de Inspección: 17991
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: MAYO 2025»
Hasta: MAYO- 2030»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: ABRIL -2026
Hasta: « ABRIL - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A. RIF: J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202600419 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»
Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml): 340
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml): 2,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF137897
Etiqueta de Control de Inspección: 18012
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: MAYO 2025»
Hasta: MAYO- 2030»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: ABRIL -2026
Hasta: « ABRIL - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A. RIF: J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202600427 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»
Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml): 340
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml): 2,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF111398
Etiqueta de Control de Inspección: 18011
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: MAYO 2025»
Hasta: MAYO- 2030»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: ABRIL -2026
Hasta: « ABRIL - 2027 »

DELTA
DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.
SYSTEMS C.A

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202600422 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»
Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml): 340
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml): 2,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF139412
Etiqueta de Control de Inspección: 18267
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: MAYO 2025»
Hasta: MAYO- 2030»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MAYO -2026
Hasta: « MAYO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF: J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202600423 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»
Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml): 340
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml): 2,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF111457
Etiqueta de Control de Inspección: 18268
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: MAYO 2025»
Hasta: MAYO- 2030»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MAYO -2026
Hasta: « MAYO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A. RIF: J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202600429 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»
Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml): 340
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml): 2,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF 139372
Etiqueta de Control de Inspección: 18543
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: MAYO 2025»
Hasta: MAYO- 2030»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: JULIO -2026
Hasta: « JULIO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF: J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202600428 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»
Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml): 340
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml): 2,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF 137856
Etiqueta de Control de Inspección: 18542
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: MAYO 2025»
Hasta: MAYO- 2030»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: JULIO -2026
Hasta: « JULIO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A. RIF: J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202500402 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml): 342
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml): 0,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF139353
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO

VALIDEZ: Desde: NOVIEMBRE 2023»
Hasta: NOVIEMBRE- 2028»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: AGOSTO -2025
Hasta: « AGOSTO - 2026 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.
DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF J-30030635-6

Oficina Principal Km. 6 ½ vía a Perija Edificio Delta
Telefax 0261-7378717 y 7378781, e-mail: deltafires@hotmail.com
Sucursal Pto.Ordaz, Teléfono: 0286-9236094 y 0416-6864704.

Escaneado con CamScanner

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202500403 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml): 341
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml): 1,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF137859
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO

VALIDEZ: Desde: NOVIEMBRE 2023»
Hasta: NOVIEMBRE- 2028»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: AGOSTO - 2025
Hasta: « AGOSTO - 2026 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS. C.A.
RIF J-30030635-6

Oficina Principal Km. 6 ½ vía a Perija Edificio Delta
Telefax 0261-7378717 y 7378781, e-mail: deltafires@hotmail.com
Sucursal Pto.Ordaz, Teléfono: 0286-9236094 y 0416-6864704.

Escaneado con CamScanner

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202500404 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml): 340
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml): 2,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF137863
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO

VALIDEZ: Desde: NOVIEMBRE 2023»
Hasta: NOVIEMBRE- 2028»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: AGOSTO -2025
Hasta: « AGOSTO - 2026 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS. C.A.
RIF J-30030635-6

Oficina Principal Km. 6 ½ vía a Perija Edificio Delta
Telefax 0261-7378717 y 7378781, e-mail: deltafires@hotmail.com
Sucursal Pto.Ordaz, Teléfono: 0286-9236094 y 0416-6864704.

Escaneado con CamScanner

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202500405 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml): 341
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml) 0,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF139354
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO

VALIDEZ: Desde: NOVIEMBRE 2023»
Hasta: NOVIEMBRE- 2028»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: AGOSTO -2025
Hasta: « AGOSTO - 2026 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF J-30030635-6

Oficina Principal Km. 6 ½ vía a Perija Edificio Delta
Telefax 0261-7378717 y 7378781, e-mail: deltafires@hotmail.com
Sucursal Pto.Ordaz, Teléfono: 0286-9236094 y 0416-6864704.

Escaneado con CamScanner

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202500406 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml) 342
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml) 0,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF139345
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO

VALIDEZ: Desde: NOVIEMBRE 2023»
Hasta: NOVIEMBRE- 2028»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: AGOSTO -2025
Hasta: « AGOSTO - 2026 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF J-30030635-6

Oficina Principal Km. 6 ½ vía a Perija Edificio Delta
Telefax 0261-7378717 y 7378781, e-mail: deltafires@hotmail.com
Sucursal Pto.Ordaz, Teléfono: 0286-9236094 y 0416-6864704.

Escaneado con CamScanner

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202500407 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml) 340
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml) 1,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF137846
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO

VALIDEZ: Desde: NOVIEMBRE 2023»
Hasta: NOVIEMBRE- 2028»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: AGOSTO -2025
Hasta: « AGOSTO - 2026 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF J-30030635-6

Oficina Principal Km. 6 ½ vía a Perija Edificio Delta
Telefax 0261-7378717 y 7378781, e-mail: deltafires@hotmail.com
Sucursal Pto.Ordaz, Teléfono: 0286-9236094 y 0416-6864704.

Escaneado con CamScanner

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202500408 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml) 342
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml) 1,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF139375
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO

VALIDEZ: Desde: NOVIEMBRE 2023»
Hasta: NOVIEMBRE- 2028»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: AGOSTO -2025
Hasta: « AGOSTO - 2026 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF J-30030635-6

Oficina Principal Km. 6 ½ vía a Perija Edificio Delta
Telefax 0261-7378717 y 7378781, e-mail: deltafires@hotmail.com
Sucursal Pto.Ordaz, Teléfono: 0286-9236094 y 0416-6864704.

Escaneado con CamScanner

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202500409 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml) 340
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml) 2,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF137847
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO

VALIDEZ: Desde: NOVIEMBRE 2023»
Hasta: NOVIEMBRE- 2028»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: AGOSTO -2025
Hasta: « AGOSTO - 2026 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A
RIF J-30030635-6

Oficina Principal Km. 6 ½ vía a Perija Edificio Delta
Telefax 0261-7378717 y 7378781, e-mail: deltafires@hotmail.com
Sucursal Pto.Ordaz, Teléfono: 0286-9236094 y 0416-6864704.

Escaneado con CamScanner

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202500410 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml) 342
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml) 0,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF139356
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO

VALIDEZ: Desde: NOVIEMBRE 2023»
Hasta: NOVIEMBRE- 2028»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: AGOSTO -2025
Hasta: « AGOSTO - 2026 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS. C.A.
RIF J-30030635-6

Oficina Principal Km. 6 ½ vía a Perija Edificio Delta
Telefax 0261-7378717 y 7378781, e-mail: deltafires@hotmail.com
Sucursal Pto.Ordaz, Teléfono: 0286-9236094 y 0416-6864704.

Escaneado con CamScanner

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202500411 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml) 341
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml) 1,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF137358
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO

VALIDEZ: Desde: NOVIEMBRE 2023»
Hasta: NOVIEMBRE- 2028»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: AGOSTO -2025
Hasta: « AGOSTO - 2026 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF J-30030635-6

Oficina Principal Km. 6 ½ vía a Perija Edificio Delta
Telefax 0261-7378717 y 7378781, e-mail: deltafires@hotmail.com
Sucursal Pto. Ordaz, Teléfono: 0286-9236094 y 0416-6864704.

Escaneado con CamScanner

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202500412 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml) 342
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml) 0,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF139685
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO

VALIDEZ: Desde: NOVIEMBRE 2023»
Hasta: NOVIEMBRE- 2028»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: AGOSTO -2025
Hasta: « AGOSTO - 2026 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS. C.A.
RIF J-30030635-6

Oficina Principal Km. 6 ½ vía a Perija Edificio Delta
Telefax 0261-7378717 y 7378781, e-mail: deltafires@hotmail.com
Sucursal Pto. Ordaz, Teléfono: 0286-9236094 y 0416-6864704.

Escaneado con CamScanner

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202500413 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml) 341
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml) 1,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF139705
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO

VALIDEZ: Desde: NOVIEMBRE 2023»
Hasta: NOVIEMBRE- 2028»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: AGOSTO -2025
Hasta: « AGOSTO - 2026 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A
RIF J-30030635-6

Oficina Principal Km. 6 ½ vía a Perija Edificio Delta
Telefax 0261-7378717 y 7378781, e-mail: deltafires@hotmail.com
Sucursal Pto. Ordaz, Teléfono: 0286-9236094 y 0416-6864704.

Escaneado con CamScanner

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202500414 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml) 342
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml) 0,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF139408
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998
"La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO

VALIDEZ: Desde: NOVIEMBRE 2023»
Hasta: NOVIEMBRE- 2028»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: AGOSTO -2025
Hasta: « AGOSTO - 2026 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A
RIF J-30030635-6

Oficina Principal Km. 6 ½ vía a Perija Edificio Delta
Telefax 0261-7378717 y 7378781, e-mail: deltafires@hotmail.com
Sucursal Pto.Ordaz, Teléfono: 0286-9236094 y 0416-6864704.

Escaneado con CamScanner

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO Nº: "202500415 "

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»
Capacidad: « 100 LBS »
Agente: « CO2 »
Norma de Verificación: COVENIN: 1213:98
Fabricante: KF
Presión de Trabajo: DOT-3AA-2300
Expansión Total (ml): 340
Presión de Prueba: 3833 PSI
Expansión Permanente (ml): 2,00
Código de la Empresa: S/N
Serial del Extintor: KF137862
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO

VALIDEZ: Desde: NOVIEMBRE 2023»
Hasta: NOVIEMBRE- 2028»
RECARGA:
VALIDEZ: Desde: AGOSTO -2025
Hasta: « AGOSTO - 2026 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A
RIF J-30030635-6

Oficina Principal Km. 6 ½ vía a Perija Edificio Delta
Telefax 0261-7378717 y 7378781, e-mail: deltafires@hotmail.com
Sucursal Pto.Ordaz, Teléfono: 0286-9236094 y 0416-6864704.

Escaneado con CamScanner

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO N º: "0353"

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 15 LBS »
Agente: « CO2 »
Código de la Empresa: 001
Serial del Extintor: V.729183
Etiqueta de Control de Inspección: «17746»
Pertenecientes A SRS: SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO:
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: FEBRERO -2023»
Hasta: FEBRERO -2028»

RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MARZO -2026
Hasta: « MARZO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A. RIF: J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO N.°: "00266"

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 15 LBS »
Agente: «CO2»
Código de la Empresa: 002
Serial del Extintor: V652314
Etiqueta de Control de Inspección: «17327»
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO:
PRUEBA HIDROSTATICA:
VALIDEZ: Desde: FEBRERO-2023»
Hasta: FEBRERO-2028»

RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MARZO - 2026
Hasta: « MARZO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF. J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO N °: "0352"

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 15 LBS »
Agente: « CO2 »
Código de la Empresa: 003
Serial del Extintor: V.645437
Etiqueta de Control de Inspección: «17747»
Pertenecientes A SRS: SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO:
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: FEBRERO -2025»
Hasta: FEBRERO -2030»

RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MARZO -2026
Hasta: « MARZO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF: J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO N.º: "00264"

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 20 LBS »
Agente: «PQS»
Código de la Empresa: 004
Serial del Extintor: S/N
Etiqueta de Control de Inspección: «17325»
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO:

RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MARZO - 2026
Hasta: « MARZO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF. J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO N.º: "00261"

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 20 LBS »
Agente: «PQS»
Código de la Empresa: 005
Serial del Extintor: S/N
Etiqueta de Control de Inspección: «17331»
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO:

RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MARZO - 2026
Hasta: « MARZO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF. J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

Scanned with CamScanner

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO N.º: "00267"

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 15 LBS »
Agente: «CO2»
Código de la Empresa: 006
Serial del Extintor: V64592
Etiqueta de Control de Inspección: «17328»
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO:
PRUEBA HIDROSTATICA:
VALIDEZ: Desde: ABRIL-2024»
Hasta: ABRIL-2029»

RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MARZO - 2026
Hasta: « MARZO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.
DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF: J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO N °: "0351"

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 15 LBS »
Agente: « CO2 »
Código de la Empresa: 007
Serial del Extintor: V.647904
Etiqueta de Control de Inspección: «17737»
Pertenecientes A SRS: SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO:
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: FEBRERO -2023»
Hasta: FEBRERO -2028»

RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MARZO -2026
Hasta: « MARZO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF: J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO N °: "0350"

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 15 LBS »
Agente: « CO2 »
Código de la Empresa: 008
Serial del Extintor: V.645457
Etiqueta de Control de Inspección: «17741»
Pertenecientes A SRS: SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO:
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: MARZO -2024»
Hasta: MARZO -2029»

RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MARZO -2026
Hasta: « MARZO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF: J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO N °: "0354"

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 15 LBS »
Agente: « CO2 »
Código de la Empresa: 009
Serial del Extintor: V.679975
Etiqueta de Control de Inspección: «17742»
Pertenecientes A SRS: SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO:
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: FEBRERO -2023»
Hasta: FEBRERO -2028»

RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MARZO -2026
Hasta: « MARZO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF: J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO N º: "0339"

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 20 LBS »
Agente: « PQS »
Código de la Empresa: 010
Serial del Extintor: S/N
Etiqueta de Control de Inspección: «17734»
Pertenecientes A SRS: SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO:

RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MARZO -2026
Hasta: « MARZO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF. J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO N °: "0348"

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 15 LBS »
Agente: « CO2 »
Código de la Empresa: 011
Serial del Extintor: V.546190
Etiqueta de Control de Inspección: «17739»
Pertenecientes A SRS: SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO:
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: MARZO -2026»
Hasta: MARZO -2031»

RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MARZO -2026
Hasta: « MARZO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A. RIF: J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO N.º: "00260"

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 20 LBS »
Agente: «PQS»
Código de la Empresa: 012
Serial del Extintor: S/N
Etiqueta de Control de Inspección: «17318»
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO:

RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MARZO - 2026
Hasta: « MARZO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A. RIF: J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO N.º: "00259"

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 20 LBS »
Agente: «PQS»
Código de la Empresa: 013
Serial del Extintor: S/N
Etiqueta de Control de Inspección: «17320»
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO:

RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MARZO - 2026
Hasta: « MARZO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF: J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO N.º: "00258"

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 20 LBS »
Agente: «PQS»
Código de la Empresa: 014
Serial del Extintor: S/N
Etiqueta de Control de Inspección: «17321»
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO:

RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MARZO - 2026
Hasta: « MARZO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF: J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO N °: "0336"

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 20 LBS »
Agente: « PQS »
Código de la Empresa: 015
Serial del Extintor: S/N
Etiqueta de Control de Inspección: «17743»
Pertenecientes A SRS: SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO:

RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MARZO -2026
Hasta: « MARZO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A. RIF: J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO N º: "0337"

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 20 LBS »
Agente: « PQS »
Código de la Empresa: 016
Serial del Extintor: S/N
Etiqueta de Control de Inspección: «17744»
Pertenecientes A SRS: SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO:

RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MARZO -2026
Hasta: « MARZO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A. RIF J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO N º: "0340"

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 20 LBS »
Agente: « PQS »
Código de la Empresa: 017
Serial del Extintor: S/N
Etiqueta de Control de Inspección: «17735»
Pertenecientes A SRS: SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO:

RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MARZO -2026
Hasta: « MARZO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A. RIF. J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO N.º: "00257"

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 20 LBS »
Agente: «PQS»
Código de la Empresa: 018
Serial del Extintor: S/N
Etiqueta de Control de Inspección: «17319»
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO:

RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MARZO - 2026
Hasta: « MARZO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A. RIF: J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO N °: "0341"

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 20 LBS »
Agente: « PQS »
Código de la Empresa: 019
Serial del Extintor: S/N
Etiqueta de Control de Inspección: «17729»
Pertenecientes A SRS: SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO:

RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MARZO -2026
Hasta: « MARZO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF. J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO N º: "0343"

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 20 LBS »
Agente: « PQS »
Código de la Empresa: 020
Serial del Extintor: S/N
Etiqueta de Control de Inspección: «17736»
Pertenecientes A SRS: SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO:

RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MARZO -2026
Hasta: « MARZO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF: J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO N °: "0335"

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 20 LBS »
Agente: « PQS »
Código de la Empresa: 021
Serial del Extintor: S/N
Etiqueta de Control de Inspección: «17728»
Pertenecientes A SRS: SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO:

RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MARZO -2026
Hasta: « MARZO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A. RIF J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO N.º: "00262"

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 20 LBS »
Agente: «PQS»
Código de la Empresa: 022
Serial del Extintor: S/N
Etiqueta de Control de Inspección: «17323»
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO:

RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MARZO - 2026
Hasta: « MARZO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A. RIF: J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO N º: "0345"

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 150 LBS »
Agente: « PQS »
Código de la Empresa: 023
Serial del Extintor: 826727
Etiqueta de Control de Inspección: «17725»
Pertenecientes A SRS: SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO:
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: FEBRERO -2024»
Hasta: FEBRERO -2029»

RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MARZO -2026
Hasta: « MARZO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A. RIF: J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 / 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO N.º: "00265"

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 20 LBS »
Agente: «PQS»
Código de la Empresa: 024
Serial del Extintor: S/N
Etiqueta de Control de Inspección: «17326»
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO:

RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MARZO - 2026
Hasta: « MARZO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A. RIF: J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO N º: "0347"

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 15 LBS »
Agente: « CO2 »
Código de la Empresa: 025
Serial del Extintor: V.729174
Etiqueta de Control de Inspección: «17740»
Pertenecientes A SRS: SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO:
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: FEBRERO -2023»
Hasta: FEBRERO -2028»

RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MARZO -2026
Hasta: « MARZO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF. J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO N °: "0338"

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 20 LBS »
Agente: « PQS »
Código de la Empresa: 026
Serial del Extintor: S/N
Etiqueta de Control de Inspección: «17730»
Pertenecientes A SRS: SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO:

RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MARZO -2026
Hasta: « MARZO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A. RIF. J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO N.º: "00269"

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 50 LBS »
Agente: «CO2»
Código de la Empresa: 027
Serial del Extintor: 332971
Etiqueta de Control de Inspección: «17322»
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO:
PRUEBA HIDROSTATICA:
VALIDEZ: Desde: ABRIL-2024»
Hasta: ABRIL-2029»

RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MARZO - 2026
Hasta: « MARZO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF: J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO N.º: "00268"

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 15 LBS »
Agente: «CO2»
Código de la Empresa: 028
Serial del Extintor: V729195
Etiqueta de Control de Inspección: «17329»
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO:
PRUEBA HIDROSTATICA:
VALIDEZ: Desde: FEBRERO-2023»
Hasta: FEBRERO-2028»

RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MARZO - 2026
Hasta: « MARZO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF. J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO N º: "0333"

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 20 LBS »
Agente: « PQS »
Código de la Empresa: 029
Serial del Extintor: S/N
Etiqueta de Control de Inspección: «17732»
Pertenecientes A SRS: SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO:

RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MARZO -2026
Hasta: « MARZO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A. RIF: J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO N °: "0346"

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 50 LBS »
Agente: « CO2 »
Código de la Empresa: 030
Serial del Extintor: 279705
Etiqueta de Control de Inspección: «17409»
Pertenecientes A SRS: SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO:
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: MARZO -2024»
Hasta: MARZO -2029»

RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MARZO -2026
Hasta: « MARZO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A. RIF: J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO N.º: "00263"

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 20 LBS »
Agente: «PQS»
Código de la Empresa: 031
Serial del Extintor: S/N
Etiqueta de Control de Inspección: «17324»
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO:

RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MARZO - 2026
Hasta: « MARZO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A. RIF. J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO N °: "0344"

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 150 LBS »
Agente: « PQS »
Código de la Empresa: 032
Serial del Extintor: 179315
Etiqueta de Control de Inspección: «17745»
Pertenecientes A SRS: SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO:
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: MARZO -2023»
Hasta: MARZO -2028»

RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MARZO -2026
Hasta: « MARZO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A. RIF. J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO N.°: "00270"

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 150 LBS »
Agente: «PQS»
Código de la Empresa: 033
Serial del Extintor: 279714
Etiqueta de Control de Inspección: «17330»
Pertenecientes A SRS. SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO:
PRUEBA HIDROSTATICA:
VALIDEZ: Desde: MARZO-2026»
Hasta: MARZO-2031»

RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MARZO - 2026
Hasta: « MARZO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF. J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO N °: "0349"

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 15 LBS »
Agente: « CO2 »
Código de la Empresa: 034
Serial del Extintor: V.21562
Etiqueta de Control de Inspección: «17738»
Pertenecientes A SRS: SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO:
PRUEBA HIDROSTATICA: BUEN ESTADO
VALIDEZ: Desde: MARZO -2026»
Hasta: MARZO -2031»

RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MARZO -2026
Hasta: « MARZO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A. RIF. J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO N °: "0334"

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 20 LBS »
Agente: « PQS »
Código de la Empresa: 035
Serial del Extintor: S/N
Etiqueta de Control de Inspección: «17731»
Pertenecientes A SRS: SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO:

RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MARZO -2026
Hasta: « MARZO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A. RIF: J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

RIF: J-30030635-6
NIT: 0015025069

ANSUL
Innovative Fire Solutions

Registro SENCAMER No. RIJ-179
CAZEISA No. 057
CERTIFICADO N º: "0342"

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificamos que el: «EXTINTOR»

Capacidad: « 20 LBS »
Agente: « PQS »
Código de la Empresa: 036
Serial del Extintor: S/N
Etiqueta de Control de Inspección: «17733»
Pertenecientes A SRS: SAMFOR, S.A.
RIF: J-07004348-2

Se le realizo servicio de RECARGA Y MANTENIMIENTO según NORMA COVENIN 1213:1998 "La Recarga y Mantenimiento de extintores portátiles es un procedimiento minucioso que se realiza al extintor, con el fin de determinar y establecer sus condiciones generales de operación".

Resultado: OPERATIVO:

RECARGA:
VALIDEZ: Desde: MARZO -2026
Hasta: « MARZO - 2027 »

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.

DELTA FIRE SYSTEMS C.A.
RIF. J-30030635-6

Oficina Principal. Av. 50 Km. 6 ½ vía a Perijá Edificio Delta N°166-85. Sector B. El Silencio
San Francisco - Estado Zulia - Venezuela
Teléfonos: 0416-6617478 - 0414-0619802 – 0261-7327821 - 7327002 – 7327917 – 7327843 – 7378781 – 7310643,
e-mail: deltafires@gmail.com deltafires@yahoo.com deltafires@hotmail.com
Redes sociales: INSTAGRAM @deltafiresystems FACEBOOK delta fires