

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSI/IO37
		Rev.:	5
	GESTIONE DEGLI SCARICHI IDRICI	Data Rev.:	13/02/2024
		Pagina: 1 di 10	

ISTRUZIONE OPERATIVA N° 37

“GESTIONE DEGLI SCARICHI IDRICI”

DISTRIBUZIONE CONTROLLATA NON CONTROLLATA

COPIA N°

DESTINATARIO:

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Redazione	Verifica	Approvazione
05	13/02/2024	AGGIORNATO NORMATIVO, IMPIANTI ED ELENCO REFERENTI ED AUTORIZZAZIONI	RSGT AS Andrea Panto' Lando ASGT A Domenico Meduri	Manutenzione e Pulizie Simonia Miglazzo	DIR Vincenzo Pullara
04	18/06/2021	AGGIORNATO IMPIANTI ED ELENCO REFERENTI ED AUTORIZZAZIONI	RSGT AS Andrea Lando Panto'	Manutenzione e Pulizie Jacopo Barone	DIR Silvio Damagini
03	30/04/2017	AGGIORNATO IMPIANTI ED ELENCO REFERENTI ED AUTORIZZAZIONI	RSGT AS Giuseppe Guajana	Manutenzione e Pulizie Ferdinando Alessandro	DIR Maurizio Mancarella
02	15/04/2014	AGGIORNATO IMPIANTI ED ELENCO REFERENTI	RSGT AS Giuseppe Guajana	Manutenzione e Pulizie Giammarco Quagliata	DIR Francesco Costantino
01	30/09/2013	MODALITA' CAMPIONAMENTO PER LE ANALISI- AGGIORNAMENTO ELENCO REFERENTI	RSGT AS Giuseppe Guajana	Manutenzione e Pulizie Giammarco Quagliata	DIR Francesco Costantino
00	07/01/2013	PRIMA EMISSIONE	RSGT AS Giuseppe Guajana	Manutenzione e Pulizie Vincenzo Pullara	DIR Francesco Costantino
REV.	DATA DI EMISSIONE	MOTIVO E ULTIMA REVISIONE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSI/IO37
		Rev.:	5
	GESTIONE DEGLI SCARICHI IDRICI	Data Rev.:	13/02/2024
		Pagina: 2 di 10	

Indice

1.	Scopo e Campo di Applicazione	3
2.	Riferimenti Normativi	3
3.	Termini, Definizioni, Sigle e Abbreviazioni	3
4.	Soggetti Coinvolti	4
5.	Gestione degli Scarichi Idrici	5
5.1	<u>Gestione delle acque reflue Industriali</u>	6
5.2	<u>Monitoraggio delle acque reflue industriali</u>	6
5.3	<u>Controllo Qualità delle acque reflue e gestione delle Non Conformità</u>	8
*	RIFERIMENTI NORMATIVI	10
*	ALLEGATI	10

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSI/IO37
		Rev.:	5
	GESTIONE DEGLI SCARICHI IDRICI	Data Rev.:	13/02/2024
		Pagina: 3 di 10	

1. Scopo e campo di applicazione

La presente istruzione operativa ha lo scopo di descrivere le responsabilità e le modalità per la gestione dei degli scarichi idrici industriali prodotti negli Impianti di Manutenzione della Direzione Regionale Sicilia. Ha inoltre lo scopo di definire le attività/responsabilità necessarie a garantire il rispetto di quanto previsto dal D.lgs 152/06 e s.m.i. nonché una corretta gestione di tutti i reflui prodotti negli impianti di manutenzione/uffici della DR Sicilia.

La presente procedura, in particolare, descrive le modalità di controllo operativo, di monitoraggio e di misurazione che riguardano le acque reflue industriali, assimilate alle domestiche e meteoriche anche in relazione alle prestazioni fornite dalle IA che gestiscono gli IDAR della DR Sicilia.

2. Riferimenti Normativi

- DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 s.m.i. “Norme in materia ambientale”.
- DLgs n. 128 del 29 giugno 2010 “Integrazione al DLgs 152/2006”.
- CO n.320.4 DT del 03 Dicembre 2021 “Procedura di Gestione dei contatti con la Pubblica Amministrazione in materia di sicurezza sul lavoro, igiene e tutela ambientale”
- CO n. 365 DRUO del 17/06/2011 “Procedura Gestione Ambientale in Trenitalia”
- LINEA GUIDA GESTIONE DEGLI SCARICHI IDRICI del 19/12/2014
- DoP n.28 “Linee Guida per il campionamento dei rifiuti, delle acque destinate al consumo umano e delle acque di scarico”
- Dop n.24.2 DT/SIQSQ del 09/11/2021 “Linee guida gestione degli scarichi idrici”
- Dop n.39.1 DT/SIQSQ del 06/09/2023 “Procedura per il rilascio, il rinnovo e le modifiche dell’AUA”
- TRNIT-DRUO SIGSQ\P\2013\0053211 “Servizi di analisi/indagini aventi impatto sulla sicurezza ambientale”

3. Termini, Definizioni, Sigle e Abbreviazioni

Termini	Definizioni
Ambiente	Contesto nel quale un’organizzazione opera, comprendente l’aria, l’acqua, il terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni
Anomalia	Casi particolari, comunque prevedibili, che riflettono situazioni difformi dalla regolarità
Emergenza	evento improvviso, talvolta difficilmente prevedibile, e tale da mettere in condizioni di pericolo reale o potenziale le persone e/o i beni materiali.

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSI/IO37
		Rev.:	5
	GESTIONE DEGLI SCARICHI IDRICI	Data Rev.:	13/02/2024
		Pagina: 4 di 10	

Impatto Ambientale	Qualunque alterazione da un punto di vista qualitativo e quantitativo dell'ambiente
Incidenti	Eventi che portano a danni alla persona umana, all'ambiente o alla proprietà
Normalità	Condizione riconducibile alla consuetudine o alla generalità, interpretata come 'regolarità' o anche 'ordine'.
Parti Interessate	Individuo o gruppo coinvolto o influenzato dalla prestazione ambientale di una organizzazione
Scarico	scarico s'intende qualsiasi immissione di acque reflue effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore (acque superficiali, suolo, sottosuolo e rete fognaria), indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione
Acque di Scarico	Tutte le acque provenienti da uno scarico
Acque Reflue	acque utilizzate nelle attività umane, domestiche, industriali o agricole, che per questo motivo contengono sostanze organiche e inorganiche che possono recare danno alla salute e all'ambiente
Acque Reflue Meteoriche	acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti
Acque Reflue Domestiche	acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche
Acque Industriali	qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento
IDAR	Impianto Depurazione Acque Reflue
Rete Fognaria	Un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue
Inquinamento	Alterazione o contaminazione di un qualsiasi materiale o ambiente ad opera di agenti inorganici od organici (scarichi, rifiuti, ecc.) o di batteri, derivanti dalle varie attività umane, produttive o stanziali

4. Soggetti Coinvolti

- Responsabile SO Manutenzione e Pulizie DR Sicilia;
- Responsabile Impianto di Manutenzione;
- Responsabile Manutenzione Impianti;
- Referente di Contratto per la gestione manutenzione depuratori;
- Responsabile del Sistema Gestione Territoriale Ambiente;
- Addetto Sistema Gestione Territoriale;

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSI/IO37
		Rev.:	5
	GESTIONE DEGLI SCARICHI IDRICI	Data Rev.:	13/02/2024
		Pagina: 5 di 10	

- Eventuale personale operativo coinvolto (Capo Tecnico, Capo Reparto ecc...);
- Imprese Appaltatrici esterne

5. Gestione degli Scarichi Idrici

Negli Impianti officine della UP Sicilia, gli scarichi di acque reflue sono di tipo domestico (derivanti dal metabolismo umano e da attività che danno origine a scarichi a carattere prevalentemente di natura metabolica) e industriali (provenienti dagli edifici o impianti in cui si svolgono attività di manutenzione dei veicoli ferroviari). Quelli domestici si riferiscono ad acque reflue scaricate dai servizi igienici. Quelli industriali, invece, sono acque reflue scaricate dalle aree produttive dell'impianto, nonché da attività specifiche di officina e di lavaggio.

Tutte le acque reflue di tali scarichi sono raccolte dalla rete fognaria degli impianti e convogliate verso idonei impianti di trattamento prima di essere immesse in pubblica fognatura. Questi scarichi possiedono autorizzazione ai sensi della normativa vigente. Di seguito, l'elenco degli scarichi acque reflue dei siti manutentivi dell'UP DR Sicilia:

- IMC Sicilia Occidentale (OML e OMV Palermo): Autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura n° 3919/p del 17 gennaio 2019 (Comune di Palermo) intestata alla società Wisco che gestisce l'impianto di depurazione;
- OMR Siracusa Pantanelli: Autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura n° 1734 del 20 aprile 2023 (Comune di Siracusa) (l'impianto è gestito dalla Società Wisco)
- OMR Messina: sprovvista al suo interno di impianto di depurazione, convoglia tutti gli scarichi verso il depuratore sito all'interno dell'Ex Polo manutenzione Ciclica Sicilia con Autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura n. 28/2016 del 28 novembre 2016 intestata alla società Wisco che gestisce l'impianto di depurazione;
- OMR di Trapani: Autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura n° 626 del 30 aprile 2019 (l'impianto è gestito da Trenitalia tramite la società Wisco);

ACQUE NERE (DI ORIGINE CIVILE).

I reflui derivanti dalle acque nere sono gli scarichi prodotti dagli spogliatoi, palazzina uffici e dei vari servizi igienici presenti nei capannoni dove si svolgono le attività industriali;

ACQUE BIANCHE

Le acque piovane sono convogliate in pluviali e vengono indirizzate direttamente verso il depuratore chimico fisico dello Stabilimento;

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSI/IO37
		Rev.:	5
	GESTIONE DEGLI SCARICHI IDRICI	Data Rev.:	13/02/2024
		Pagina: 6 di 10	

ACQUE DI PROCESSO E IMPIANTO DI DEPURAZIONE

Gli scarichi dei reflui industriali (vasche di lavaggio, ecc.) vengono convogliati nel collettore fognario principale collegato al depuratore chimico fisico dello stabilimento. Da questo, dopo trattamento depurativo, vengono scaricati nella fognatura comunale.

Il procedimento depurativo chimico-fisico viene gestito dalla società che gestisce il Depuratore (Wisco SpA).

5.1 Gestione delle acque reflue Industriali

Il processo di trattamento finalizzato alla depurazione delle acque reflue prodotte per le attività industriali è affidato a idonea Ditta Appaltatrice. L'impresa appaltatrice ha il compito di effettuare regolare manutenzione all'impianto di depurazione e assicurare che le acque scaricate a valle del trattamento rispettino i limiti imposti dalle relative autorizzazioni.

I REC/DEC dei contratti di manutenzione dei depuratori assicurano il rispetto degli obblighi contrattuali, legislativi nonché il rispetto delle prescrizioni imposte dalle autorizzazioni.

Eventuali disservizi, malfunzionamenti, guasti o inefficienze degli impianti di depurazione, ovverosia le situazioni di emergenza, vengono gestiti in ottemperanza a quanto previsto dalle procedure operative e gestionali delle Ditte Appaltatrici.

I rifiuti prodotti dall'attività di gestione dell'IDAR vengono smaltiti a cura dell'Impresa Appaltatrice e a richiesta del referente del contratto vengono fornite le IV copie dei formulari che poi vengono consegnate all'addetto ambientale di sito per custodia.

5.2 Monitoraggio delle acque reflue industriali

Il referente di contratto delle Ditte Appaltatrici che gestiscono gli IDAR della DR Sicilia deve:

- garantire il corretto svolgimento dell'operatività prevista dalla presente procedura e nei documenti in essa richiamati;
- effettuare il controllo delle analisi effettuate in ingresso ed in uscita dall'impianto di depurazione dalla IA. Per la tipologia di campionamento da eseguire si fa riferimento alla specifica autorizzazione allo scarico;
- garantire il rispetto degli obblighi contrattuali;
- Dovranno operare in accordo con quanto indicato nelle Linee Guida per il monitoraggio quali quantitativo dei reflui, trasmesse con nota TRNIT DT\P\2020\0025133 del 20/07/2020;

Il Responsabile di Impianto con la collaborazione del Responsabile del contratto di pulizia con l'ausilio dei Gestori Operativi di Lotto ha il compito di vigilare sul corretto svolgimento delle attività di pulizia effettuate dalla Ditta delle pulizie nelle platee di lavaggio rotabili.

Il Responsabile di Impianto, con la collaborazione del RSGT A o dell'ASGT:

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSI/IO37
		Rev.:	5
	GESTIONE DEGLI SCARICHI IDRICI	Data Rev.:	13/02/2024
		Pagina: 7 di 10	

- identifica gli impianti o i processi dalle cui attività si possono generare acque reflue industriali;
- individua gli impianti/attività gestiti dalle ditte appaltatrici che generano acque reflue industriali e che recapitano in scarichi di titolarità di Trenitalia S.p.A. e definisce i controlli e la relativa frequenza;
- Si interfaccia, tramite il referente dell'IDAR, con il referente nazionale dei contratti per la gestione operativa dell'IDAR;
- Identifica e censisce gli scarichi nuovi e esistenti;
- Definisce la periodicità dei controlli e i parametri da controllare in conformità alle prescrizioni autorizzative;
- Definisce le misure necessarie volte al ripristino delle condizioni di conformità dello scarico, qualora si riscontri un avvicinamento ai valori limite, valutandone gli interventi necessari;
- Collabora con la figura/struttura preposta individuata nella fase di gestione, per la risoluzione di eventuali non conformità e per la definizione di opportune procedure di gestione delle emergenze così come previsto dalla CO 380/DT rev. vigente;
- Predispone la documentazione necessaria per la richiesta di autorizzazione degli scarichi e curare l'ottenimento, il mantenimento e il rinnovo delle autorizzazioni stesse;
- Predispone o fa predisporre e aggiornare planimetrie complete riportanti lo stato di fatto della rete degli scarichi idrici;
- Cura i rapporti con gli enti competenti;
- In caso sussista rischio di potenziale contaminazione delle acque superficiali e delle acque sotterranee, attiva, con il supporto delle Strutture di Direzione competenti coinvolte, le procedure di comunicazione previste dagli atti autorizzativi e dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i;
- Verifica che tutti gli scarichi siano dotati di idonei punti di campionamento;
- Provvede al trattamento di eventuali non conformità;
- Rileva le criticità inerenti al rispetto degli adempimenti connessi alla gestione degli scarichi idrici;
- Programma ed effettua le prove di tenuta periodiche delle vasche o serbatoi interrati connessi alla rete degli scarichi in coerenza con quanto indicato nella DoP n. 19 r.v. "Linee Guida per la bonifica dei siti contaminati e la gestione del danno ambientale". La frequenza di effettuazione delle prove non può prescindere da quanto disposto dalle Norme emanate a carattere regionale o locale e dalla valutazione del contesto e del rischio effettuata dalla UP (ad es. tipologia e stato di conservazione del manufatto, pericolosità del refluo, presenza di sistemi di rilevamento perdite o di sollecitazione/vibrazioni, ecc.);

L'RSGT A monitora l'andamento delle autorizzazioni e supporta il Responsabile di impianto nella predisposizione della documentazione per richiederne il rinnovo avendo cura di rispettare i tempi indicati nell'autorizzazione.

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSI/IO37
		Rev.:	5
	GESTIONE DEGLI SCARICHI IDRICI	Data Rev.:	13/02/2024
		Pagina: 8 di 10	

5.3 Controllo Qualità delle acque reflue e gestione delle Non Conformità

I riferimenti normativi per la gestione ed il controllo di tali valori limite sono sia le norme ambientali cogenti, ed in particolare la Parte III del D. Lgs. 152/2006, sia le autorizzazioni proprie dell'impianto rilasciate dalle Autorità Competenti per lo scarico in fognatura pubblica (Comune) (art. 124 D. Lgs. 152/2006).

Sui depuratori di Palermo ,Siracusa ,Messina e Trapani vengono effettuati, a seconda dell'Impianto, i prelievi per il monitoraggio analitico sia in ingresso che in uscita, a cura dell'U.O. Manutenzione e Pulizie Sicilia (che si avvale di laboratorio esterno), con cadenza semestrale, e a cura di Wisco, con cadenze varie: settimanale, quindicinale, mensile (a cura di laboratorio interno); trimestrali, semestrali e annuali (a cura di laboratorio esterno).

Le attività di campionatura per le analisi affidate a laboratorio esterno, sono effettuate in contraddittorio, tra il personale delle due Società.

Le analisi in ingresso e in uscita dagli impianti IDAR della DR Sicilia hanno cadenza semestrale.

I campioni per le analisi vengono prelevati, per le acque in ingresso dell' impianto IMC Palermo in corrispondenza della vasca di equalizzazione; per quelli in uscita, in corrispondenza del pozzetto di campionamento prima del rilascio in pubblica fognatura .

Gli impianti di trattamento Acque Reflue di Palermo, del Polo Manutenzione Ciclica Sicilia (Messina) e dell'Impianto di Siracusa sono stati ceduti a Wisco S.p.A.

Le attività di monitoraggio, con analisi relative, vengono eseguite da Wisco S.p.A. e Trenitalia S.p.A. con un piano di monitoraggio annuale.

Palermo, Messina:

- La campionatura dei reflui in ingresso e in uscita, da parte di Wisco, sono suddivise in analisi interne ed esterne. Le analisi interne vengono effettuate dal personale Wisco e quelle esterne tramite laboratorio di analisi. Si allega il piano di monitoraggio della società Wisco S.p.A. (All. 4).
- I rifiuti, compreso eventuali fanghi, prodotti dal ciclo di trattamento, vengono smaltiti come rifiuti speciali dalla società Wisco.
- Le attività di monitoraggio sui reflui in ingresso e sui reflui in uscita, da parte di Trenitalia, hanno frequenza semestrale da effettuarsi con i parametri di cui al piano di monitoraggio di Trenitalia (All. 3).

Siracusa Pantanelli:

- La responsabilità dell'impianto è di Trenitalia S.p.A., la quale per la conduzione del servizio avvale della Wisco .
- Le attività di monitoraggio sui reflui in ingresso e sui reflui in uscita, da parte di Trenitalia, hanno frequenza semestrale da effettuarsi con i parametri di cui al piano di monitoraggio di Trenitalia (All. 3).

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSI/IO37
		Rev.:	5
	GESTIONE DEGLI SCARICHI IDRICI	Data Rev.:	13/02/2024
		Pagina: 9 di 10	

- I rifiuti, compreso eventuali fanghi, prodotti dal ciclo di trattamento vengono smaltiti come rifiuti speciali (DBRSI/DRSI/IO24 Gestione dei Rifiuti).

Trapani :

- La responsabilità dell'impianto è di Trenitalia S.p.A., la quale per la conduzione del servizio si avvale della Wisco .
- Il monitoraggio dei reflui avviene tramite analisi periodiche secondo il piano di cui all'All 3.
- I rifiuti, compreso eventuali fanghi, prodotti dal ciclo di trattamento vengono smaltiti come rifiuti speciali (DBRSI/DRSI/IO24 Gestione dei Rifiuti).

Le attività di campionamento per le analisi, effettuate per conto di Trenitalia S.p.A., vengono eseguite da laboratorio di analisi accreditato, in presenza del referente di Trenitalia S.p.A. Il prelievo consiste nel prelevare campioni di liquido di cui si lascia parte di aliquota al gestore IDAR per possibili controanalisi. Il personale addetto ai prelievi è personale abilitato munito dei dispositivi di protezione individuali.

Se in occasione del monitoraggio effettuato negli impianti di depurazione gestiti dalla WISCO, i referenti:

- riscontrano che i valori di scarico non sono conformi ai valori limite di legge, lo comunicano immediatamente al Responsabile e Referente IDAR di Impianto di Trenitalia, il quale prende contatti col referente Wisco, e ordina l'eventuale arresto della lavorazione/attività originante lo scarico. Nei casi di cui sopra viene generato un rapporto di NC secondo l'IO n. 3 "Gestione delle non Conformità". Il Responsabile WISCO effettua le comunicazioni previste dalle proprie procedure interne;
- riscontrano che i valori in ingresso non sono conformi ai valori limite di concentrazione relativi ai Parametri Qualitativi di Riferimento stabili dagli accordi contrattuali tra la Società di Depurazione e Trenitalia, dà immediata comunicazione al Responsabile di Impianto per il seguito di competenza verso le Sedi Superiori;

Nel caso di anomalie agli impianti o attrezzature di Trenitalia, che possano costituire criticità per l'impianto di depurazione, il responsabile/referente di Trenitalia, darà immediata comunicazione al gestore dell'impianto di depurazione, con le modalità previste dal PEI del sito.

In caso di anomalie o criticità all'impianto di depurazione, tali da non garantire il corretto processo di depurazione delle acque reflue, sarà cura del referente di Wisco avvisare il Responsabile dell'IMC/OMR o suo sostituto, che provvederà a sospendere le lavorazioni che producono reflui (lavaggi e pulizie) (le figure e i recapiti sono inseriti in allegato 2).

Al cessare delle anomalie che hanno richiesto la sospensione di parte delle attività di Trenitalia, il referente Wisco provvederà ad avvisare il Responsabile o sostituto di Trenitalia, per la ripresa normale delle attività.

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSI/IO37
		Rev.:	5
	GESTIONE DEGLI SCARICHI IDRICI	Data Rev.:	13/02/2024
		Pagina: 10 di 10	

- RIFERIMENTI NORMATIVI

- DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 s.m.i. “Norme in materia ambientale”.
- DLgs n. 128 del 29 giugno 2010 “Integrazione al DLgs 152/2006”.
- CO n.320.4 DT del 03 Dicembre 2021 “Procedura di Gestione dei contatti con la Pubblica Amministrazione in materia di sicurezza sul lavoro, igiene e tutela ambientale”
- CO n. 365 DRUO del 17/06/2011 “Procedura Gestione Ambientale in Trenitalia”
- LINEA GUIDA GESTIONE DEGLI SCARICHI IDRICI del 19/12/2014
- DoP n.28 “Linee Guida per il campionamento dei rifiuti, delle acque destinate al consumo umano e delle acque di scarico”
- Dop n.24.2 DT/SIQSQ del 09/11/2021 “Linee guida gestione degli scarichi idrici”
- Dop n.39.1 DT/SIQSQ del 06/09/2023 “Procedura per il rilascio, il rinnovo e le modifiche dell’AUA”
- TRNIT-DRUO SIGSQ\P|2013\0053211 “Servizi di analisi/indagini aventi impatto sulla sicurezza ambientale”

- ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 “Verbale di campionamento Acque reflue”

Allegato 2 “Figure Responsabili di Trenitalia”

Allegato 3 “Piano monitoraggio Trenitalia”

Allegato 4 “Piano monitoraggio Wisco”