

Direzione Tecnica
Il Direttore

Direzione Business IC
Domenico Scida

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 19/3/2024
TRNIT-DT\PI\2024\0011945

DT – SIGSQ
Luca Maria Granieri
DT - ITRI
Paolo Masini
SIGSQ IC
Roberta Columbu
Produzione IC
Fausto Fancelli
Manutenzione IC
Eupremio Mascia

pc

Oggetto: Precisazioni/integrazioni DEIF 66.0

Con riferimento a quanto in oggetto, si precisa quanto segue:

- Le recenti disposizioni di legge hanno posto come data ultima dell'attrezzaggio dei rotabili in conformità al Decreto Ministeriale "Sicurezza nelle gallerie ferroviarie" del 28 Ottobre 2005 al 31/12/2024;
- Al paragrafo 1 della DEIF66 viene specificato che al fine di ottemperare ai requisiti del Decreto Ministeriale "Sicurezza nelle gallerie ferroviarie" del 28 Ottobre 2005, sulle carrozze Intercity della Direzione Business Intercity (DBIC) è in corso una modifica per l'installazione dell'impianto antincendio a protezione dell'ambiente viaggiatori (compresa la toilette, locale Capotreno e vestiboli) e vani tecnici;
- Al paragrafo 2 della DEIF66 viene specificato che nelle more del completamento dell'attrezzaggio di tutto il parco carrozze, il sistema Antincendio viene attivato su tutte le carrozze Intercity Giorno (IC 901/IC 270);
- Il sistema AI (avente la funzione di rilevazione ed estinzione di incendi nel comparto viaggiatori, toilette e vani tecnici di ciascuna carrozza) deve essere attivato anche a carrozza singola e potranno quindi coesistere, nello stesso convoglio, carrozze con dispositivo antincendio attivo con carrozze non ancora equipaggiate con sistema AI.
- Ad integrazione di quanto specificato nella DEIF66 le carrozze con AI attivo sono contrassegnati da apposito pittogramma verde ("AI Attivo") riportato sul pannellino delle segnalazioni all'interno della carrozza stessa, come da figura sottostante

In conclusione, i provvedimenti di cui alla DEIF 66 sono da applicarsi alle sole carrozze dotate di tale pittogramma.

La presente nota deve essere diffusa a tutto il personale in possesso della DEIF 66.0, con diffusione ai sensi della COCS 66.

Cordiali saluti

Fabrizio Zamagni

