

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n.19 DT/SIGSQ del 30/05/2025 “Gestione in sicurezza dei depositi di oli minerali e di alcool etilico”	DI n.19 DT/SIGSQ del 30/05/2025
---	---	--

DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 19 DT/SIGSQ del 30/05/2025
“Gestione in sicurezza dei depositi di oli minerali e di alcool etilico”

Con la presente Disposizione Integrata si intendono fornire alle strutture organizzative aziendali le istruzioni minime comuni da applicare nella gestione dei prodotti contenenti sostanze pericolose in coerenza con le logiche del Sistema Integrato di Gestione Sicurezze e Qualità di Trenitalia e con gli indirizzi di Capogruppo.

(La presente DI annulla e sostituisce la DoP n.35.1 DT/SESIAQSSL del 08/04/2021)

Firma
Luca Maria Granieri

Ambito di applicazione nel SIGSQ (indicare con una x l'ambito di applicazione)				
Ambiente	Qualità	Salute e Sicurezza sul Lavoro	Sicurezza di Esercizio	Soggetto Responsabile della Manutenzione
X		X		

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n.19 DT/SIGSQ del 30/05/2025 “Gestione in sicurezza dei depositi di oli minerali e di alcool etilico”	DI n.19 DT/SIGSQ del 30/05/2025
---	---	--

Revisione: 0	Data:
Nuova ☒ Parziale ☐ Totale ☐	30/05/2025
Redatta da: DT/SIGSQ	GdL
Verificata da: Responsabile DT/SIGSQ/SSAL Responsabile DBRSI/SIGSQE R Responsabile DBAV/SIGSQE AV Responsabile DBIC/SIGSQE IC Responsabile DT/SIGSQE DT	Maria Luisa Ferriccioni Pierluigi Corsetti Michele Bondi Roberta Columbu Claudio Calvelli
Emanata da: DT/SIGSQ	Luca Maria Granieri
Data di decorrenza:	30/05/2025

Tavola della Revisione

N° REV.	Data	DESCRIZIONE
0	30/05/2025	Prima Emissione - Revisione completa rispetto al documento annullato e sostituito

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONE INTEGRATA n.19 DT/SIGSQ del 30/05/2025 “Gestione in sicurezza dei depositi di oli minerali e di alcool etilico”	DI n.19 DT/SIGSQ del 30/05/2025
---	---	--

INDICE

1.	Scopo e Contenuti	4
2.	Ambito di Applicazione.....	4
3.	Strutture e Soggetti (Ruoli e Responsabilità)	5
4.	Modalità Operative.....	5
4.1.	Gestione autorizzazioni - Depositi di oli minerali e GPL.....	5
4.1.1.	Parere e Certificato antincendio	8
4.2.	Sicurezza dei depositi oli minerali.....	10
4.2.1.	Oli minerali — combustibili liquidi	10
4.2.1.1.	Dispositivi e sistemi di sicurezza	10
4.2.1.2.	Caratteristiche costruttive	11
4.2.2.	Gas di petrolio liquefatto.....	12
4.3.	Serbatoi fissi interrati	12
4.3.1.	Individuazione serbatoi fissi interrati	12
4.3.2.	Gestione serbatoi fissi interrati.....	13
4.3.2.1.	Serbatoi fissi interrati di nuova costruzione.....	14
4.3.2.2.	Serbatoi fissi interrati di vecchia costruzione.....	14
4.3.3.	Eventuale o potenziale dispersione di sostanze pericolose nella matrice ambientale	16
4.3.4.	Dismissione o riutilizzo	16
4.4.	Gestione ambientale dei depositi degli oli usati.....	17
4.5.	Gestione dei distributori mobili e depositi di oli minerali fuori terra all'interno di locali o aree predisposte allo scopo.....	17
4.6.	Censimento, verifiche, controlli e manutenzione dei depositi di oli minerali e dei relativi impianti.....	17
4.6.1.	Manutenzione programmata trimestrale	18
4.6.2.	Manutenzione e verifiche periodiche distributori di gasolio.....	19
4.6.2.1.	Manutenzione straordinaria sui distributori di gasolio	19
4.7.	Modalità di gestione dei depositi di alcool etilico denaturato	19
4.8.	Salute e Sicurezza sul Lavoro nei depositi di oli minerali e alcol.....	20
4.9.	Gestione dei depositi di oli minerali in conformità alla normativa ambientale e al SIGSQ.....	20
5.	Documentazione di Riferimento.....	21
6.	Abbreviazioni e Definizioni	23

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n.19 DT/SIGSQ del 30/05/2025 “Gestione in sicurezza dei depositi di oli minerali e di alcool etilico”	DI n.19 DT/SIGSQ del 30/05/2025
---	---	--

1. Scopo e Contenuti

La presente disposizione integrata definisce le modalità per l'esercizio dei depositi di oli minerali a qualsiasi uso destinati, ai fini della tutela dell'ambiente e in generale della sicurezza con lo scopo di definire altresì:

- le responsabilità e le modalità operative legate alla gestione dei depositi di oli minerali nel rispetto delle norme ambientali, antincendio e di salute e sicurezza sul lavoro;
- le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in materia di tutela ambientale, salute e sicurezza sul lavoro in merito ai depositi di oli minerali.

Sono comunque fatte salve le indicazioni riportate nelle seguenti procedure aziendali:

- *“Procedura per l'Esercizio degli Impianti di Distribuzione di Gasolio per la Trazione”* (CO n. 331/DAFC rev. vigente), per garantire il corretto esercizio dei depositi di oli minerali in ottemperanza agli adempimenti formali in termini di autorizzazioni amministrative e licenze fiscali.
- *“Gestione dei contatti con la Pubblica Amministrazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale”* (CO n. 320 DT rev. vigente).

La corretta gestione del processo deve consentire:

- la definizione delle responsabilità delle strutture coinvolte;
- il monitoraggio di tutte le fasi del processo al fine di effettuare i dovuti interventi correttivi sul processo stesso;
- l'attuazione delle norme comportamentali contenute nel Codice Etico del Gruppo FS Italiane;
- l'attuazione di quanto previsto in materia dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla società ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001.

Le indicazioni di carattere tecnico e gestionale riportate nel presente documento, ove in conflitto con altre disposizioni o pubblicazioni precedentemente emanate in materia, sostituiscono e aggiornano le precedenti.

2. Ambito di Applicazione

Soggetti alle indicazioni della presente disposizione integrata sono le strutture organizzative aziendali che detengono i depositi delle seguenti tipologie di sostanze, a prescindere dalle modalità tecniche di detenzione:

- olio combustibile;
- gasolio per riscaldamento;
- gasolio per trazione;
- olio lubrificante;
- olio esausto;
- gas di petrolio liquefatto;
- alcool.

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n.19 DT/SIGSQ del 30/05/2025 “Gestione in sicurezza dei depositi di oli minerali e di alcool etilico”	DI n.19 DT/SIGSQ del 30/05/2025
---	---	--

3. Strutture e Soggetti (Ruoli e Responsabilità)

Strutture

- Unità Produttive (UP);
- Strutture Organizzative (SO);
- Impianti;
- Sistema Integrato Gestione Sicurezza e Qualità (DT/SIGSQ);
- Sistema Integrato Gestione Sicurezza e Qualità, Salute e Sicurezza Sul Lavoro e Ambiente (DT/SIGSQ/SSAL);
- Sistema Integrato Gestione Sicurezza Qualità e Energia DB/DT;

Soggetti

- Datore di Lavoro (DdL) o Datore di Lavoro Delegato;
- Responsabile DT/SIGSQ;
- Responsabili Sistema Integrato Gestione Sicurezza, Qualità, Energia (SIGSQE DT/AV/IC/R);
- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP);
- Responsabile di Impianto;
- Responsabile Territoriale del Sistema di Gestione (RSG Territoriale/RSGT);
- Addetto Territoriale del Sistema di Gestione (ASG Territoriale/ASGT);
- Figure PISTA

4. Modalità Operative

Di norma, le Direzioni che detengono e esercitano depositi di oli minerali, incaricano la competente Struttura, nelle vesti di soggetto tecnico, per periziare ed eseguire i lavori di costruzione e/o adeguamento dei depositi combustibili e lubrificanti e, in particolare di quelli utilizzati per il rifornimento dei mezzi di trazione diesel, esistenti o da realizzare presso gli impianti.

Ad ultimazione lavori, il soggetto tecnico consegna formalmente gli impianti alle Strutture utilizzatrici che garantiranno le verifiche e la manutenzione degli impianti stessi, direttamente o avvalendosi di ditte specializzate nel settore.

In funzione del volume e delle sostanze contenute nei depositi si rende necessaria l'eventuale acquisizione di specifiche autorizzazioni, regionali o ministeriali, e dei certificati di prevenzioni incendi rilasciati dai VVF come descritto nei successivi paragrafi.

4.1. Gestione autorizzazioni - Depositi di oli minerali e GPL

Ai sensi della Legge n. 239/2004 del 23/08/2004 art.1, comma 8, lettera c), rientrano nella definizione di "oli minerali" gli oli minerali greggi, i residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n.19 DT/SIGSQ del 30/05/2025 “Gestione in sicurezza dei depositi di oli minerali e di alcool etilico”	DI n.19 DT/SIGSQ del 30/05/2025
---	---	--

petroliferi derivati e assimilati (gasolio), compresi il gas di petrolio liquefatto (GPL) e i biocarburanti ed i bioliquidi.

L' articolo 1 comma 56 della citata legge n. 239/2004 prevede che siano sottoposte ad autorizzazione le seguenti attività:

1. l'installazione ed esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
2. la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
3. la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di lavorazione degli oli minerali;
4. la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio dei depositi di oli minerali.

Le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o depositi di oli minerali, non comprese nei punti 3 e 4 sopra citati, nonché quelle degli oleodotti, possono essere effettuate liberamente, fermo restando il rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.

Non sono soggetti all'autorizzazione i seguenti depositi con capacità complessiva pari o inferiore a:

- a) 25 mc per oli minerali liquidi ad uso privato, agricolo ed industriale ad uso non commerciale (R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito in legge 8 febbraio 1934, n. 367, art. 11);
- b) 26 mc per Gas di petrolio liquefatto (GPL) ad uso privato, industriale o agricolo destinati ad uso non commerciale (art. 6 comma 1 del D.Lgs. 128/2006);
- c) 1.000 kg di Gas di petrolio liquefatto (GPL) in bombole (art. 1 comma 1 della legge 28 marzo 1962, n. 169, modificato dall'art. 6 comma 4 del D.Lgs. 128/2006);

1) Autorizzazioni a livello regionale

La Legge n. 239/2004 ha trasferito alle Regioni, a partire dal 28/09/2004, la competenza per il rilascio delle autorizzazioni relative agli stabilimenti di deposito e di lavorazione di oli minerali e GPL, ad eccezione delle "infrastrutture ed insediamenti strategici" di competenza ministeriale descritti al punto 2) del paragrafo.

Sono soggetti a regime autorizzativo regionale gli impianti che superano i limiti del precedente elenco nel caso di:

- a) depositi di oli minerali, ad esclusione del GPL, con capacità inferiore a 10.000 mc per usi privati ed industriali (art. 2 del R.D.L. n.2018 del 1936);
- b) depositi di Gas di petrolio liquefatto (GPL), anche in bombole, di capacità complessiva inferiore a 200 tonnellate (articolo 57, comma 1, del Decreto Legge n. 5/2012, come convertito con legge n. 35 del 2012);

Le autorizzazioni sono rilasciate dagli Enti Locali sulla base delle Responsabilità e competenze individuate in ambito regionale, a tal proposito è opportuno quindi verificare quanto disciplinato a livello territoriale.

Di norma, il rilascio delle autorizzazioni amministrative delle licenze o certificati avviene esclusivamente dopo l'acquisizione dei pareri favorevoli da parte del Comune (a seguito di verifica di conformità a quanto disposto dal regolamento comunale, ad es.: concessione edilizia, nulla osta all'esercizio a licenza di agibilità, area impermeabilizzata con allaccio a pubblica fognatura o depuratore, autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, ecc.), dal Comando provinciale VVF (caratteristiche costruttive serbatoi o depositi e dispositivi di

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n.19 DT/SIGSQ del 30/05/2025 “Gestione in sicurezza dei depositi di oli minerali e di alcool etilico”	DI n.19 DT/SIGSQ del 30/05/2025
---	---	--

sicurezza, rispetto distanze di sicurezza, parere favorevole al progetto, CPI, ecc.), dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale o della Provincia Autonoma, dall’Ufficio delle Dogane territorialmente competenti e dalla ASL ove previsto. In generale, quindi, la presenza delle suddette autorizzazioni garantisce la conformità del deposito in materia di sicurezza ambientale e antincendio.

1.a) Autorizzazioni a livello regionale per distributori di carburanti

In particolare, l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti, ai sensi del Decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32, è soggetta all'autorizzazione del Comune in cui essa è esercitata. L'autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni. L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi fermo restando quanto disciplinato dall'art. 25 del Dlgs n. 504/95 e smi, in merito all’obbligo di denuncia all’Agenzia delle Dogane (capacità globale superiore ai 5 mc).

Per l’esercizio degli impianti di distribuzione carburanti, le verifiche sull’idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo iniziale e non oltre quindici anni dalla precedente verifica (art. 1, comma 5 del D.lgs. 32/1998) con le modalità previste, a livello territoriale, dalle disposizioni locali. Il DdL/Soggetto delegato, con il supporto del RSGT/ASGT, verifica quanto disposto a livello locale in ottemperanza al D.lgs. 32/1998 in merito alle autorizzazioni e all’effettuazione dei collaudi e accerta che gli adempimenti e le scadenze delle verifiche sopra indicate siano contemplati nell’All. 2 *Piano di monitoraggio del SIGSQ* alla DoP 12 DT/SIGSQ “Gestione del processo di monitoraggio e misurazione in materia di Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza, BSC del SIGSQ di Trenitalia”.

2) Autorizzazioni a livello ministeriale

L'articolo 57, comma 1, del decreto legge n. 5/2012, come convertito con legge n. 35 del 2012, ha individuato quali infrastrutture e insediamenti strategici, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, il cui regime autorizzativo è di competenza dello Stato:

- a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;*
- b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione;*
- c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;*
- d) i depositi di stoccaggio di oli minerali, ad esclusione del g.p.l., di capacità autorizzata non inferiore a 10.000 metri cubi;*
- e) i depositi di stoccaggio di g.p.l. di capacità autorizzata non inferiore a 200 tonnellate;*
- f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239;*
- f-bis) gli impianti per l'estrazione di energia geotermica di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.*

In relazione alle infrastrutture ed agli insediamenti strategici sopra indicati, pertanto, le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 sono esercitate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al quale devono essere indirizzate le rispettive istanze.

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n.19 DT/SIGSQ del 30/05/2025 “Gestione in sicurezza dei depositi di oli minerali e di alcool etilico”	DI n.19 DT/SIGSQ del 30/05/2025
---	---	--

4.1.1. Parere e Certificato antincendio

Depositi oli minerali

Per garantire il corretto esercizio dei depositi di oli minerali devono essere rispettati gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza per l'immagazzinamento, l'impiego e il trasporto degli oli minerali e dalla normativa nazionale di settore relativamente alla sicurezza antincendio.

Il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi" riporta la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi e l'Allegato I richiama l'elenco delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, mentre il D.M. 7 agosto 2012 "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151" riporta le modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi, per ciò che attiene la valutazione dei progetti, i controlli di prevenzione incendi, il rinnovo periodico di conformità antincendio, la deroga, il nulla osta di fattibilità, le verifiche in corso d'opera e la voltura.

I Datori di Lavoro (DdL) delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi hanno l'obbligo, in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, di presentare la SCIA Prevenzione Incendi anche quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate, indipendentemente dal fatto di aver presentato una precedente SCIA.

In merito ai depositi di oli minerali, si specifica che vengono rilasciati pareri preventivi al progetto e al CPI esclusivamente se i depositi e gli impianti presentano le caratteristiche di sicurezza e conformità previste dal RD n. 1741 del 2 novembre 1933, dal Regolamento di cui al DM 31/07/1934 e s.m.i. (*Avvertenze generali, ubicazione, zone di protezione, bacino di contenimento, dispositivi di sicurezza, tipologia serbatoio in funzione del liquido stoccato, ecc.*) e dalle altre Norme tecniche verticali (ovverosia specifiche per tipologia di attività: ad es. centrale termica a gasolio, distributore mobile di carburante, gruppi elettrogeni, ecc.) emanate dal Ministero degli Interni.

Il rilascio del parere, la presentazione della SCIA Prevenzione Incendi e l'ottenimento del CPI (per le attività di Categoria C Allegato 1 DPR 151/2011) garantisce il rispetto delle norme tecniche antincendio.

Contenitori-distributori carburanti

Ai fini della prevenzione incendi, i contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C, sono regolamentati attraverso la "Regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburanti liquidi di categoria C", emanata con Decreto del Ministro dell'Interno 22 novembre 2017 (Allegato 1), successivamente modificata con Decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 2018.

Il Decreto del Ministro dell'Interno 22 novembre 2017 si applica a tutti i contenitori-distributori ad uso privato, indipendentemente dal tipo di attività nella quale sono installati.

Le disposizioni di tale decreto non si applicano agli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n.19 DT/SIGSQ del 30/05/2025 “Gestione in sicurezza dei depositi di oli minerali e di alcool etilico”	DI n.19 DT/SIGSQ del 30/05/2025
---	---	--

In particolare, la regola tecnica disciplina l'installazione e la gestione dei contenitori-distributori fuori terra di liquido combustibile di categoria C ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante ed il rischio di incendio;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni a edifici e locali contigui all'impianto;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni all'ambiente;
- consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

Ai sensi dell'art. 4 “Applicazione delle disposizioni tecniche”, le disposizioni del suddetto decreto si applicano ai contenitori-distributori di nuova installazione e a quelli esistenti, ad eccezione dei casi riportati al comma 2.

In ogni caso i contenitori-distributori, sia quelli di nuova installazione che quelli esistenti, devono essere provvisti di approvazione di tipo ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 31 luglio 1934, titolo I°, punto XVII ed i relativi componenti devono essere provvisti di marcatura CE ai sensi delle direttive applicabili.

Il termine “contenitore-distributore” impiegato nel decreto è esattamente equivalente ai termini “contenitore-distributore rimovibile” e “contenitore-distributore mobile” utilizzato nel decreto del Ministro dell'Interno del 19 marzo 1990; le disposizioni del decreto non si applicano quindi agli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione e ai serbatoi fissi connessi, ad esempio, a gruppi elettrogeni o ad impianti di riscaldamento. (Circolare 29/08/2018, n. 1 Prot. n. 0011468 - Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica).

L'installatore è tenuto a verificare che il contenitore-distributore sia idoneo per il tipo di uso e per la tipologia di installazione prevista e che il responsabile dell'attività sia informato degli specifici obblighi finalizzati a garantire il corretto uso, in sicurezza, dello stesso.

In merito agli adempimenti previsti dal DM 22 novembre 2017 inseriti all'interno dell'Allegato 1 allo stesso e che i DdL dovranno analizzare ed applicare, si riportano a titolo esemplificativo alcune misure di sicurezza riguardanti l'ambito ferroviario che si trovano inserite al capitolo 5 “Distanza di sicurezza”:

5.1. I contenitori-distributori devono osservare le seguenti distanze minime di sicurezza esterne ed interne da:

- a) fabbricati, eventuali fonti di accensione, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili non ricompresi tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 10 agosto 2011, n. 151: **5 m**;*
- b) fabbricati e/o locali destinati anche in parte a civile abitazione, esercizi pubblici, collettività, luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto, n. 151: **10 m**;*
- c) linee ferroviarie e tranviarie, fatta salva in ogni caso l'applicazione di specifiche disposizioni emanate in proposito: **15 m**;*
- d) proiezione verticale di linee elettriche che superano i seguenti limiti: 1000 V efficaci per corrente alternata, 1500 V per corrente continua: **6 m**.*

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n.19 DT/SIGSQ del 30/05/2025 “Gestione in sicurezza dei depositi di oli minerali e di alcol etilico”	DI n.19 DT/SIGSQ del 30/05/2025
---	--	--

5.2. Nel caso di contenitori-distributori installati all'interno di scali ferroviari o stazioni ferroviarie, per il rifornimento di locomotori, la distanza di cui al punto 5.1 lettera c) deve intendersi quale distanza di sicurezza esterna. In tal caso è necessario garantire il rispetto della distanza di cui al punto 5.1 lettera a) anche rispetto alle aree accessibili al pubblico.

4.2. Sicurezza dei depositi oli minerali

4.2.1. Oli minerali — combustibili liquidi

In generale, relativamente alla sicurezza dei depositi è necessario fare riferimento al DM 31.7.1934 e s.m.i. e al compendio di normative riportato nel paragrafo 5) “Documentazione di riferimento” ai quali è necessario, comunque, uniformarsi ai fini dell’ottenimento del CPI.

4.2.1.1. Dispositivi e sistemi di sicurezza

Le misure e i dispositivi di sicurezza previsti riguardano sia lo stoccaggio (ovvero la sicurezza propria del serbatoio) che le operazioni di travaso. Ulteriori indicazioni tecniche e costruttive possono essere previste, anche in funzione della data di emanazione, dai decreti ministeriali che riguardano le norme antincendio in funzione della tipologia di deposito.

Per i diversi casi particolari, è necessario fare riferimento a quanto disposto dalla normativa tecnica specifica. Alcune misure di sicurezza minime prevedono tra l’altro:

- esistenza bacino di contenimento, tali da poter resistere alla spinta del liquido nelle condizioni più sfavorevoli;
- rispetto distanza di sicurezza dai fabbricati e/o eventuali altri serbatoi;
- esistenza dell’impianto di messa a terra (per i serbatoi fuori terra, metallici e chiusi);
- installazione recinzione in muratura o in rete metallica alta non meno di 2,5 m;
- presenza di adeguati mezzi di estinzione e di sabbia;
- corretta indicazione della tipologia dell’olio, carburante o combustibile per ciascun serbatoio, fusto o contenitore;
- indicazione per ciascun serbatoio della capacità;
- stoccaggio eventuali fusti al coperto e, se prolungato, in posizione orizzontale (a cannone), con il tappo in alto e bloccati lateralmente con calzaio;
- posizionamento dei recipienti sotto i contenitori e/o sotto i rubinetti per la raccolta dei colaticci;
- garantire la presenza di cartellonistica di sicurezza (ad es.: divieto di fumare, impiegare fiamme libere nelle vicinanze dei depositi e soprattutto durante le operazioni di travaso, ecc.);
- garantire il massimo ordine e la pulizia ovunque siano i depositi ed evitare l’accumulo di materiale infiammabile;
- garantire formazione adeguata, anche mediante predisposizione di istruzioni scritte, per l’intervento in casi di emergenza, relativamente all’uso dei mezzi di estinzione e per la loro buona conservazione e pulizia;
- presenza di kit anti-sversamento (ad es. salsicciotti, guaine copri tombino, ecc.) e sostanze assorbenti;
- presenza della Scheda Dati Sicurezza del prodotto.

Inoltre, in particolare, per quanto concerne le operazioni di travaso è fatto obbligo di:

- garantire idonei presidi antincendi presso i punti di travaso;
- predisporre adeguati dispositivi di messa a terra per gli automezzi di rifornimento;

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n.19 DT/SIGSQ del 30/05/2025 “Gestione in sicurezza dei depositi di oli minerali e di alcool etilico”	DI n.19 DT/SIGSQ del 30/05/2025
---	---	--

- in caso di traboccamento o spandimento del liquido, adottare tutte le misure di emergenza per contenere lo spandimento e la contaminazione delle matrici ambientali.

4.2.1.2. Caratteristiche costruttive

Oltre alle misure e ai dispositivi di sicurezza di cui si è detto, la norma fornisce altre prescrizioni anche sulle caratteristiche costruttive dei depositi e dei serbatoi.

Si segnala che, in ambito ferroviario, in genere, ai sensi del DM 31 luglio 1934, la maggior parte dei depositi di oli minerali sono omologati per le categorie B (liquidi infiammabili) e C (liquidi combustibili). Si specifica che, riguardo alle installazioni terrestri fisse e mobili di motori a combustione interna accoppiati a macchine generatrici di energia elettrica o macchine operatrici (D.M. 13/07/2011), il gasolio è da considerarsi di categoria C, in seguito alla circolare del Ministero degli Interni del 19 marzo 2009, prot. 756 n. 032101.01.4188.000, che lo classifica liquido combustibile di categoria C, a prescindere della effettiva temperatura di infiammabilità.

In base alla suddetta classificazione dei depositi **di oli minerali (diversi dai depositi di gasolio per il rifornimento di locomotori diesel)**, il DM 31 luglio 1934, tra l'altro, prevede che:

- ☐ gli stessi siano circondati da un idoneo recinto;
- ☐ sia rispettata la zona di protezione (la distanza minima che deve intercedere tra il recinto suddetto e i serbatoi) da calcolare in funzione dell'entità dello stoccaggio;
- ☐ sia rispettata la distanza di rispetto (tra i fabbricati esterni e il perimetro recintato dei serbatoi) da valutare in funzione dell'entità dello stoccaggio. Le distanze di rispetto dai fabbricati esterni e dalle linee ferroviarie, ponti, stazioni, ecc. forniscono la garanzia che, in caso di incendio o esplosione del deposito di olio minerale, il fuoco non possa propagarsi all'esterno con pericolo per la pubblica incolumità e per la regolare attività dei servizi pubblici. In particolare, quanto alla sede ferroviaria, i binari sono considerati, all'effetto delle distanze, come i fabbricati esterni, misurando tali distanze tra il lato esterno della rotaia più vicina e il perimetro recintato esterno dei serbatoi e dei manufatti pericolosi.

Per evitare lo spandimento degli oli in caso di perdita o spillamenti, al disotto del serbatoio deve essere previsto:

per serbatoi esterni a vista:

- un bacino di contenimento in muratura senza fenditure o in cemento armato, con capacità di resistere alla spinta del liquido nelle più sfavorevoli condizioni;

per serbatoi interni a vista:

- una soglia interna del locale (sede del serbatoio) sopraelevata affinché il locale stesso possa costituire bacino di contenimento di volume uguale alla capacità del serbatoio;

per serbatoi distributori mobili:

- un bacino di contenimento di capacità non inferiore al 110% della capacità geometrica del contenitore stesso se il serbatoio è a parete singola.

Per le operazioni di travaso è prevista l'utilizzazione di un dispositivo di limitazione atto a interrompere il flusso, durante le operazioni di carico, al raggiungimento del 90% della capacità geometrica del serbatoio.

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n.19 DT/SIGSQ del 30/05/2025 “Gestione in sicurezza dei depositi di oli minerali e di alcool etilico”	DI n.19 DT/SIGSQ del 30/05/2025
---	---	--

In merito alle attività di rifornimento è previsto che:

- ☐ le manovre ai distributori di liquidi infiammabili e le attività di prelievo, carico e scarico di oli minerali presso i depositi siano eseguite esclusivamente da personale autorizzato;
- ☐ nelle vicinanze dei distributori e dei locali di stoccaggio sia vietato in modo assoluto fumare e avvicinarsi con luci a fiamma libera, specialmente se acetilene. Tale divieto deve essere ricordato da apposito cartello. Il personale addetto non deve portare addosso armi da fuoco, scatole di fiammiferi, accendisigari o sostanze che possano dar luogo a fiamme e scintille, né usare scarpe chiodate;
- ☐ il suolo intorno al deposito e/o alla base della colonna del distributore deve essere tenuto sgombro, pulito e impermeabilizzato, così pure il piazzale nelle immediate vicinanze del distributore;
- ☐ vicino ai distributori e ai depositi non vi siano rottami di legno, segatura, stracci specie se imbrattati di sostanze infiammabili;
- ☐ non vi siano fiamme libere almeno entro un raggio di 6 m dal punto di manipolazione e travaso degli oli minerali. Durante il travaso deve essere impedito di avvicinarsi al punto di travaso alle persone non addette alle operazioni;
- ☐ gli eventuali colaticci siano raccolti e convogliati all'impianto di depurazione del sito o a trattamento di disoleazione e scaricati nel ricettore finale nel rispetto delle disposizioni **vigenti e di quanto** riportato nell'autorizzazione allo scarico oppure raccolti in appositi recipienti o grigliati (messi a terra) ai fini del successivo smaltimento come rifiuti;
- ☐ le eventuali dispersioni nel suolo siano assorbite con mezzi idonei.

L'uso, gli accessi, gli obblighi e i divieti, relativi alla gestione dei depositi, devono essere opportunamente regolamentati attraverso l'emanazione di apposite disposizioni interne all'uopo predisposte. Per i dettagli specifici è necessario, comunque, fare riferimento alla tecnica di settore.

4.2.2. Gas di petrolio liquefatto

Il GPL è costituito da una miscela di gas idrocarburi (normalmente butano e propano nelle percentuali di circa il 60% e 40%) facilmente liquefabili sotto moderata pressione. Questa miscela è più pesante dell'aria, può essere compressa dentro piccoli recipienti maneggevoli e facilmente trasportabili (bombole o bidoni); l'uso di questa miscela è abbastanza diffuso nelle attività non raggiunte dalle tubature del gas metano.

Tale attività è regolamentata dalla normativa riportata nel paragrafo 5) *“Documentazione di riferimento”* al quale, comunque, è necessario uniformarsi anche ai fini dell'ottenimento del CPI.

4.3. Serbatoi fissi interrati

4.3.1. Individuazione serbatoi fissi interrati

Il DdL/Soggetto Delegato, con il supporto delle figure ritenute opportune, censisce i serbatoi e ne gestisce la documentazione, registrando tutte le relative attività di verifica, controllo e manutenzione utilizzando l'applicativo PISTA, come anche riportato al successivo paragrafo 4.6. Inserisce e aggiorna obbligatoriamente almeno le seguenti informazioni per ogni serbatoio interrato, in esercizio o in disuso (vedi anche successivo par. 4.3.4 - Dismissione o riutilizzo), utilizzati per le proprie attività e processi anche se ubicati in siti di proprietà di altra Società del Gruppo FS:

- tipologia di impianto servito;
- ubicazione del serbatoio/planimetria;

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n.19 DT/SIGSQ del 30/05/2025 “Gestione in sicurezza dei depositi di oli minerali e di alcol etilico”	DI n.19 DT/SIGSQ del 30/05/2025
---	--	--

- matricola o sigla di identificazione del serbatoio;
- capacità;
- tipologia sostanza stoccata;
- data di installazione;
- situazione in cui si trova il serbatoio (se in esercizio, dismissione temporanea con messa in sicurezza, dismissione definitiva con messa in sicurezza);
- libretto uso e manutenzione;
- dichiarazione conformità CE del costruttore (se applicabile);
- certificato di installazione e collaudo e/o risanamento;
- tabella di calibrazione (se applicabile);
- controlli periodici di funzionalità (verbali verifiche, controlli e manutenzione)
- certificazione prova di tenuta (se applicabile);
- certificazione gas-free e bonifica (se applicabile);
- attestazione smaltimento idoneo dei rifiuti provenienti da attività di bonifica, ecc (se applicabile);
- eventuali modifiche apportate, nonché la registrazione di eventuali anomalie o incidenti occorsi sui serbatoi.

Tali informazioni costituiscono di fatto il libretto del serbatoio.

L'attuale libretto del serbatoio cartaceo deve essere conservato/archiviato in quanto sostituito dall'applicativo Pista dalla data di emissione della presente DI.

Nel caso in cui il serbatoio ed in generale l'impianto cui è asservito risulti essere di proprietà di altra società del Gruppo è necessario richiedere al proprietario la documentazione tecnica dei serbatoi, le attestazioni di conformità e di integrità strutturale.

4.3.2. Gestione serbatoi fissi interrati

Il DdL/Soggetto Delegato, con il supporto delle figure ritenute opportune, si adopera per:

- se non presenti i manuali d'uso e manutenzione del costruttore, predisporre e adottare un Istruzione Operativa per la gestione dei serbatoi in cui vengano individuati gli elementi significativi quali, in particolare, i controlli periodici del singolo serbatoio e dei pozzetti, nonché le verifiche periodiche della funzionalità dei dispositivi di monitoraggio (ove installati) anche in funzione delle caratteristiche strutturali del serbatoio e della specificità di tali sistemi;
- prevedere il controllo delle acque con le modalità dettate dal D.Lgs 18/23 e s.m.i. e della DoP 42 DT\SIGSQ r.v., nel caso il serbatoio interrato ricade nella zona di rispetto di un punto di captazione di acque destinate al consumo umano (pozzi, sorgenti, ecc.);
- attuare tutte le procedure di buona gestione che assicurino la prevenzione dei rilasci, dei traboccamenti e dei versamenti del contenuto;
- predisporre e adottare procedure operative nel PEI per la risposta immediata a potenziali incidenti e/o situazioni di emergenza mirate a prevenire e attenuare l'impatto ambientale che ne può, conseguire;
- garantire una gestione conforme del serbatoio (scadenze verifiche periodiche di tenuta e autorizzazioni, durata garanzia dell'eventuale risanamento, ecc.) e fare in modo che gli adempimenti previsti siano contemplati nell'All. 2 Piano di monitoraggio del SIGSQ alla DoP 12 DT/SIGSQ

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n.19 DT/SIGSQ del 30/05/2025 “Gestione in sicurezza dei depositi di oli minerali e di alcool etilico”	DI n.19 DT/SIGSQ del 30/05/2025
---	---	--

“Gestione del processo di monitoraggio e misurazione in materia di Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza, BSC del SIGSQ di Trenitalia”;

- far applicare una targhetta, in posizione ben visibile, riportante:
 - ☐ Nome e l’indirizzo del costruttore
 - ☐ Anno di costruzione
 - ☐ Capacità
 - ☐ Pressione di progetto del serbatoio e dell’intercapedine (ove applicabile)

4.3.2.1. Serbatoi fissi interrati di nuova costruzione

I serbatoi fissi interrati di nuova costruzione sono:

- i serbatoi progettati, costruiti ed installati, in modo tale da assicurare il mantenimento dell’integrità strutturale durante l’esercizio, il contenimento e la rilevazione delle perdite, la possibilità di eseguire i controlli previsti;
- i serbatoi a doppia parete dotati di sistema di monitoraggio in continuo dell’intercapedine o serbatoi in parete singola metallica o in materiale plastico all’interno di una cassa di contenimento in calcestruzzo, rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio in continuo delle perdite (è consentito sistemare nella cassa di contenimento uno o più serbatoi, senza setti di separazione tra gli stessi);
- i serbatoi a doppia parete, ma senza un sistema fisso di monitoraggio dell’intercapedine, aggiornati aggiungendo tale sistema di monitoraggio.

Di norma i serbatoi installati dopo il 1999 (a seguito dell’emanazione del DM 20 ottobre 1998, poi sostituito dal DPR 246 del 24 maggio 1999 successivamente abrogato) dovrebbero ottemperare ai suddetti requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio.

In condizioni di esercizio per i suddetti serbatoi, per i quali:

- non siano rilevate particolari situazioni di rischio connesse con lo stato di conservazione del manufatto;
- sia verificata la perfetta efficienza dei sistemi di rilevamento delle perdite;
- sia verificata, annualmente, la funzionalità dei dispositivi che assicurano il contenimento ed il rilevamento delle perdite;

non sono previste prove di tenuta, salvo l’eventuale esistenza di disposizioni locali (Norme regionali) e dei Regolamenti di Igiene del Comune che possono fissare particolari adempimenti.

Per i serbatoi installati successivamente al dicembre 2002 sono valide le norme del DM Min. Interno 29/11/2002 - *Requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione così come chiarito nella lettera Circolare VVF Mi Prot. N. P829/4113 sott. 119 del 31 luglio 2003.*

4.3.2.2. Serbatoi fissi interrati di vecchia costruzione

Vengono considerati serbatoi “di vecchia costruzione” *quelli che non ottemperano ai requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio indicati nel paragrafo precedente che individua i serbatoi “di nuova costruzione”.* Di norma rientrano in questa classificazione i serbatoi installati prima del 1999 (precedentemente all’emanazione del DM 20 ottobre 1998, poi sostituito dal DPR 246 del 24 maggio 1999 successivamente abrogato).

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n.19 DT/SIGSQ del 30/05/2025 “Gestione in sicurezza dei depositi di oli minerali e di alcool etilico”	DI n.19 DT/SIGSQ del 30/05/2025
---	---	--

I serbatoi di vecchia costruzione sono soggetti all'esecuzione di una prova di tenuta (di tipo non distruttivo) dei serbatoi, delle tubazioni e del pozzetto passo d'uomo, per valutare il livello di sicurezza ambientale effettuata da ditte specializzate.

Il DdL/Soggetto delegato, con il supporto delle figure ritenute opportune, pianifica tali **prove di tenuta** secondo la frequenza indicata nella seguente tabella:

Età (anni)	Stato	Frequenza prove di tenuta
Superiore a 30 o sconosciuta	non risanato	ANNUALE
Compresa tra 15 e 30 anni	non risanato	BIENNALE
A partire dal quinto anno dal risanamento	risanato	TRIENNALE

Al termine delle verifiche devono essere sempre acquisiti ed archiviati i certificati attestanti la conformità delle attività eseguite, il giudizio di idoneità del serbatoio e quant'altro possa essere previsto anche da eventuali disposizioni di carattere locale.

Gli interventi di risanamento del serbatoio possono essere costituiti da:

- applicazione di un rivestimento anticorrosione sulle pareti interne del serbatoio in materiale che sia compatibile con il liquido contenuto, con uno spessore minimo di 2,5 mm (risanamento temporaneo);
- installazione di un sistema di protezione catodica la cui applicazione necessita di una valutazione accurata in quanto di non semplice esecuzione su manufatti vetusti;
- realizzazione di una cassa di contenimento in calcestruzzo rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio in continuo delle perdite;
- inserimento all'interno del serbatoio di una parete in materiale composito compatibile con il liquido contenuto.

Sono fatte salve frequenze di esecuzione delle prove di tenuta più restrittive, o altri adempimenti, se previsti da altre disposizioni di legge cogenti o se previsto dai Regolamenti locali.

Inoltre, nell'eventualità in cui il serbatoio ricada nella zona di rispetto di eventuali opere di captazione di acque destinate al consumo umano, la frequenza di verifica strumentale è annuale; tale scadenza deve essere registrata e monitorata con gli strumenti previsti dal SIGSQ.

Ferma restando l'obbligatorietà delle suddette prove di tenuta strumentale, devono essere eseguite le prove di tenuta di tipo speditivo (controllo differenziale volume del liquido) correlate con il rilevamento della giacenza fisica e sempre previste ai fini del controllo delle quantità acquistate in fase di carico del serbatoio. I dati rilevati nelle misure devono essere oggetto di registrazione, valutati, anche tramite l'elaborazione di

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n.19 DT/SIGSQ del 30/05/2025 “Gestione in sicurezza dei depositi di oli minerali e di alcool etilico”	DI n.19 DT/SIGSQ del 30/05/2025
---	---	--

semplici procedure operative, mediante l'utilizzo di approcci verticali (confronto con i dati di consumo per lo stesso impianto in anni diversi in funzione dei livelli di attività) o approcci orizzontali (analisi con i dati di consumo acquisiti da sistemi di raccolta diversi come ad esempio contatore, bolla di consegna, DAS, ecc.).

In relazione ai tempi di utilizzo del serbatoio è opportuno verificare le condizioni dei depositi di melme presenti nei serbatoi.

4.3.3. Eventuale o potenziale dispersione di sostanze pericolose nella matrice ambientale

Nell'eventualità in cui venisse riscontrata una mancata tenuta del serbatoio con eventuale o potenziale dispersione di sostanze pericolose nella matrice ambientale, chiunque rilevi tale emergenza ambientale avvisa immediatamente il Responsabile d'Impianto che, previa condivisione con il DdL/Soggetto Delegato delle non conformità rilevate e dei necessari interventi risolutivi da adottare, si attiva immediatamente per far:

- svuotare e pulire il serbatoio anche travasando il contenuto in un altro contenitore al fine di evitare il rischio di aggravamento della situazione di contaminazione;
- impermeabilizzare/coprire la zona circostante (telo impermeabile), per evitare che la pioggia dilavi la zona e diffonda la contaminazione, se necessario;
- far recintare la zona;
- eventuali altre misure di messa in sicurezza dell'area.

Il DdL/Soggetto Delegato, con il supporto delle figure ritenute opportune, dovrà procedere così come indicato negli articoli 242, 245 e 249 del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. e secondo quanto previsto DoP 19 r.v. concordando le attività da intraprendere con le competenti strutture Sistema Integrato Gestione Sicurezza Qualità e Energia (SIGSQE DB\DT) o di DT\SIGSQ\SSAL.

4.3.4. Dismissione o riutilizzo

In caso di dismissione del serbatoio è necessario procedere con lo svolgimento delle operazioni di vuotatura, pulizia e bonifica ossia di completo svuotamento dei serbatoi e delle tubazioni (aeree e/o interrato), dai fluidi o residui ancora contenuti nei manufatti eseguite da ditte specializzate. Al termine dei lavori, è indispensabile richiedere il rilascio della certificazione di “gas-free” e del “*certificato di non pericolosità e avvenuta bonifica*” del serbatoio.

Il serbatoio in queste condizioni e in possesso delle suddette certificazioni può essere mantenuto in situ se destinato ad altri usi compatibili e definiti come ad esempio il collegamento alla rete antincendio, utilizzo come riserva idrica, ecc..

In caso di rimozione, il serbatoio ai fini del successivo smaltimento deve essere gestito come un rifiuto ai sensi della Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e devono essere assolti tutti i relativi adempimenti, in particolare verificando quanto previsto per tale casistica dalla normativa locale. Il serbatoio, nelle more dello smaltimento, oltre ad essere svuotato e bonificato, deve essere messo in sicurezza fino alla sua rimozione definitiva.

In ogni caso, deve essere modificato in PISTA il relativo stato in “fuori uso” inserendo tutti i documenti precedentemente citati relativi alla bonifica. Successivamente, nel caso di riutilizzo destinato ad altri usi compatibili lo stesso serbatoio, dovrà essere caricato in PISTA come nuova attrezzatura in funzione del nuovo utilizzo (ad esempio classificandolo come Tipo: “Contenitori materiali/serbatoio”) e inserito nel

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n.19 DT/SIGSQ del 30/05/2025 “Gestione in sicurezza dei depositi di oli minerali e di alcool etilico”	DI n.19 DT/SIGSQ del 30/05/2025
---	---	--

campo note il riferimento al codice originario del serbatoio prima del cambio d’uso al fine di garantire la tracciabilità della gestione storica di tale attrezzatura.

Nel caso in cui, si accerti la presenza di contaminazione o potenziale contaminazione delle matrici ambientali circostanti (acqua, suolo o sottosuolo), si rimanda a quanto descritto al paragrafo precedente.

4.4. Gestione ambientale dei depositi degli oli usati

Ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D. Lgs. n. 95/92, per olio usato si intende qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale o sintetica, divenuto improprio all’uso cui era inizialmente destinato, in particolare gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli minerali per macchinari, turbine o comandi idraulici e quelli contenuti nei filtri usati.

Gli oli usati devono essere gestiti come rifiuti secondo le disposizioni del titolo I della Parte quarta del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. e DI n.8 DT/SIGSQ r.v.

4.5. Gestione dei distributori mobili e depositi di oli minerali fuori terra all’interno di locali o aree predisposte allo scopo

Le aree in cui si svolgono attività di manipolazione, stoccaggio, travaso di oli minerali (e comunque di sostanze potenzialmente pericolose per l’ambiente) devono essere:

- coperte e opportunamente pavimentate e impermeabilizzate
- dotate di idonei sistemi di raccolta di eventuali perdite (ad es.: attrezzate con materiali assorbenti).

I materiali assorbenti utilizzati e quanto recuperato devono essere smaltiti come rifiuti così come previsto dal titolo I della Parte quarta del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. e DI n.8 DT/SIGSQ r.v

Ove necessario, nel caso si riscontrasse una qualsiasi forma di contaminazione o potenziale contaminazione delle matrici ambientali, si procede così come indicato negli articoli 242, 245 e 249 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e DoP 19 DT/SIGSQ r.v.

4.6. Censimento, verifiche, controlli e manutenzione dei depositi di oli minerali e dei relativi impianti

Il DdL/Soggetto Delegato, con il supporto delle figure ritenute opportune, censisce tutte le attrezzature riportate nel seguente elenco presenti nei siti di propria competenza utilizzando l’applicativo PISTA e ne registra tutte le attività di verifica, controllo e manutenzione secondo le modalità indicate nella DI n. 6/DT/SIGSQ r.v.:

- Serbatoio fisso interrato (oli minerali, gasolio, gpl);
- Serbatoio fisso fuori terra (oli minerali, gasolio, gpl);
- Serbatoio mobile con o senza erogatore (oli minerali, gasolio);
- Distributore gasolio fisso;
- Distributore olio fisso.

Le Strutture utilizzatrici devono garantire la manutenzione degli impianti stessi, direttamente o avvalendosi di ditte specializzate nel settore. Oltre ai lavori di manutenzione ordinaria e di riparazione, la Struttura utilizzatrice deve provvedere anche alla sostituzione delle parti meccaniche, elettriche ed elettroniche deperite

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n.19 DT/SIGSQ del 30/05/2025 “Gestione in sicurezza dei depositi di oli minerali e di alcool etilico”	DI n.19 DT/SIGSQ del 30/05/2025
---	---	--

dall'uso (ad es.: i meccanismi di pompaggio, filtraggio, distribuzione, misurazione e le relative apparecchiature elettriche di comando e protezione in opera negli impianti stessi, inclusi i serbatoi, ecc.) oltre a tutti gli obblighi autorizzativi previsti dalle normative cogenti.

Gli interventi consistono nell'effettuazione delle verifiche e della manutenzione programmata periodica degli impianti (trimestrali, annuali e biennali, ecc.) **da effettuarsi in conformità alle normative di riferimento, indicazioni specifiche del costruttore descritte nel libretto di uso e manutenzione**, se disponibile.

4.6.1. Manutenzione programmata trimestrale

Per garantire una perfetta efficienza dei depositi di oli minerali, **oltre a quanto previsto dalle indicazioni specifiche del costruttore all'interno del libretto di uso e manutenzione**, il DdL/Soggetto Delegato, con il supporto delle figure ritenute opportune, prevede che sia effettuata una visita programmata trimestrale, durante la quale dovranno essere controllati, ed eventualmente sostituiti, i materiali non idonei o deteriorati per normale usura, quali ad esempio: lampade, particolari meccanici delle pompe (palette-cinghie), tubazione flessibile deteriorata, schede elettroniche distributori, terminali, rilevatori di perdite serbatoi (solo dove presente sistema di monitoraggio a doppia camera), ecc..

A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano alcune delle attività da effettuare e da considerare in funzione della specifica tipologia di deposito detenuto (depositi fissi fuori terra, distributori con erogatori di carburante, serbatoi interrati o fuori terra, ecc.):

- Ispezione esterna e interna colonnina (ove possibile) per verifica di eventuali perdite di carburante o lubrificanti da serbatoi fissi interni a vista, serbatoi mobili, colonnine distribuzione e tenuta dei rubinetti, ecc.;
- Verifica esistenza e corretto utilizzo bacini di contenimento mobili ed eventuale smaltimento colaticci in esso contenuti e dei dispositivi atti al travaso in sicurezza;
- Verifica funzionalità argini e bacini fissi o soglie sopraelevate;
- Verifica corretto stoccaggio fusti metallici;
- Verifica presenza cartellonistica;
- Verifica integrità eventuali piombi e terminale di piazzale, ove presente (ad es.: legalizzazione pompa aspirazione, ecc.);
- Verifica stato funzionamento generale apparecchiature (ad esempio: eventuale sostituzione cinghie di trasmissione, pulizia/sostituzione filtri, sostituzione palette, tubazioni, guarnizioni, ecc.);
- Verifica stato funzionamento apparecchiature di sicurezza serbatoi (ad esempio: galleggianti sonde livello, centralina di allarme, batterie ups, ecc.);
- Verifica efficienza centralina monitoraggio intercapedine serbatoio e tubazioni (se a doppia parete)
- Sostituzione sali minerali deumidificanti (ove applicabile, se necessario);
- Verifica funzionalità fognatura oleosa o fognatura acque bianche per aree deposito e pulizia eventuali pozzetti a tenuta stagna e grigliati per raccolta colaticci;
- Verifica che siano rispettate le distanze previste di sicurezza e di protezione e che le aree siano mantenute sgombre e prive di vegetazione;
- Verifica collegamenti all'impianto di messa a terra.

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n.19 DT/SIGSQ del 30/05/2025 “Gestione in sicurezza dei depositi di oli minerali e di alcool etilico”	DI n.19 DT/SIGSQ del 30/05/2025
---	---	--

4.6.2. Manutenzione e verifiche periodiche distributori di gasolio

Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione sull' impianto di distribuzione (colonnine erogatrici dotate o meno di SAUD, serbatoi e tubazioni), occorre avvisare con congruo anticipo l'Agenzia delle Dogane territorialmente competente.

Per quanto riguarda la manutenzione e le verifiche periodiche (trimestrali, annuali e biennali, ecc.) il DdL/Soggetto Delegato, con il supporto delle figure ritenute opportune, garantisce l'effettuazione secondo le indicazioni riportate nella CO 331 DAFC e secondo eventuali ulteriori adempimenti dovuti all'esistenza di disposizioni locali (ad es. norme regionali, Regolamenti di Igiene del Comune, ecc.), normative di riferimento, indicazioni specifiche del costruttore descritte nel libretto di uso e manutenzione, se disponibile.

Inoltre deve essere garantita annualmente ai sensi dell'art.3 del Decreto 29 novembre 2002 una verifica di funzionalità dei dispositivi che assicurano il contenimento ed il rilevamento delle perdite.

4.6.2.1. Manutenzione straordinaria sui distributori di gasolio

Il DdL/Soggetto Delegato, con il supporto delle figure ritenute opportune, richiede gli interventi per l'eliminazione di eventuali guasti o inconvenienti che dovessero verificarsi in maniera imprevedibile durante l'utilizzo delle apparecchiature, che possano comportare la sostituzione dei pezzi danneggiati.

Nel caso in cui l'intervento di manutenzione riguardi gli impianti di distribuzione dotati di sistema antifrode (**SAUD**) accettato dall'Agenzie delle Dogane di giurisdizione, questi ultimi devono essere riparati nel più breve tempo possibile, lasciando opportuna traccia dell'accaduto.

La richiesta d'intervento alla ditta appaltatrice deve essere effettuata nel più breve tempo possibile mediante comunicazione tracciata. Tale intervento deve essere sempre notificato e/o concordato con le competenti Strutture di esercizio e manutenzione. Il distributore di gasolio non potrà essere utilizzato fino al ripristino della piena funzionalità.

4.7. Modalità di gestione dei depositi di alcool etilico denaturato

Ai sensi del c. 2 dell'art. 29 del D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, le UP/SO che detengono in deposito alcool etilico denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri devono denunciare l'utilizzo al competente ufficio dell'Agenzia delle Dogane, chiedendo il rilascio della licenza di esercizio del deposito (ex c. 4 art. 29), soggetta al diritto annuale previsto dall'art.63, comma 2, lettera d) D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, e tenere un registro di carico e scarico su cui devono essere annotate, con cadenza decadale (dieci giorni), le partite introdotte e quelle estratte, con riferimento ai relativi documenti di accompagnamento. L'alcool denaturato deve essere detenuto nei magazzini di deposito in quantità non superiore a 10.000 litri.

Si fa presente, inoltre, che l'art. 66 del Testo Unico delle Accise (Dlgs 504/95 e smi) dispone che anche gli alcoli metilico, isopropilico e propilico siano sottoposti ad un regime di vigilanza fiscale che impone agli utilizzatori di denunciare la loro attività all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente almeno 30 gg. prima della data di inizio dell'attività ai fini dell'ottenimento della licenza di esercizio ovvero, se le quantità detenute sono al disotto della soglia di 10 mc, per l'iscrizione negli appositi registri tenuti dall'Ufficio. Detti soggetti, indipendentemente dalle quantità detenute sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico.

Sono comunque fatte salve le indicazioni riportate nella CO n. 331/DAFC rev. vigente, per garantire il corretto esercizio dei depositi di oli minerali in ottemperanza agli adempimenti formali in termini di autorizzazioni amministrative e licenze fiscali.

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n.19 DT/SIGSQ del 30/05/2025 “Gestione in sicurezza dei depositi di oli minerali e di alcol etilico”	DI n.19 DT/SIGSQ del 30/05/2025
---	--	--

In relazione alle modalità di deposito, gli alcoli devono essere immagazzinati in luogo fresco e ventilato, in contenitori chiusi a tenuta.

I luoghi di stoccaggio devono essere collegati a terra onde evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

4.8. Salute e Sicurezza sul Lavoro nei depositi di oli minerali e alcol

Il D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., prevede che siano valutati tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori addetti all'uso, stoccaggio e manipolazione di sostanze pericolose. Il DdL deve elaborare un Documento di Valutazione dei Rischi relativo agli agenti chimici pericolosi secondo le indicazioni del D. Lgs. 81/08 e della DI n.17/DT/SIGSQ e della DI n.18/DT/SIGSQ. Devono, inoltre, essere elaborate e diffuse procedure di sicurezza concernenti i depositi di oli minerali e alcol e rese disponibili a tutti i lavoratori interessati le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati prevedendo a idonea cartellonistica.

Nel caso di attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati le stesse dovranno essere svolte esclusivamente da personale di imprese appaltatrici specializzate, garantendo in particolare il rispetto di tutti i requisiti previsti da:

- DPR 14 settembre 2011, n. 177 “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”; in tal caso il DdL/Soggetto Delegato deve individuare un proprio Rappresentante secondo le modalità previste dal comma 2 dell'art. 3 del suddetto DPR;
- CO 353/DT r.v. “Procedura “Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro nell'esecuzione di prestazioni regolate da contratti d'appalto e d'opera in Trenitalia”.

4.9. Gestione dei depositi di oli minerali in conformità alla normativa ambientale e al SIGSQ

In merito agli adempimenti ambientali legati alla gestione dei depositi di sostanze pericolose per l'ambiente, si segnala l'assenza di uno strumento normativo di riferimento da applicare uniformemente su scala nazionale. Ne consegue che, attualmente, la tematica risulta essere disciplinata in modo disomogeneo (a livello regionale, provinciale/città metropolitana, comunale) e in taluni casi, è necessario, pertanto, fare riferimento a normative trasversali o complementari (ad es.: norme di sicurezza antincendio, requisiti tecnici dei serbatoi a servizio degli impianti mobili di distribuzione carburante, requisiti tecnici dei depositi di rifiuti costituiti da oli minerali usati, tutela delle acque destinate al consumo umano, ecc.) e ai Regolamenti comunali d'igiene e edilizi.

Ai fini della valutazione e della verifica dell'ottemperanza agli adempimenti ambientali specifici, legati all'applicazione dei sopra citati Regolamenti locali per i depositi di oli minerali esistenti (dismessi o in esercizio), il DdL/Soggetto Delegato ne dispone l'acquisizione e i controlli di congruenza. Nell'eventualità in cui dovessero emergere criticità o anomalie rispetto agli obblighi previsti, si attiva per adottare le necessarie misure correttive anche con il supporto della SO di riferimento Sistema Integrato Gestione Sicurezza Qualità e Energia DB/DT.

In generale, lo stoccaggio di sostanze pericolose, sia sul suolo che nel sottosuolo, costituisce un evidente fattore di rischio ambientale (contaminazione del suolo, sottosuolo e delle acque) in particolare se l'attività viene svolta in prossimità di aree naturali protette dove un rilascio significativo può comportare la distruzione o il deterioramento di un habitat naturale ed è necessario, pertanto, adottare le dovute precauzioni nonché

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n.19 DT/SIGSQ del 30/05/2025 “Gestione in sicurezza dei depositi di oli minerali e di alcool etilico”	DI n.19 DT/SIGSQ del 30/05/2025
---	---	--

specifiche procedure anche di emergenza al fine di gestire l’aspetto ambientale e contenerne o eliminarne l’impatto (CO n. 380/DT r.v. “Procedura Gestione delle Emergenze”).

È bene tenere in considerazione anche quanto previsto dalla Parte IV del D.Lgs n. 152/06 ‘Norme in materia di, gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati in situazioni di emergenza (ad es.: versamento accidentale) o nell’eventualità di dismissione di un deposito al presentarsi di determinate situazioni di emergenza (ad es.: riscontro di evidenti condizioni di contaminazione del suolo, del sottosuolo o della falda)’.

Il DdL/Soggetto delegato, con il supporto delle figure ritenute opportune, definisce le opportune modalità di gestione degli oli minerali utilizzati nelle proprie attività, processi e servizi tenendo conto in particolare delle seguenti fasi:

- individuazione dei prodotti necessari per lo svolgimento delle attività, processi e servizi;
- valutazione dei quantitativi necessari allo svolgimento delle attività e dei processi;
- reperimento delle informazioni attraverso l’acquisizione di schede dati di sicurezza e schede tecniche;
- gestione degli oli minerali: trasporto, stoccaggio/deposito, carico e scarico;
- gestione delle emergenze;
- formazione e informazione del personale coinvolto dall’aspetto ambientale.

Ove l’attività di gestione o parte di essa sia in capo a soggetti terzi sarà cura del Datore di Lavoro/Soggetto Delegato comunicare a quest’ultimi le disposizioni in essere presso il sito di Trenitalia e verificare periodicamente se l’attività viene gestita in conformità alle disposizioni emanate al fine di eliminare o ridurre il rischio di compromissioni ambientali.

Inoltre, come previsto dal paragrafo 4.7 della DI n.18/DT/SIGSQ deve essere effettuato un censimento di tutti i magazzini/depositi/serbatoi/distributori di prodotti contenenti sostanze pericolose, riportandoli **graficamente nella planimetria** del sito al fine di attenzionare le aree a maggior rischio per l’ambiente e la sicurezza sul lavoro e di indicare le possibili fonti di contaminazione per suolo e sottosuolo, avendo cura di rispettare quanto previsto dal comma 4 dell’art. 94 del D. Lgs 152/06 e s.m.i., in merito al rispetto dei divieti di svolgimento di determinate attività (ad es.: stoccaggio sostanze pericolose, deposito rifiuti, ecc.) nelle zone di tutela assoluta o rispetto dei punti di captazione

5. Documentazione di Riferimento

- CO n.123/DRUO r.v. “Assetto delle Unità Produttive Trenitalia e relativi Responsabili ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
- CO n. 505/AD rev. Vigente “Manuale del Sistema Integrato di Gestione Sicurezza e Qualità (SIGSQ) di Trenitalia.
- CO n. 504/AD rev. vigente “Politica Aziendale di Sicurezza di Esercizio, Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza sul Lavoro”.
- CO n. 380/DT rev. vigente “Procedura gestione delle emergenze”.
- CO n. 320/DT rev. vigente “Gestione dei contatti con la Pubblica Amministrazione in materia di salute, sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale”.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONE INTEGRATA n.19 DT/SIGSQ del 30/05/2025 “Gestione in sicurezza dei depositi di oli minerali e di alcool etilico”	DI n.19 DT/SIGSQ del 30/05/2025
---	---	---

- CO n. 331/DAFC rev. vigente “Procedura per l’Esercizio degli Impianti di Distribuzione di Gasolio per la Trazione”.
- DoP n.1 rev.vigente. “Valutazione degli Aspetti Ambientali e redazione del Documento di Analisi Ambientale”
- DI n.17/DT/SIGSQ r.v. “Modello di riferimento adottato da Trenitalia per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e per la gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale”.
- DI n.18/DT/SIGSQ r.v. “Gestione dei prodotti contenenti sostanze pericolose”.
- DoP n.12 rev. vigente “Gestione del processo di monitoraggio e misurazione in materia di Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza, BSC del SIGSQ di Trenitalia”.
- DI n.8/DT/SIGSQ rev. vigente “Gestione dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani”.
- DoP.19 rev. vigente - “Gestione di siti contaminati, potenzialmente contaminati e del danno ambientale”.
- Regio Decreto 20 luglio 1934, n. 1303, "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei loro residui".
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Norme in materia ambientale.
- D.Lgs 231/01 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300.
- L. 26 aprile 1974, n. 191 - Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
- D.M. 29 febbraio 1988 - Norme di sicurezza per la progettazione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 mc.
- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420 "Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l’installazione di impianti di lavorazione o deposito di oli minerali".
- D.Lgs 95/92 e s.m.i. - Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati (parte vigente).
- Lettera circolare 09/03/1998 n. P322/4113 Contenitori-distributori mobili per carburanti liquidi di categoria C di tipo approvato ai sensi del D.M. 19 marzo 1990 - Chiarimenti inerenti il campo di applicazione.
- DM 29/11/2002 - Requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione.
- Linee Guida sui Serbatoi Interrati ARPA Lombardia rev. vig.
- D.M. 14 maggio 2004 —Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³ e s.m.i.
- Legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia".
- UNI EN 12817:2019 Attrezzature e accessori per GPL - Ispezione e riqualificazione dei recipienti a pressione per gas di petrolio liquefatto (GPL) con capacità minore o uguale a 13 m³
- UNI 8364-3:2007 - Impianti di riscaldamento - Parte 3: Controllo e manutenzione.
- D.M. 1 dicembre 2004, n. 329 - Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.
- D.D. 17 gennaio 2005 - Procedura operativa per la verifica decennale dei serbatoi interrati per GPL, con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche.

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n.19 DT/SIGSQ del 30/05/2025 “Gestione in sicurezza dei depositi di oli minerali e di alcool etilico”	DI n.19 DT/SIGSQ del 30/05/2025
---	---	--

- D.M. 28 aprile 2005 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi.
- D.Lgs 8/03/06 n.139 - Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
- D.M. 22/1/2008 n. 37 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
- D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Procedura per il controllo di serbatoi interrati per GPL di capacità non superiore a 13 mc con tecnica basata sul metodo di Emissione Acustica ai fini della verifica di integrità — ISPESL dicembre 2008.
- Il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.
- D.M. 7 agosto 2012 "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151";
- D.Lgs 26 giugno 2015, n. 105 - Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
- D.M. 22 novembre 2017 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C”.
- D.M. 10 maggio 2018 “Disposizioni transitorie in materia di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C”.
- DPR 14 settembre 2011, n. 177 “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”
- Circolare 29/08/2018, n. 1 Prot. n. 0011468 - Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
- Decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 - Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- DM 01/09/2021 - Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; (in vigore dal giorno 25/09/2022, si evidenzia che l'entrata in vigore del solo art.4 “Qualificazione dei tecnici manutentori” è stata prorogata al 25 settembre 2023);
- DM 02/09/2021 - Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; (in vigore dal giorno 04/10/2022);
- D. Lgs. 18 del 23 febbraio 2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”.

6. Abbreviazioni e Definizioni

Abbreviazioni

- DdL (Datore di Lavoro);

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n.19 DT/SIGSQ del 30/05/2025 “Gestione in sicurezza dei depositi di oli minerali e di alcool etilico”	DI n.19 DT/SIGSQ del 30/05/2025
---	---	--

- SO (Strutture Organizzative);
- UP (Unità Produttive);

Definizioni

- **OLI MINERALI:** gli oli minerali greggi, i residui delle loro distillazioni e tutte le altre specie e qualità di prodotti petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e il biodiesel.
- **SERBATOIO INTERRATO:** Contenitore per lo stoccaggio situato sotto il piano di campagna di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna.
- **PULIZIA E BONIFICA:** Operazione di degassificazione, pulizia e rimozione della fanghiglia oleosa. Operazione obbligatoria per i serbatoi di vecchia costruzione, installati dopo il 1973, dopo il (25°) 30° anno a partite dalla sua installazione. Nel caso specifico delle centrali termiche, tale operazione fa riferimento alla norma UNI 8364-3:2007, che detta le regole per il controllo e la manutenzione degli impianti di riscaldamento e stabilisce in 5 anni per i serbatoi contenenti gasolio ed in 3 anni per quelli contenenti olio combustibile i termini di scadenza per effettuare la pulizia interna. Inoltre, occorre verificare i Regolamenti di Igiene della Regione o Comune che possono fissare termini di scadenza diversi da quelli sopra elencati.
- **PROVE DI TENUTA:** Metodi in grado di rilevare una perdita nei serbatoi uguale a minore di 400 cm³ per ora, con una probabilità di rilevamento pari o maggiore al 95%. Le due principali tipologie di prove di tenuta sono: prove di tenuta pneumatica e prove di tenuta non distruttiva.
- **ZONA DI TUTELA ASSOLUTA:** Ai sensi del c. 3 dell’art. 94 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., la zona di tutela assoluta rappresenta l’area immediatamente circostante all’opera di derivazione idrica e la sua estensione è indicata, dalla stessa norma, in almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione. All’interno dell’area di tutela assoluta sono consentite solo le attività funzionali alla gestione e manutenzione degli impianti di captazione.
- **ZONA DI RISPETTO:** Ai sensi del c. 4 dell’art. 94 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., la zona di rispetto costituisce la fascia di territorio circostante la zona di tutela assoluta, all’interno della quale la regolamentazione delle attività antropiche si pone l’obiettivo di salvaguardare la qualità delle acque captate. In particolare, in tale zona è fatto divieto di esercitare le seguenti attività o insidiare centri di pericoli come: aree deposito rifiuti, stoccaggio prodotti o sostanze pericolose, ecc.