

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	Linee guida per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi negli impianti industriali in uso a Trenitalia.	Nota Dispositiva n. 7 del 3 apr 2012 Mod.REV.00
---	--	---

Nota Dispositiva n. 7 del 3 apr 2012

Rif. lettera prot. TRNIT\DRUO\P\2012\15902 del 3 apr 2012 - "Linee guida per l'ottenimento del
Certificato di Prevenzione Incendi negli impianti industriali in uso a Trenitalia"



Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Direzione Amministrazione Finanza Controllo
1. Dirigenza

Dirigenti Responsabili Impianti di
Manutenzione TUTTI

Responsabili Unità Produttive TUTTI

Responsabili Sicurezza di Sistema
divisionali TUTTI

Responsabile Divisione Passeggeri N/I
Responsabile Coordinamento Esercizio NI
Responsabile Esercizio servizi base NI
Responsabile Programmazione Materiali,
Acquisti e Controllo Pulizie N/I

Responsabile Divisione Passeggeri
Regionale

Responsabile Manutenzione corrente
Regionale

Responsabile Programmazione materiali e
Acquisti Divisionali

Responsabile Divisione Cargo
Responsabile Manutenzione Corrente Cargo
Responsabile Acquisti Cargo

Responsabile Direzione Tecnica
Responsabile Investimenti Industriali e
gestione Asset Tecnici Distribuiti
Responsabile Programmazione Materiali e
Acquisti DT

Cc:
Amministratore Delegato
Responsabile Direzione Audit
Responsabile Direzione Acquisti
Responsabile Direzione Affari Legali e
Societari

Oggetto: **Linee Guida per l'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi negli
impianti industriali in uso a Trenitalia.**



Di seguito si forniscono alcune Linee Guida per l'ottenimento del CPI.

1. Contratto di prestazione per i servizi di progettazione e direzione lavori

L'ottenimento del CPI prevede almeno 3 momenti negoziali:

- i) un incarico ad un tecnico/professionista esterno per presentazione progetto P.I. a VVFF ai fini dell'ottenimento del parere,
- ii) un incarico ad un tecnico/professionista (o società) per progettazione esecutiva degli interventi di adeguamento,
- iii) l'incarico ad una ditta per l'esecuzione dei lavori.

A tal riguardo, per ottenere tali prestazioni, dovrà essere possibilmente definito un solo "contratto integrato di progettazione/direzione lavori", che abbia come oggetto principale della prestazione l'ottenimento del CPI; si allega a tal proposito uno standard di capitolato del contratto che potrà essere applicato.

2. Richiesta autorizzazione investimenti

Le istruttorie dei progetti, presentate a DAFC, dovranno contenere una lista valorizzata specifica degli interventi, funzionali all'ottenimento del CPI, speculare a quanto previsto dal progetto, approvato dai VVFF, con le eventuali prescrizioni; tale lista sarà riflessa all'interno dei progetti "sicurezza", anche in ambito della struttura dell'investimento (WBS). Si suggerisce la predisposizione di specifiche RAI per i soli interventi sulla sicurezza.

3. Assegnazione incarichi e lavori.

Ai responsabili delle strutture di manutenzione sono state attribuite procure con potere di spesa fino a Euro 400.000; ove la spesa per incarichi e lavori ecceda tale limite dovrà intervenire il Responsabile dell'Unità Produttiva sulla base della procura a lui conferita nella sua qualità di datore di lavoro.¹

Pertanto, per i soli interventi sulla sicurezza, i responsabili delle strutture di manutenzione /delle unità produttive potranno procedere all'assegnazione diretta di incarichi dei servizi integrati, di cui sopra:

¹ "relativamente alla legislazione riguardante la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con estensione alla protezione ambientale: porre in atto, per l'unità produttiva a cui è preposto operando con la più ampia autonomia e senza limiti di importo, qualsivoglia impegno verso chiocchessia, ai fini di garantire la sicurezza nella realizzazione di opere e nella gestione di impianti e mezzi, anche ai fini dell'esercizio ferroviario, nonché la sicurezza e l'igene del lavoro, l'incolumità dei terzi e la tutela dell'ambiente."



- i) selezionando, per ogni progetto ed in ambito provinciale rispetto all'impianto interessato, un numero adeguato (almeno 10) di liberi professionisti (es. ingegneri, architetti), abilitati alla Prevenzione Incendi come da Legge n. 818 del 7-12-1984,
- ii) richiedendo loro, entro un tempo congruo, un preventivo di spesa per l'incarico in questione,
- iii) attribuendo l'incarico sulla base del preventivo minore.

La scelta dei professionisti da interpellare dovrà avere elementi di oggettività e, nel caso di mancanza di nominativi, si può far riferimento ad un ambito regionale o, piuttosto, all'Albo provinciale degli ingegneri e/o architetti.

Analogo comportamento, che garantisca il confronto e la competizione oggettiva tra soggetti, potrà essere tenuto per l'assegnazione dei lavori.

4. Unicità del procedimento/ responsabilità per impianto

In alcuni casi, è stata fatta richiesta di interventi per il CPI, per una porzione d'impianto ed in impianti dove sono presenti più Divisioni, frazionando i procedimenti e le responsabilità. Tale comportamento è da evitare. Pertanto le attività per l'ottenimento del CPI dovranno individuare un unico responsabile del procedimento ed un procedimento unico per l'impianto nel suo complesso. La responsabilità dovrà essere assegnata al responsabile di impianto prevalentemente maggioritario nella gestione dell'impianto stesso. La RAI sarà presentata in forma unica e sottoscritta dai diversi soggetti operanti all'interno dell'impianto con separata evidenza degli investimenti da attribuire a ciascuna Divisione.

Saluti.

Enrico Grigliatti
Direzione Amministrazione Finanza e

Luciano Stocchi
Direzione Risorse Umane e Organizzazione

CAPITOLATO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA; ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI FINALIZZATA ALL'OTTENIMENTO DEL CPI

Il presente capitolato si compone dei seguenti punti:

1.0	SCOPO DEL LAVORO.....	1
2.0	DESCRIZIONE TECNICA.....	2
3.0	TEMPISTICA.....	7
4.0	VALUTAZIONE ECONOMICA E PAGAMENTI.....	7
5.0	GARANZIE DI INGEGNERIA.....	8

1.0 SCOPO DEL LAVORO.

1) Servizio di progettazione definitiva e progettazione esecutiva per l'adeguamento delle opere, ai fini dell'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi.

Il servizio fornito deve essere sviluppato sulla base dei pareri favorevoli ottenuti dal Corpo dei Vigili del Fuoco già in possesso della Committenza e delle prescrizioni ivi contenute. La prestazione è comprensiva delle eventuali varianti che risultasse necessario presentare ai VVF con riferimento all'analisi delle lavorazioni che si effettuano nei locali oggetto di rilascio CPI.

2) Direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e progettazione l'assistenza ai lavori stessi, la misura, la contabilità e l'assistenza al collaudo; la SCIA e l'assistenza amministrativa per l'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi e ogni altra autorizzazione necessaria.

Per quanto riguarda il punto 1) in generale, si dovrà procedere alla rivisitazione degli elaborati già presentati:

- a) aggiornamento/integrazione del progetto emesso per il rilascio del parere di conformità antincendio;
- b) aggiornamento/integrazione del progetto esecutivo correlato a quello di cui al punto a.

Gli elementi da considerare nelle attuali rielaborazioni sono quelli dovuti ai seguenti aspetti:

- variazioni occorse recentemente in seno all'organizzazione del sito (nuove destinazioni d'uso dei locali, nuovi impianti, scelte strategiche, ecc.);
- nuove disposizioni in materia specifica di prevenzione incendi, in ottemperanza al recente D.P.R. n° 151 del 01/08/11, entrato in vigore a partire dal 07/10/11.

L'aggiornamento degli elaborati dovrà comprendere nella fattispecie il rifacimento dei computi metrici estimativi, sia per tenere conto delle variazioni progettuali che dovessero rendersi necessarie, che per attualizzare gli importi stimati con il progetto precedente mediante applicazione di prezzi unitari aggiornati all'anno 2011.

Inoltre, onde agevolare la Committenza nella fase di assegnazione degli appalti integrati di progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori, su indicazione della stessa, si dovranno creare dei lotti funzionali di intervento, definiti con il criterio di un tetto massimo dell'importo dei lavori corrispondenti.

Per quanto riguarda il punto 2) le attività di supervisione dei lavori sono le seguenti:

- Direzione dei Lavori (DL).
- Compilazione della S.C.I.A. (secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 151/11).
- Assistenza tecnica alla Committente finalizzata al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi da parte dei VV.FF e fino all'ottenimento dello stesso.

2.0 DESCRIZIONE TECNICA.

2.1 Inquadramento generale dei lavori.

Gli elementi inerenti la pratica autorizzativa suddetta saranno:

- le **opere civili**, necessarie per la realizzazione di nuove vie di fuga, per la compartimentazione dei locali, per l'installazione di nuovi presidi antincendio, ecc.,

- **gli impianti idrici e meccanici** (rete idranti ed annessi nuovi gruppi di pressurizzazione, naspi, estintori, ecc.),
- **gli impianti elettrici** esistenti, di alimentazione e controllo degli impianti meccanici di cui sopra e degli annessi sistemi di illuminazione e similari.

2.2 Attività preliminari.

Lo svolgimento delle macroattività citate al § 2.1, dovrà prevedere lo sviluppo delle attività preliminari di seguito elencate, riferite agli elementi variati rispetto alla situazione rilevata durante lo sviluppo del progetto precedente:

- Reperimento ed analisi della documentazione esistente.
- Rilievo dei terreni e dei fabbricati, ove necessario per gli obiettivi di cui allo scopo del lavoro.
- Rilievo dei seguenti impianti, ove necessari per gli obiettivi di cui allo scopo del lavoro:
 - impianti elettrici;
 - impianti di messa a terra;
 - impianti di produzione delle scariche atmosferiche;
 - impianti antincendio;
 - impianti idrici;
 - serbatoi interrati;
 - viabilità.

Al termine della ricostruzione della situazione esistente, si dovrà procedere alla valutazione dello stato dell'arte e della rispondenza dello stesso alla normativa vigente.

Conseguentemente, dovranno essere aggiornati gli studi di fattibilità relativi agli eventuali interventi di adeguamento già previsti e sviluppati quelli necessari per i nuovi fabbricati ed impianti rilevati.

Una volta concordate con la Committenza le soluzioni individuate, si potrà procedere allo sviluppo delle fasi successive.

2.3 Aggiornamento/integrazione del progetto esecutivo degli interventi di adeguamento .Gara d'appalto.

Il progetto esecutivo comprenderà la seguente documentazione, ove applicabile, ad aggiornamento/integrazione di quella prodotta per la richiesta di parere:

- relazione generale e descrittiva dei lavori;
- elaborati grafici;
- elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi per nuovi prezzi;
- disciplinari tecnici opere elettromeccaniche;
- capitolato tecnico speciale opere civili;
- computo metrico estimativo definitivo;
- cronoprogramma dei lavori.

Con gli elementi di cui sopra dovrà essere approntata tutta la documentazione necessaria a poter effettuare la gara di appalto delle opere.

2.4 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP).

Nell'esercizio della funzione di coordinatore in materia di sicurezza in fase di progettazione (CSP), in conformità a quanto precisato dal D.Lgs 81/08 e s.m.i., si dovrà tenere debitamente conto degli aspetti peculiari legati alla sicurezza dei lavori.

2.5 Specificità e criticità del cantiere in oggetto.

Gli interventi di adeguamento saranno caratterizzati al seguente modo:

1. tempi di realizzazione molto ridotti:

in quanto, come reso noto dalla Committenza, i lavori dovranno completarsi nel minor tempo possibile, al fine di adempiere in tempi compatibili con le prescrizioni formulate dai VV.F.;

2. area di cantiere molto estesa:

dato che gli adeguamenti riguarderanno edifici ed impianti distribuiti sull'intera superficie dello Stabilimento di competenza della Committente);

3. esecuzione contemporanea di vare categorie di lavoro:

poiché, in considerazione delle tempistiche ridotte e della tipologia di interventi previsti, sarà necessario impiegare nello stesso breve arco temporale, più imprese aventi diverse specializzazioni (opere civili, impianti meccanici, impianti elettrici);

4. esecuzione dei lavori con impianti in esercizio:

ovvero tutti gli interventi interesseranno edifici esistenti ed insisteranno su spazi aperti presso i quali continueranno ininterrottamente le normali attività lavorative di Stabilimento, con circolazione/presenza di rotabili, mezzi d'opera e personale operativo.

Le attività dovranno essere scrupolosamente monitorate, affinché siano sempre garantiti il rispetto delle tempistiche ipotizzate, l'efficace coordinamento delle diverse Imprese operanti e la buona regola dell'arte dei lavori eseguiti, nel continuo rispetto delle procedure di sicurezza e di igiene, vigilate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

2.6 Direzione dei Lavori.

Nell'esercizio della funzione di Direzione dei Lavori (DL), in conformità a quanto precisato dall'art. 147 del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i., per l'esecuzione di ogni singolo intervento, dovrà curare:

- il coordinamento,
- la direzione,
- il controllo tecnico contabile,

mediante le seguenti azioni:

- emissione di ordini di servizio (art. 152 D.P.R. n. 207/2010);
- consegna dei lavori (artt. 153÷157 D.P.R. n. 207/2010);
- sospensione e ripresa dei lavori (artt. 158÷160 D.P.R. n. 207/2010);
- accettazione ed impiego dei materiali (art. 167 D.P.R. n. 207/2010);
- cura della contabilità dei lavori (artt. 180÷202 D.P.R. n. 207/2010).

2.7 Compilazione della S.C.I.A.

Al completamento dei lavori ed una volta completata la raccolta e la verifica delle certificazioni a carico delle Imprese esecutrici, riguardanti i materiali utilizzati e le forniture, si procederà alla compilazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), con l'assunzione di responsabilità derivante in qualità di progettisti e direttore dei lavori.

Eventuali oneri aggiuntivi derivanti dalla non conformità della documentazione di cui sopra, resta a completa cura e carico delle suddette imprese.

2.8 Assistenza tecnica per rilascio del C.P.I.

L'assegnatario dell'incarico fornirà l'assistenza tecnica necessaria alla Committenza fino al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi da parte dei VV.F., ovvero all'effettuazione della visita di controllo degli stessi presso lo Stabilimento.

Qualora venissero richieste dai VV.F. ulteriori modifiche o implementazione dei lavori od alla documentazione allegata alla S.C.I.A., l'assegnatario dovrà operare in merito senza ulteriori oneri per la committenza.

2.9 Disposizioni generali.

Durante la predisposizione degli elaborati progettuali si dovranno seguire le direttive che verranno impartite dalla Committenza, impegnandosi a confrontare tempestivamente con la medesima le soluzioni individuate.

Si assume che i prezzi da utilizzare per la stima dei lavori saranno le "Tariffe FS - versione 2011", individuando in caso di formazione di Nuovi Prezzi, quelli da sottoporre ad apposita analisi.

Tutte le decisioni adottate dalla Committenza stessa in ordine agli indirizzi della progettazione degli interventi saranno comunicate all'assegnatario dell'incarico per iscritto. Degli incontri aventi carattere ufficiale fra la Committenza e l'assegnatario sarà redatto un sintetico verbale, sottoscritto dalle parti.

La Committenza si impegna a fornire all'assegnatario dati, documentazione in genere e cartografie in suo possesso che la stessa possa ritenere utile all'espletamento dell'incarico.

Gli elaborati saranno prodotti con l'impiego di software di uso corrente (MS Word[®], MS Excel[®], AUTOCAD[®]), permettendone pertanto l'editing ed il riutilizzo per i Vs. scopi. Di tutta la documentazione, a firma di professionisti abilitati ai sensi delle normative vigenti, verrà fornita la versione cartacea in n° 3 (tre) esemplari, nonché quella elettronica (n° 1 CD-ROM).

3.0 TEMPISTICA.

In riferimento a quanto precedentemente descritto, si specificano di seguito le tempistiche necessarie per ciascuna attività, anticipando i milestone (punti cardine), del cronoprogramma di progetto.

Si precisa che l'obiettivo della tempistica sopra può ritenersi perseguibile laddove i singoli milestone risulteranno pienamente rispettati.

VALUTAZIONE ECONOMICA E PAGAMENTI.

3.1 Generalità.

Per quanto esposto nei paragrafi precedenti, con particolare riferimento alle diverse modalità di intervento, si dovrà proporre la rispettiva quantificazione economica, distinta tra le varie attività di ingegneria, suddivise per categorie di lavoro.

Nell'importo proposto al netto di IVA, sono da ritenersi compresi gli studi, la consegna della documentazione, le emissioni preliminari degli elaborati di progetto per approvazione e commenti.

3.2 Modalità di pagamento.

I pagamenti andrebbero modulati in funzione del risultato da acquisire; in particolare, per quanto concerne le attività di progettazione si potrebbero evidenziare due SAL significativi all'atto del parere positivo dei VF ed all'approntamento della documentazione per la gara.

Per le attività più operative (Dir. Lavori, coordinamento, ecc.) tali SAL significativi potrebbero corrispondere alla comunicazione della SCIA ed all'ottenimento del CPI.

4.0 ONERI A CARICO DELLA COMMITTENTE.

Restano a cura della Committente le seguenti predisposizioni e sistemazioni accessorie:

- elaborati grafici ed informazioni relative ad impianti, edifici, infrastrutture esistenti, interessate dai lavori in oggetto;
- informazioni generali del sito, con particolare riferimento a proprietario, utilizzatore, ecc.

- accessibilità all'area di lavoro e rilascio dei permessi di ingresso per il ns. personale;
- assistenza logistica e tecnica durante la fase progettuale, qualora necessaria, di Vs. personale per attività di tipo conoscitivo dei luoghi;
- spese di istruttoria per pratiche autorizzative presso i VV.F., od altre dovessero rivelarsi necessarie.

5.0 GARANZIE DI INGEGNERIA.

Le attività saranno eseguite secondo le procedure di qualità ISO 9001:2008 costituente prerequisito per poter ricevere l'incarico.

Pertanto le prestazioni saranno effettuate secondo le regole della buona ingegneria in accordo alle specifiche concordate e l'assegnatario si impegnerà a mantenere il vincolo di segretezza relativamente alle attività in futuro corso di svolgimento, nonché le informazioni tecniche relative alla Committenza.

Qualora dovessero riscontrarsi difetti imputabili all'assegnatario lo stesso dovrà provvedere a rieffettuare a sua cura e spese le prestazioni necessarie alla loro eliminazione.

I tecnici dell'assegnatario dovranno essere regolarmente assunti, coperti da polizza antinfortunistica integrativa ed in regola con oneri contributivi ed assistenziali; tutto il personale dovrà operare in termini di sicurezza per l'ingegneria, in conformità alla direttiva dei cantieri e lavori in appalto e il D.Lgs. n° 81/08 riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Le prestazioni oggetto del presente capitolato dovranno essere redatte da tecnici abilitati a tutti gli effetti, a copertura delle diverse abilitazioni professionali necessarie (L. n° 818/84, D.Lgs. n° 81/08, ecc.).

Tutte le attività connesse alla elaborazione del progetto (sopralluoghi, rilievi, ecc.), dovranno essere svolte senza dar luogo ad interruzione del normale andamento delle attività dell'impianto.