

Llegenda

Timers:

- T0 - Temps per deixar en la plataforma del transelevador 1
- T1 - Temps per assegurar-te que la plataforma ha deixat la peça en l'estanteria
- T2_A - Temps control transelevador 1 vertical i horitzonal quan peça A
- T2_C - Temps control transelevador 1 vertical i horitzonal quan peça B
- T2_B - Temps control transelevador 1 vertical i horitzonal quan peça C

Condicions i Botons:

- COND_AUTO = (x501+x502) * x600 * not(B_Pausa)
- COND_ACTUATORS_INITIAL = x100 * x120 * x140 * x160 * x180 * x200 * x220 * x240 * x260 * x280 * x300
- COND_MANUAL = x503 + x504
- M2.IsMoving = !x141 + !x143 + !145 + !147
- M3.IsMoving = !x161 + !x163 + !165 + !167
- M5.IsMoving = !x261 + !x263
- M6.IsMoving = !x281 + !x283 + !285 + !287
- B_Start - Botó d'arrencada del sistema
- B_Stop - Aturada controlada del sistema
- B_Pausa - Pausa del procés (atura l'avanç del GRAFCET)
- B_Emergency - Aturada d'emergència (reset general segur)
- B_Reset - Botó per sortir del mode d'emergència, útil per avaria.

Comptadors:

- C_A - Peces estanteria A
- C_B - Peces estanteria B
- C_C - Peces estanteria C
- C_EVAC_A - Evacuacions A
- C_EVAC_B - Evacuacions B
- C_EVAC_C - Evacuacions C

Actuadors:

- M1 - Cinta principal
- M2 - Moviment vertical transelevador 1
- M3 - Moviment horitzontal transelevador 1
- M4 - Rodets plataforma T1
- M5 - Moviment horitzontal transelevador 2
- M6 - Moviment vertical transelevador 2
- M7 - Rodets plataforma T2
- M8 - Cinta evacuació
- M9_A - Rodets estanteria A
- M9_B - Rodets estanteria B
- M9_C - Rodets estanteria C

Sensors:

- S1 - Presència peça entrada cinta
- S2 - Sensor òptic (tipus peça A/B/C)
- S3 - Presència en plataforma transelevador 1 (T1)
- S4 - Posició horitzontal cinta principal (T1)
- S5 - Posició horitzontal estanteria columna 1 (T1)
- S6 - Posició horitzontal estanteria columna 2 (T1)
- S7 - Posició horitzontal estanteria columna 3 (T1)
- S8 - Nivell vertical cinta (T1)
- S9 - Nivell vertical estanteria A (T1)
- S10 - Nivell vertical estanteria B (T1)
- S11 - Nivell vertical estanteria C (T1)
- S12 - Presència en cinta evacuació
- S13 - Presència en plataforma transelevador 2 al principi
- S14 - Presència en plataforma transelevador 2 al final
- SA_1..3 - Sensors estanteria A
- SB_1..3 - Sensors estanteria B
- SC_1..3 - Sensors estanteria C
- SH1 - Transelevador 2 posició estanteries
- SH2 - Transelevador 2 posició evacuació
- SV1 - Nivell evacuació (T2)
- SV2 - Nivell estanteria A (T2)
- SV3 - Nivell estanteria B (T2)
- SV4 - Nivell estanteria C (T2)