

Llegenda

T0 - Temps per deixar en la plataforma del transelevador 1

T1 - Temps per assegurar-te que la plataforma ha deixat la peça en l'estanteria

T2_A - Temps control transelevador 1 vertical i horitzonal quan peça A

T2_C - Temps control transelevador 1 vertical i horitzonal quan peça B

T2_B - Temps control transelevador 1 vertical i horitzonal quan peça C

Comptadors:

C_A - Peces estanteria A

C_B - Peces estanteria B

C_C - Peces estanteria C

C_EVAC_A - Evacuacions A

C_EVAC_B - Evacuacions B

C_EVAC_C - Evacuacions C

CT - Peces en transelevador 2

Actuadors:

M1 - Cinta principal

M2 - Moviment vertical transelevador 1

M3 - Moviment horitzonal transelevador 1

M4 - Rodets plataforma T1

M5 - Moviment horitzonal transelevador 2

M6 - Moviment vertical transelevador 2

M7 - Rodets plataforma T2

M8 - Cinta evacuació

M9_A - Rodets estanteria A

M9_B - Rodets estanteria B

M9_C - Rodets estanteria C

Sensors:

S1 - Presència peça entrada cinta

S2 - Sensor òptic (tipus peça A/B/C)

S3 - Presència en plataforma transelevador 1 (T1)

S4 - Posició horitzonal cinta principal (T1)

S5 - Posició horitzonal estanteria columna 1 (T1)

S6 - Posició horitzonal estanteria columna 2 (T1)

S7 - Posició horitzonal estanteria columna 3 (T1)

S8 - Nivell vertical cinta (T1)

S9 - Nivell vertical estanteria A (T1)

S10 - Nivell vertical estanteria B (T1)

S11 - Nivell vertical estanteria C (T1)

S12 - Presència en cinta evacuació

S13 - Presència en plataforma transelevador 2

SA_1..3 - Sensors estanteria A

SB_1..3 - Sensors estanteria B

SC_1..3 - Sensors estanteria C

SH1 - Transelevador 2 posició estanteries

SH2 - Transelevador 2 posició evacuació

SV1 - Nivell evacuació (T2)

SV2 - Nivell estanteria A (T2)

SV3 - Nivell estanteria B (T2)

SV4 - Nivell estanteria C (T2)

