

BASE NAVAL USHUAIA

DEPARTAMENTO ALCALDÍA

PLANILLA DE INSPECCIÓN DIRIGIDA DE ARTEFACTOS A GAS

PERMISIONARIO: FECHA:

BARRIO: CASA Nº: TIRA: Dpto Nº:

GASISTA: MATRÍCULA: Tel:

Revisión y limpieza de Regulador de gas en gabinete:

1) Cocina:

a) Tareas que deben realizarse, sin excepción:

- Cambio de termocupla.
- Cambio o Engrasado de robinetes.
- Regulación de aire (horno, hornalla).
- Verificación, limpieza y estado de rejillas de ventilación (**D.N.M. 7.5.1 7.5.2**).
- Verificar perdidas de gas en todas las conexiones internas y externas.

b) Tareas que deben realizarse, si son necesarias:

- ☐ Reparación de puerta.
- ☐ Cambio de unidad magnética.
- ☐ Cambio de resortes.

2) Termotanque:

a) Tareas que deben realizarse, sin excepción:

Verificación de salida gases (limpieza hasta el exterior) **D.N.M. 8.6.5 inc. C.**
Verificar perdidas de gas en todas las conexiones interior y externas.
Cambio de termocupla.
Regulación de aire en quemador.
Limpieza.
Cambio ánodo de zinc.

b) Tareas que deben realizarse, si son necesarias:

- ☐ Cambio de unidad magnética.
- ☐ Verificación y Cambio de ánodo.
- ☐ Cambio de válvula de seguridad.

3) Caldera:

a) Tareas que deben realizarse, sin excepción:

Calderas **ESCABE BERETTA**: Cambio de Diafragmas de calefacción y agua caliente, Limpieza (sumergir en desincrustante) parte del sistema de agua y radiadores.
Calderas BAXI, CALDAIA, PEISA, PEISA DONNA, ACUATUB, Servicio autorizado.
En todas **Verificar perdidas de gas** en conexiones internas y externas.
Verificación de salida de gases **D.N.M. 8.6.5. Inc. C.**

b) Tareas que deben realizarse, si son necesarias:

- ☐ Cambio de temporizadores.
- ☐ Cambio o Reparación de plaqueta.

4) Calefón:**a) Tareas que deben realizarse, sin excepción:**

Cambio de diafragma.
Recorrido y limpieza de botonera.
Verificar perdidas de gas en todas las conexiones internas y externas.
Limpieza de serpentín (sacar camisa).
Reemplazo de válvula venturi.

b) Tareas que deben realizarse, si son necesarias:

- ☐ Cambio de juntas y o ring.
- ☐ Cambio de Flexibles.
- ☐ Verificación salida de gases (hasta el exterior) **D.N.M. 8.6.5 inc. C.**

5) Calefactores:**a) Tareas que deben realizarse, sin excepción:**

Cambio de termocupla.
Limpieza de cámara de combustión.
Regulación de aire.
Recorrido y engrasado llave de 3 vías.
Verificación estado de conexión de gases.
Verificar perdidas de gas en todas las conexiones internas y externas.
Verificación salida de gases (hasta el exterior) **D.N.M. 8.6.5 inc. C.**

b) Tareas que deben realizarse, si son necesarias:

- ☐ Cambio de unidad magnética.
- ☐ Colocación o reparación de encendido piezoeléctrico.

ARTEFACTOS GAS

ARTEFACTO	MARCA	UBICACIÓN	Kcal/h	MATRÍCULA

ADJUNTA INFORME?: SI ☐ NO ☐

FACTURA N°:

NOTA:

CERTIFICO HABER REALIZADO LAS VERIFICACIONES/ REPARACIONES EN LA FINCA DE REFERENCIA Y QUE LAS MISMAS HAN SIDO EJECUTADAS EN UN TODO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES Y NORMAS QUE REGULAN LA ACTIVIDAD.

POR LA PRESENTE ME HAGO RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y DETALLADOS EN FACTURA DE PAGO QUE SE ADJUNTA, CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DEL CODIGO CIVIL, COMO ASI TAMBIEN DE TODO RECLAMO POR LOS MISMOS, COMPROMETIENDOME A REPARARLOS DE INMEDIATO Y A MI EXCLUSIVO CARGO. ASIMISMO, ME RESPONSABILIZO POR TODOS LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PROVENIENTES DE ACCIDENTES QUE OCURRAN EN LAS INSTALACIONES POR DEFECTO O DEFICIENCIAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

*** El Matriculado presentara un informe discriminando las tareas realizadas con las aclaraciones respectivas de cada artefacto.**

*** La verificación de rejillas de ventilación o aporte son obligatorias. D.N.M. 7.5.1 7.5.2.**

*** La no realización de los trabajos antes mencionados puede traer aparejado un mal funcionamiento del artefacto en cuestión.**

*** Se adjuntara factura de pago en todos los casos sin excepción.**

*** La garantía será por 6 (seis) meses a partir de la realización del trabajo.**

LA NO REALIZACION DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRIPTOS QUEDA EN LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS PERMISIONARIOS QUEDANDO EL DEPARTAMENTO ALCALDIA LIBERADO DE TODA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO.

Cabe aclarar que este proceso de inspección debe resolver cualquier novedad que se detecte. La mera descripción de un problema, cuando este se entienda subsanable, no sera tenido en cuenta como un informe válido.

.....
Firma y Aclaración del Gasista Matriculado

.....
Firma y Aclaración del Permisionario