

PROCEDIMIENTO INCENDIO EN SALA DE MÁQUINAS

Documento: SAFE-FIRE-01

Versión: 1.3

Zona: Seguridad / Emergencias / Maquinaria

Criticidad: CRITICAL

1. Detección

1. Confirmar alarma de incendio y localización en el panel.
2. Avisar al puente: "Incendio confirmado en sala de máquinas, cuadro/espacio XXX".
3. Activar señal general de emergencia si el Capitán/OOW lo ordena.

PELIGRO: No abrir puertas de un compartimento cerrado con fuego sin evaluación de backdraft.

2. Contención inmediata

1. Parar ventilación del espacio afectado.
2. Cerrar dampers y válvulas de combustible remoto si es seguro.
3. Evacuar personal no esencial del espacio.
4. Preparar equipo BA y mangueras en el acceso.

3. Ataque / extinción

1. El líder del equipo decide ataque directo o uso de CO2/foam según el espacio.
2. Si se usa CO2 de sala de máquinas: confirmar evacuación total y contabilizar personal.
3. Activar descarga solo con orden del Capitán.
4. Mantener cierre de espacio el tiempo mínimo indicado en el manual del sistema.

4. Post-incendio

1. Ventilar solo cuando el Oficial lo autorice.
2. Vigilar reignición.
3. Registrar el evento ISM y notificar a la compañía.