RADNI NALOG

INFORMACIJE O LOKACIJI

Lokacija: Zgrada Ivana Gundulića 12a, ulaz B
Adresa: Ulica Ivana Gundulića 12a, Rijeka
Kontakt osoba: Marko Horvat
Telefon: +385 91 123 4567

PODACI O RADNOM NALOGU

Status: U tijeku
Datum izdavanja: 01. 11. 2026.
Rok: 10. 11. 2026.
Datum kreiranja: 01. 11. 2026.
Vrijeme kreiranja: 08:00:00

DODIJELJENI KORISNICI

- Ivo Ivić
- ana

DIZALA

- Lift A
- Lift B

STAVKE

- Zamjena kontaktora / Replace contactor
- Podmazivanje vodilica

NAPOMENA

Zamijenjen kontaktor i provjerena sigurnosna petlja. Replaced the contactor and verified the safety circuit on both cars; customer informed. Zamijenjen kontaktor i provjerena sigurnosna petlja. Replaced the contactor and verified the safety circuit on both cars; customer informed. Zamijenjen kontaktor i provjerena sigurnosna petlja. Replaced the contactor and verified the safety circuit on both cars; customer informed.

_____
Potpis servisera