RMS zapis

Informacije o lokaciji

Lokacija: Zgrada Ivana Gundulića 12a, ulaz B
Adresa: Ulica Ivana Gundulića 12a, 51000 Rijeka
Kontakt osoba: Marko Horvat
Telefon: +385 91 123 4567

Serviseri

Glavni serviser: Ivo Ivić
Drugi serviser: Ana Anić

Podaci o servisu

Datum servisa: 04. 11. 2026.
Vrijeme kreiranja: 10:15:30
Status: O.K.

Napomene

Zamijenjen kontaktor i provjerena sigurnosna petlja. Replaced the contactor and verified the safety circuit on both cars; customer informed. Zamijenjen kontaktor i provjerena sigurnosna petlja. Replaced the contactor and verified the safety circuit on both cars; customer informed. Zamijenjen kontaktor i provjerena sigurnosna petlja. Replaced the contactor and verified the safety circuit on both cars; customer informed.

Stavke po dizalima

- Lift A: O.K.
- Lift B: Potreban popravak - dizalo u funkciji - Škripi vrata
- Lift C: Potreban popravak - dizalo nije u funkciji

Potpisi

Potpis servisera:

Ime: Ivo Ivić
Datum: 04. 11. 2026.

Potpis klijenta:

Ime: _____
Datum: 04. 11. 2026.