

ESFUERZOS. 4ª HIPÓTESIS FASE

NOTA: Se ha prescindido de la consideración de la 4ª hipótesis (excepto apoyos FL y ANC), de acuerdo a lo indicado en el punto 3.5.3 de la ITC-LAT 0

Número apoyo	Función apoyo	Tipo cruceta	Torre seleccionada	ESFUERZOS VERTICALES			ESFUERZOS HORIZONTALES											
				Fase (Kg)	Protección (Kg)	Total (Kg)	Fase con rotura (Kg)		Fase sin rotura (Kg)		Protección (Kg)		Total (Kg)		Torsión simple (Kg)	Torsión compuesta (Ángulos y FL) (Kg)		
							Trans.	Long.	Trans.	Long.	Trans.	Long.	Trans.	Long.		Esf.Util	Esf.Equiv.	M.Torsor(Kg x m)
1	FL	S	C-2000	34		101	0	0	0	549	0	0	0	1098	---	1098	1098	1372
2	AL-SU	S	C-500															
3	AN-AM	S	C-1000															
4	AL-SU	S	C-500															
5	AL-SU	S	C-500															
6	AL-AM	S	C-500															
7	AL-SU	S	C-500															
8	AL-SU	S	C-500															
9	AL-AM	S	C-500															
10	AL-SU	S	C-500															
11	AL-SU	S	C-500															
12	AL-SU	S	C-500															
13	AL-SU	S	C-500															
14	AL-SU	S	C-500															
15	AL-SU	S	C-500															
16	AL-AM	S	C-500															

Proyecto:

ESFUERZOS. 4ª HIPÓTESIS FASE

NOTA: Se ha prescindido de la consideración de la 4ª hipótesis (excepto apoyos FL y ANC), de acuerdo a lo indicado en el punto 3.5.3 de la ITC-LAT 0

Número apoyo	Función apoyo	Tipo cruceta	Torre seleccionada	ESFUERZOS VERTICALES			ESFUERZOS HORIZONTALES											
				Fase (Kg)	Protección (Kg)	Total (Kg)	Fase con rotura (Kg)		Fase sin rotura (Kg)		Protección(Kg)		Total (Kg)		Torsión simple (Kg)	Torsión compuesta (Ángulos y FL) (Kg)		
							Trans.	Long.	Trans.	Long.	Trans.	Long.	Trans.	Long.		Esf.Util	Esf.Equiv.	M.Torsor(Kg x m)
17	AL-ANC	S	C-500	68		203	0	552	0	0	0	0	0	552	552	---	---	---
18	AL-SU	S	C-500															
19	AL-SU	S	C-500															
20	AL-SU	S	C-500															
21	AL-SU	S	C-500															
22	AL-SU	S	C-500															
23	FL	S	C-2000	26		78	0	0	0	549	0	0	0	1098	---	1098	1098	1372