

CÁLCULOS ELÉCTRICOS POR CIRCUITO

Cálculos eléctricos	Valores
TENSIÓN DE LA LÍNEA (kV)	20
RESISTENCIA DE LA LÍNEA (Ohmios)	2,4776
REACTANCIA INDUCTIVA MEDIA (Ohmios/Km)	0,4132
REACTANCIA INDUCTIVA MEDIA DE LA LÍNEA (Ohmios)	1,6685
CAPACIDAD MEDIA	0,0088
TENSIÓN CRÍTICA DISRUPTIVA A 15 °C Y AMBIENTE HÚMEDO (kV)	44
PÉRDIDAS DE POTENCIA POR EFECTO CORONA (kW/km fase)	---
DENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE (A/mm ²)	3,6249
INTENSIDAD MÁXIMA (A)	197,9190
POTENCIA MÁXIMA A TRANSPORTAR (kW)	6856
CAÍDA DE TENSIÓN MÁXIMA (V)	849,3399
CAÍDA DE TENSIÓN MÁXIMA (%)	4,2467
MÁXIMA POTENCIA PERDIDA (kW)	291,1586
MÁXIMA POTENCIA PERDIDA (%)	4,2467
RENDIMIENTO DE LA LÍNEA (%)	95,7533

PROYECTO: