




| CIMENTACIÓN MONOBLOQUE       |                                           |                                             |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                              | TERRENO BLANDO<br>K= 8 Kg/cm <sup>3</sup> | TERRENO NORMAL<br>K = 12 Kg/cm <sup>3</sup> | TERRENO DURO<br>K = 16 Kg/cm <sup>3</sup> |
| a (m)                        | 1,31                                      | 1,31                                        | 1,31                                      |
| H (m)                        | 2,03                                      | 1,84                                        | 1,72                                      |
| V ex Total (m <sup>3</sup> ) | 3,48                                      | 3,16                                        | 2,95                                      |

|              |                       |        |                         |                       |
|--------------|-----------------------|--------|-------------------------|-----------------------|
|              | Nombre                | Firmas | Tipo de documento       | Tolerancias generales |
| Creado por   | Mario Carrión Sirvent |        | PLANOS DE CIMENTACIONES |                       |
| Aprobado por |                       |        |                         |                       |

|                                                                                     |                                                                                     |                                          |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
|  | ESCALA<br>S/E                                                                       | <b>APOYO AL-ANC (Nº17)</b>               | HOJA Nº<br>5/5 |
|                                                                                     | U.DIM.                                                                              |                                          |                |
| Fecha de edición<br>23-12-2025                                                      |  | E.T.S. DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL | Nº 00.00.00    |