Masurarea cu osciloscopul - cu verificare

Pentru cele două imagini cu semnale vizualizate cu osciloscopul, să se măsoare parametrii acestora. Să se verifice rezultatul măsuratorii pentru frecvența semnalului prin comparare cu valoarea afișată de generatorul de semnal.

Se vor specifica reglajele osciloscopului și se vor măsura următorii parametri ai semnalului afișat:


Reglaje osciloscop:

- Atenuatorul pe verticală, Aty [Volti/div]
- Baza de timp, BT [timp/div]
- Nivelul de sincronizare, NS [Volti] trigger level
- Panta (crescătoare/descrescătoare sau pozitivă/negativă) Slope
- Canalul utilizat pentru măsurare (canalul I, II)
- Cuplajul la intrare (AC/DC)

Parametrii semnal:


- Valoarea maximă a tensiunii, Umax (U+) [Volti]
- Valoarea minimă a tensiunii Umin (U-) [Volti]
- Amplitudinea, A [Volti]
- Valoarea tensiunii vârf la vârf, Uvv [Volti] (Vpp)
- Valoarea tensiunii efective, Uef [Volti] (V_{RMS})
- Valoarea tensiunii medii, Umed [Volti]
- Perioada tensiunii, T [secunde sau submultipli]
- Frecvența tensiunii, f [Hertzi]
- Pulsația, ω [rad/s]

Figura 1



Obs. Tensiunea este sinusoidala. Nivelul de zero nu este setat in centrul ecranului osciloscopului. Reprezentati nivelul de zero pe figurile respective.

Figura 2



Obs. Tensiunea este sinusoidala. Nivelul de zero nu este setat in centrul ecranului osciloscopului. Reprezentati nivelul de zero pe figurile respective.

Verificare frecventa semnale:

