

Keresztmetszet



Hosszmetszet



- A Befolyó csőcsonk
- B Kifolyó csőcsonk
- C Válaszfal
- D Leválasztó egység integrált biztonsági úszószeleppel
- E Nyitható lebúvónyílás (B125 kN terhelésre)
- F Beépített emelődübelek a mozgatáshoz
- G Méretezett ágyazat



LOL SUPER 8 max KF típusú olajleválasztó vasbeton műtárgy					
Teljesítmény: 8 liter/sec	Műszaki specifikáció: MSZ EN 858-1:2002/A1:2005		05 [CM]	Sorszám:	
Tisztítási határérték: 2 mg/liter szerves oldószer extrakt (SZOE)		1-es sz	z. melléklet	11.	
Felhasználási terület: Kisforgalmú parkolók, pihenők		Iszaptér térfogata = Q _{névleges} x 100			
Rész tömeg: Vasbeton aknafedlap: 950 kg; Aknafenékelem: 3680 kg		Összes tomeg: 4630 kg			
Készült: Leier Hungária Kft. jánossomorjai telephelyén (9241 Jánossomorja, Óv		vári út)	Készítette: Bőti Gergő (mélyépítés,		



Készítette: Bőti Gergő (mélyépítés, környezettechnika munkaelőkészítés)