

G Méretezett ágyazat

Készült: Leier Hungária Kft. jánossomorjai telephelyén ( 9241 Jánossomorja, Ovári út )

Felhasználási terület: **Áruházak parkolói, benzinkutak, buszpu.-k** Rész tömeg: Vb. aknafedlap: 2560kg, Aknafenékelem: 11380kg (12450kg)

F Beépített emelődübelek a mozgatáshoz

E Nyitható lebúvónyílás (B125 kN terhelésre)

Leválasztóegység integrált biztonsági úszószeleppel

Teljesítmény: 150 liter/sec

Tisztítási határérték: 2 mg/liter szerves oldószer extrakt (SZOE)

1-es sz. melléklet

[CM]

<u>82</u>

Iszaptér térfogata = Qnévleges x 200

Osszes tomeg 56830 kg

Készítette: Bőti Gergő (mélyépítés, környezettechnika munkaelőkészítés)

www leier hu

LOL SUPER 150 max P típusú olajleválasztó vasbeton műtárgy

Műszaki specifikáció: MSZ EN 858-1:2002/A1:2005

C Válaszfal