

KERESZTMETSZET





190

- (1) Befolyó csőcsonk
- (2) Kifolyó csőcsonk
- (3) Elválasztófal
- (4) Leválasztó egység integrál biztonsági úszószeleppel
- (5) Nyitható lebúvónyílás (alapesetben B125 kN terhelésre)
- (6) Beépített emelődübelek mozgatáshoz
- (7) Mintavételi hely
- (8) Méretezett ágyazat



LOL SUPER 15 / 150 KF tipusu olajlevalaszto vb. mutargy zaportulfolyoval				
Teljesítmény: 15 / 150 liter/sec Műszaki specifikáció: MSZ EN 858-1 : 2002/A1 : 2005 [CM]			1	
Tisztítási határérték: 5 mg/liter szerves oldószer extrakt (SZOE)	1-es sz. melléklet			
Felhasználási terület: Kisforgalmú parkolók, pihenők		Iszaptér térfogata = Qnévleges x 100		
Rész tömeg: Vasbeton aknafedlap: 950 kg; Aknafenékelem: 6020 kg	Összes tömeg: 6970 kg			
Készült: Leier Hungária Kft. jánossomorjai telephelyén (9241 Jánossomorja, Óvári út)		Készítette: Bőti Gergő (mélyépí		



www.leier.hu

Készítette: Bőti Gergő (mélyépítés, környezettechnika munkaelőkészítés)