

Méretezett ágyazat

Készült: Leier Hungária Kft. jánossomorjai telephelyén (9241 Jánossomorja, Óvári út )

Felhasználási terület: Áruházak parkolói, benzinkutak, buszpu.-ok Rész tömeg: Vasbeton aknafedlap: 2530 kg/db; Aknafenékelem: 11380kg/db Tisztítási határérték: 5 mg/liter szerves oldószer extrakt (SZOE)

1-es sz. melléklet

[ CM ]

X

Osszes tomeg 56840 kg

Készítette: Bőti Gergő (mélyépítés, környezettechnika munkaelőkészítés)

www.leier.hu

Iszaptér térfogata = Qnévleges x 200

Teljesítmény:150/300 liter/sec Műszaki specifikáció: MSZ EN 858-1:2002/A1:2005

LOL SUPER 150 / 300 P típusú olajleválasztó vb. műtárgy záportúlfolyóval

Mintavételi hely

Beépített emelődübelek mozgatáshoz

Leválasztó egység integrál biztonsági úszószeleppel Nyitható lebúvónyilás (alapesetben B125 kN terhelésre) Elválasztófal

Kifolyó csőcsonk