

Keresztmetszet



Hosszmetszet



- A Befolyó csőcsonk
- B Kifolyó csőcsonk
- C Válaszfal
- D Leválasztó egység integrált biztonsági úszószeleppel
- E Nyitható lebúvónyílás (B125 kN terhelésre)
- F Beépített emelődübelek a mozgatáshoz
- G Méretezett ágyazat



LOL SUPER 30 max KF tipusu olajlevalaszto vasbeton mutargy					
Teljesítmény: 30 liter/sec	Műszaki specifikáció: MSZ EN 858-1 : 2002/A1 : 2005			Sorszám:	
Tisztítási határérték: 2 mg/liter szerves oldószer extrakt (SZOE)		1-es sz. melléklet 39.			
Felhasználási terület: Kisforgalmú parkolók, pihenők		Iszaptér térfogata = Q _{névleges} x 100			
Rész tömeg: Vasbeton aknafedlap: 1400 kg; Aknafenékelem: 6820 kg		Összes tömeg: 8220 kg			
Készült: Leier Hungária Kft. jánossomorjai telephelyén (9241 Jánossomorja, Óv		vári út)	Készítette: B	őti Gergő (mélyé	pítés, kö



w w w.ieiei.iiu

Készítette: Bőti Gergő (mélyépítés, környezettechnika munkaelőkészítés)