

Keresztmetszet



Hosszmetszet



- A Befolyó csőcsonk
- B Kifolyó csőcsonk
- C Válaszfal

Készült:

D Leválasztó egység integrált biztonsági úszószeleppel

Leier Hungária Kft. jánossomorjai telephelyén (9241 Jánossomorja, Óvári út)

- E Nyitható lebúvónyílás (B125 kN terhelésre)
- F Beépített emelődübelek a mozgatáshoz
- G Méretezett ágyazat



LOL SUPER 10 KF típusú olajleválasztó vasbeton műtárgy					
Teljesítmény: 10 liter/sec	Műszaki specifikáció: MSZ EN 858-1:2002/A1:2005		[CM]	Sorszám:	
Tisztítási határérték: 5 mg/liter szerves oldószer extrakt (SZOE)		1-es sz. melléklet		18.	
Felhasználási terület: Kisforgalmú parkolók, pihenők		Iszaptér térfogata = Q _{névleges} x 100			
Rész tömeg: Vasbeton aknafedlap: 950 kg; Aknafenékelem: 3900 kg		Összes tömeg: 4850 kg			



Készítette: Bőti Gergő (mélyépítés, környezettechnika munkaelőkészítés)