

G Méretezett ágyazat

Készült: Leier Hungária Kft. jánossomorjai telephelyén (9241 Jánossomorja, Ovári út)

Tisztítási határérték: 5 mg/liter szerves oldószer extrakt (SZOE)
Felhasználási terület: Autómosók, gépparkok, mezőgazd.-i telepek
Rész tömeg: Vb. aknafedlap: 2560kg, Aknafenékelem: 8700 kg (9440 kg)

E Nyitható lebúvónyílás (B125 kN terhelésre)

F Beépített emelődübelek a mozgatáshoz

D Leválasztóegység integrált biztonsági úszószeleppel

C Válaszfal

LOL SUPER 50 NF típusú olajleválasztó vasbeton műtárgy

Teljesítmény: 50 liter/sec | Műszaki specifikáció: MSZ EN 858-1 : 2002/A1 : 2005

1-es sz. melléklet

[CM]

56.

Iszaptér térfogata = Qnévleges x 300
Összes tömeg: 34520 kg

Készítette: Bőti Gergő (mélyépítés, környezettechnika munkaelőkészítés)

www.leier.hu

B Kifolyó csőcsonk