

NOTE DE DIMENSIONNEMENT

FRANCE ECO ENERGIE

INFORMATIONS CLIENT

Nom: Alain Lefevre
Adresse: 22 Rue Jean Jaurès
Code postal et Ville: 49000 Angers
Téléphone: 0174955255

ZONE CLIMATIQUE

Zone du client: C

(Les zones climatiques vont de A (plus froid) à I (plus doux))

CALCUL DES DÉPERDITIONS

Surface chauffée: 140 m²
Hauteur sous plafond: 2.5 m
Volume: 350.00 m³

Zone climatique: C
Altitude: 450 m
Température de base: -7°C

Typologie: Maison des années 1930-1940
Coefficient G: 1.8 W/(m³·K)

Température de confort: 19°C
9E@: 26.0°C

DÉPERDITIONS À TBASE: 16380 W

POMPE À CHALEUR CHOISIE

Marque: sdsd
Modèle: dsqdsqd
Référence extérieur: N/A
Référence hydraulique: N/A
Puissance nominale: 12000 kW
Efficacité saisonnière (ETAS): N/A%
Puissance à Tbase: 12000 W
Température d'arrêt: N/A°C
Compatibilité émetteurs: N/A
Régime de fonctionnement: N/A

VÉRIFICATION DU DIMENSIONNEMENT

Taux de couverture: 73.3%

' Taux de couverture compris entre 80% et 120%: NON

- ' Puissance PAC supérieure aux déperditions: NON
- ' Dimensionnement conforme: NON

France Eco Energie - Note de dimensionnement v1.0
Générée le 11/11/2025 à 14:24:37