

PROF.
(m)
0,00

Per

Comm

Cant

1,00

QU
ST

-0 2,00

- (3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

0,00

PROF. (m)	PROVA CPT1	PROVA CPT2	FALDA (m)	SCAVO (m)
0,00		Terreno di riporto		
1,00	Quota di inizio: -1,20 m da CPT2 (0,00)	Argilla limosa Rp = 8 kg/cm ² c _u = 0,40 kg/cm ²		
2,00	Argilla debolmente limosa Rp = 18 kg/cm ² c _u = 0,90 kg/cm ²		-2,60	
3,00		Argilla e limo Rp = 27 kg/cm ² c _u = 1,35 kg/cm ²		
4,00	Sabbia limosa Rp = 65 kg/cm ² φ = 37°	Sabbia limosa Rp = 57 kg/cm ² φ = 37°		
5,00		Argilla limosa Rp = 11 kg/cm ² c _u = 0,55 kg/cm ²		
6,00				
7,00				
8,00				
9,00	Sabbia limosa Rp = 48 kg/cm ² - φ = 34° Argilla limosa Rp = 8 kg/cm ² c _u = 0,40 kg/cm ²	Sabbia limosa Rp = 110 kg/cm ² φ = 36°		
10,00	Sabbia limosa Rp = 110 kg/cm ² φ = 36°			
11,00		Argilla Rp = 9 kg/cm ² c _u = 0,4 kg/cm ²		
12,00	Argilla limosa Rp = 11 kg/cm ² c _u = 0,55 kg/cm ²	Sabbia limosa Rp = 66 kg/cm ² - φ = 35°		
13,00	Limo sabbioso Rp = 26 kg/cm ² - φ = 31° Argilla Rp = 14 kg/cm ² c _u = 0,7 kg/cm ²	Argilla Rp = 13 kg/cm ² c _u = 0,65 kg/cm ²		
14,00	Sabbia limosa Rp = 110 kg/cm ² φ = 36°	Sabbia limosa Rp = 98 kg/cm ² φ = 36°		
15,00	Argilla limosa Rp = 14 kg/cm ² c _u = 0,7 kg/cm ²	Argilla limosa Rp = 14 kg/cm ² c _u = 0,7 kg/cm ²		
16,00	Sabbia limosa Rp = 66 kg/cm ² φ = 36°	Sabbia limosa Rp = 92 kg/cm ² φ = 37°		
17,00	Argilla limosa Rp = 16 kg/cm ² c _u = 0,8 kg/cm ²	Argilla limosa Rp = 16 kg/cm ² c _u = 0,8 kg/cm ²		
18,00	Sabbia limosa Rp = 66 kg/cm ² φ = 36°	Sabbia limosa Rp = 68 kg/cm ² φ = 36°		
19,00	Argilla limosa Rp = 16 kg/cm ² c _u = 0,8 kg/cm ²	Argilla limosa Rp = 18 kg/cm ² c _u = 0,9 kg/cm ²		
20,00				
21,00	Sabbia limosa Rp = 66 kg/cm ² φ = 36°			




FIGURA 1 - SCALA 1:25.000
UBICAZIONE DELL'AREA DI INDAGINE

PROF
(m)
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

0,




FIGURA 2 - SCALA 1:200
UBICAZIONE DELL'AREA DI INDAGINE



GEOSERVIZI S.R.L.

Via Roma, 54

31020 VILLORBA (TV)

Tel. 0422/918445 Fax 0422/918640

COMMITTENTE: S.A.I.C.O. srl

CANTIERE: MUSILE DI PIAVE - Via Bosco


PENETROMETRIA: MUSILE 1

DATA: 15/02/01 QUOTA: -1.20 m DA CPT2

RAPPORTO R_p/R_1 (BEGEMANN)


0 16 32 60 100
T A AL LS SL S GS

R_1 : ATTRITO LATERALE LOCALE (Kg/cmq)



PENETROMETRO STATICO olandese da 20 tonnellate

R_p : RESISTENZA ALLA PUNTA (Kg/cmq)



MODELLO GEOTECNICO DEL TERRENO

Penetrometria di riferimento : MUSILE 1

Committente : S.A.I.C.O. srl
Cantiere : MUSILE DI PIAVE - Via Bosco

Data : 15/02/01

QUOTE DELLO STRATO (m)	SPESSORE (cm)	INTERPRETAZIONE STRATIGRAFICA	Rp media (kg/cm ²)	RL media (kg/cm ²)	E' (kg/cm ²)	Phi° (gradi)	Cu (kg/cm ²)
-0.40 -2.30	190	ARGILLA DEBOLMENTE LIMOSA	18	0.79	56.93	0	0.90
-2.30 -4.50	220	SABBIA LIMOSA	85	1.29	146.76	37	0.00
-4.50 -6.70	220	ARGILLA LIMOSA	11	0.38	46.95	0	0.55
-6.70 -7.10	40	SABBIA LIMOSA	49	0.68	98.80	34	0.00
-7.10 -7.70	60	ARGILLA	8	0.34	38.95	0	0.40
-7.70 -9.90	220	SABBIA DEBOLMENTE LIMOSA	110	1.35	172.58	38	0.00
-9.90 -10.50	60	ARGILLA LIMOSA	11	0.34	48.03	0	0.55
-10.50 -10.90	40	LIMO SABBIOSO	26	0.61	53.00	31	0.00
-10.90 -11.90	100	ARGILLA	14	0.55	61.53	0	0.70
-11.90 -12.70	80	SABBIA LIMOSA	62	1.12	124.80	35	0.00
-12.70 -13.90	120	ARGILLA LIMOSA	14	0.57	58.20	0	0.70
-13.90 -15.30	140	SABBIA LIMOSA CON INTERCALZ. ARILLOSA	66	1.24	117.87	36	0.00
-15.30 -16.50	120	ARGILLA LIMOSA	16	0.54	67.61	0	0.80
-16.50 -17.50	100	SABBIA LIMOSA	68	1.29	123.26	36	0.00
-17.50 -19.50	200	ARGILLA LIMOSA	21	0.79	46.57	0	1.05
-19.50 -20.00	50	SABBIA LIMOSA	32	0.61	62.52	32	0.00

Simbologia.

Rp : Resistenza alla punta (kg/cm²).

RL : Resistenza laterale (kg/cm²).