

PROF.
(m)
0,00

Per

Comm

Cant

1,00

QU
ST

-0 2,00

- (3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

0,00

PROF. (m)	PROVA CPT1	PROVA CPT2	FALDA (m)	SCAVO (m)
0,00		Terreno di riporto		
1,00	Quota di inizio: -1,20 m da CPT2 (0,00)	Argilla limosa Rp = 8 kg/cm ² c _u = 0,40 kg/cm ²		
2,00	Argilla debole limosa Rp = 18 kg/cm ² c _u = 0,90 kg/cm ²		-2,60	
3,00		Argilla e limo Rp = 27 kg/cm ² c _u = 1,35 kg/cm ²		
4,00	Sabbia limosa Rp = 65 kg/cm ² φ = 37°	Sabbia limosa Rp = 57 kg/cm ² φ = 37°		
5,00		Argilla limosa Rp = 11 kg/cm ² c _u = 0,55 kg/cm ²		
6,00				
7,00				
8,00				
9,00	Sabbia limosa Rp = 49 kg/cm ² - φ = 34° Argilla limosa Rp = 8 kg/cm ² c _u = 0,40 kg/cm ²	Sabbia limosa Rp = 110 kg/cm ² φ = 36°		
10,00	Sabbia limosa Rp = 110 kg/cm ² φ = 36°			
11,00		Argilla Rp = 9 kg/cm ² c _u = 0,4 kg/cm ²		
12,00	Argilla limosa Rp = 11 kg/cm ² c _u = 0,55 kg/cm ²	Sabbia limosa Rp = 66 kg/cm ² - φ = 35°		
13,00	Limo sabbioso Rp = 26 kg/cm ² - φ = 31° Argilla Rp = 14 kg/cm ² c _u = 0,7 kg/cm ²	Argilla Rp = 13 kg/cm ² c _u = 0,65 kg/cm ²		
14,00	Sabbia limosa Rp = 110 kg/cm ² φ = 36°	Sabbia limosa Rp = 98 kg/cm ² φ = 36°		
15,00	Argilla limosa Rp = 14 kg/cm ² c _u = 0,7 kg/cm ²	Argilla limosa Rp = 14 kg/cm ² c _u = 0,7 kg/cm ²		
16,00	Sabbia limosa Rp = 66 kg/cm ² φ = 36°	Sabbia limosa Rp = 92 kg/cm ² φ = 37°		
17,00	Argilla limosa Rp = 16 kg/cm ² c _u = 0,8 kg/cm ²	Argilla limosa Rp = 16 kg/cm ² c _u = 0,8 kg/cm ²		
18,00	Sabbia limosa Rp = 66 kg/cm ² φ = 36°	Sabbia limosa Rp = 68 kg/cm ² φ = 36°		
19,00	Argilla limosa Rp = 16 kg/cm ² c _u = 0,8 kg/cm ²	Argilla limosa Rp = 18 kg/cm ² c _u = 0,9 kg/cm ²		
20,00				
21,00	Sabbia limosa Rp = 66 kg/cm ² φ = 36°			




FIGURA 1 - SCALA 1:25.000
UBICAZIONE DELL'AREA DI INDAGINE

PROF
(m)
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

0,




FIGURA 2 - SCALA 1:200
UBICAZIONE DELL'AREA DI INDAGINE



GEOSERVIZI S.R.L.

Via Roma, 54

31020 VILLORBA (TV)

Tel. 0422/918445 Fax 0422/918640

COMMITTENTE: S.A.I.C.O. Srl

CANTIERE: MUSILE DI PIAVE - VIA BOSCO

PENETROMETRIA: MUSILE 2

DATA: 16/02/01 QUOTA: 0.00



RAPPORTO R_p/R_1 (BEGEMANN)

0 16 32 60 100
T A AL LS SL S GS

R1 : ATTRITO LATERALE LOCALE (Kg/cmq)

PENETROMETRO STATICO olandese da 20 tonnellate

R_p : RESISTENZA ALLA PUNTA (Kg/cmq)



MODELLO GEOTECNICO DEL TERRENO

Penetrometria di riferimento : MUSILE 2

Committente : S.A.I.C.O. Srl
Cantiere : MUSILE DI PIAVE - VIA BOSCO

Data : 16/02/01

QUOTE DELLO STRATO (m)	SPESSORE (cm)	INTERPRETAZIONE STRATIGRAFICA	Rp media (kg/cm ²)	RL media (Kg/cm ²)	E' (Kg/cm ²)	Phi° (gradi)	Cu (Kg/cm ²)
-0.40 -0.50	10	TERRENO DI RIPO	54	0.74	108.00	35	0.00
-0.50 -3.10	260	ARGILLA LIMOSA	8	0.47	36.20	0	0.40
-3.10 -3.70	60	ARGILLA E LIMO	27	0.90	51.46	0	1.35
-3.70 -5.50	180	SABBIA LIMOSA	97	1.88	180.29	37	0.00
-5.50 -8.10	260	ARGILLA LIMOSA	9	0.41	37.77	0	0.45
-8.10 -10.50	240	SABBIA LIMOSA	65	1.03	116.22	36	0.00
-10.50 -11.70	120	ARGILLA DEBOLMENTE LIMOSA	10	0.52	43.27	0	0.50
-11.70 -12.10	40	SABBIA LIMOSA	68	1.08	115.70	36	0.00
-12.10 -12.90	80	ARGILLA	13	0.57	58.19	0	0.65
-12.90 -13.90	100	SABBIA LIMOSA	98	1.90	171.96	38	0.00
-13.90 -15.30	140	ARGILLA LIMOSA	14	0.82	58.06	0	0.70
-15.30 -16.30	100	SABBIA LIMOSA	92	1.41	158.71	37	0.00
-16.30 -17.30	100	ARGILLA LIMOSA	16	0.51	55.72	0	0.80
-17.30 -18.70	140	SABBIA LIMOSA	73	1.38	141.49	36	0.00
-18.70 -20.00	130	ARGILLA LIMOSA	18	0.61	54.12	0	0.90

Simbologia.

Rp : Resistenza alla punta (kg/cm²).

RL : Attrito laterale locale (kg/cm²).

E' : Modulo Edometrico (kg/cm²).

Phi° : Angolo d'attrito interno (gradi).