


F.S. Linea : MESTRE - PORTOGRUAROPLANIMETRIA UBICAZIONE SONDAGGI

SICOS

SEZIONE INDAGINI GEOTECNICHE

10095 GRUGLIASCO - Via S. Paolo 65
Tel. 780.02.02 (3 linee r.a.)

COMMITTENTE F.S. + Venezia

CANTIERE Ponte sul F. Piave

SONDAGGIO n° 4 Pila lato Venezia, al centro, incl.

Iniziato il ultimato il

Quote s.l.m.	Profond. in mt.	Spessore degli strati in mt.	Campioni	Descrizione della natura del terreno	Colonne strati- grafica	Sistema e Ø del foro	Falda freatiche	P.P. o V. B. tasca- bile Kg/cm ²	S.P.T. colpi/ 15 cm.	PIEZO- METRI in mt.
	0.00									
	0.20	0.20		muratura di mattoni mediamente conservata						
		15.00		Calcestruzzo della fondazione discretamente conservato con tratti più degradati (a -12,00 m.) e presenza di ferro (a - 14,50+15,00 m.)						
	15.20									
	16.10	0.90		Magrone della fondazione con presenza di limo						
		6.90		Limo debolmente sabbioso, plastico, di colore grigio						
	23.00									

ROTAZIONE ± 101 m

← niege di fondazione

1.7

2.1