.okaal	Vanaf wanneer	Tot wanneer	Situatie	Verandering Opmerkingen			
0.005 (B4.01) Studielandschap	1-01-12	-	C02 sensor probably broken	T/m de periode 01-07-2013 - 01-08-2013 wordt er alleen de genoteerde situatie berekend. Hierna komen er "AIR sensor" Situaties bij. Hier lijkt het goed mogelijk dat de sensor vanaf begin af aan al kapot is. De vraag is tevens waar dit lokaal gesitueerd is, heeft het te maken met de deuren naar buiten e.d.?			
.014 (B3.03a) Praktijkruimte	1-01-12	1-08-2013	C02 sensor probably broken	Vanaf de omschakeling komen er meerdere andere situaties bij, waaronder normale situaties e.d.			
.014 (B3.03b B3.04) Praktijkruimte .031 (E07) Facilitair Kantoor	1-01-12 1-01-12	1-08-2013 1-08-2013	C02 sensor probably broken C02 sensor probably broken				
.033 (E05) Schoonmaak Kantoor	1-01-12	1-08-2013	C02 sensor probably broken				
.035 (E02) Opslag Facilitair bedrijf	1-01-12	1-10-2014	C02 sensor probably broken	Venef de amaghaliair koman ar magridare anders situatios			
081 (A1.04c) Praktijkruimte	1-01-12	1-08-2013	C02 sensor probably broken	Vanaf de omschakeling komen er meerdere andere situaties bij, waaronder normale situaties e.d.			
087 (B4.03) Praktijkruimte	1-01-12 1-01-12	1-08-2013	C02 sensor probably broken C02 sensor probably broken	Sensor lijkt vanaf het begin al kapot			
097 (B4.04) Praktijkruimte	1-01-12	1-08-2013	C02 sensor probably broken	Vanaf de omschakeling komen er meerdere andere situaties			
112 (C11/12) Regio Regisseur	1-01-12	1-08-2013	C02 sensor probably broken	bij, waaronder normale situaties e.d.			
118 (C1.10) EHBO 126 (C04) Zaal groot	1-01-12	1-08-2013	C02 sensor probably broken				
136 (C03) Zaal	1-01-12 1-01-12	1-08-2013 1-12-2013	C02 sensor probably broken C02 sensor probably broken	01-12-13 is het omslagpunt, vanaf hier komen er nieuwe			
013 [A2.04b] Praktijkruimte	1-01-12	1-08-2013	Geen waarde	situaties bij. Er wordt geen waarde gemeten, vanaf 01-08-2013 wordt ineens de TEMP situatie gemeten, deze spiked vervolgens en neem O1-08-2013 in vergelijking met ervoor. Tevens is het belangrijk dat we weten			
015 (A2.04a) Praktijkruimte 021 (B3.02) Instructieruimte	1-01-12	1-08-2013	C02 sensor probably broken	hierna weer af. Vanaf de omschakeling komen er meerdere andere situaties bij, waaronder normale situaties e.d.			
031 (B3.08a) Werkkamer	1-01-12	1-08-2013	Empty Classroom	De anderen situaties nemen stapsgewijs toe Ofwel deze kamer werd ineens meer gebruikt, ofwel er was tot deze periode			
032 (B3.06a) Spreekkamer	1-01-12	1-08-2013	C02 sensor probably broken	Wat mis. Vanaf de omschakeling komen er meerdere andere situaties bij, waaronder normale situaties e.d.			
033 (B3.08b) Werkkamer	1-01-12 1-01-12	1-08-2013	CO2 sensor probably broken				
043 (A2.07) Vergaderkamer 044 (A2.01) Studielandschap	1-01-12	1-08-2013 1-08-2013	C02 sensor probably broken C02 sensor probably broken				
051 (A2.04c) Ruimte	1-01-12	1-08-2014	C02 sensor probably broken				
.052 (A2.03c) Praktijkruimte .053 (A2.04c) Praktijkruimte	1-01-12 1-01-12	1-08-2013 1-08-2013	C02 sensor probably broken C02 sensor probably broken				
.053 (A2.04c) Praktijkruimte .055 (A2.04c) ruimte	1-01-12	1-08-2014	C02 sensor probably broken	"" Vanaf 1-8-15 nemen de situaties weer toe op CO2 Probably broken.			
.062 (J16) Kopieerruimte 1e verdieping	1-01-12	1-04-2015	C02 sensor probably broken	"" In deze ruimte neemt het aantal situaties ineens drastisch af, waarna deze vervolgens vanaf 1-08-15 weer klimt.			
.064 (A1.06a) Spreekkamer	1-01-12	1-08-2013	CO2 sensor probably broken				
.072 (A1.07) Vergaderkamer .075 (A1.02c) Instructieruimte	1-01-12 1-01-12	1-08-2013 1-08-2013	C02 sensor probably broken C02 sensor probably broken				
.081 (A1.02b) Instructieruimte	1-01-12	1-12-2014	C02 sensor probably broken	Van C02 situatie naar Empty classroom en allerlei andere gemeten situaties. Vanaf de omschakeling komen er meerdere andere situaties Het schommelt wel naar veel hogere situaties bij andere.			
082 (A1.02a) Instructieruimte	1-01-12		C02 sensor probably broken	bij, waaronder normale situaties e.d.			
086 (A1.06b) Spreekkamer	1-01-12 1-01-12	1-08-2013 1-09-2014	C02 sensor probably broken				
087 (B4.09) Stafkamer 094 (B4.06a) Spreekkamer	1-01-12	1-09-2014	C02 sensor probably broken C02 sensor probably broken				
.097 (B4.02) Instructieruimte	1-01-12	1-08-2013	C02 sensor probably broken				
119 (D08) Flexwerkplek 122 (A2.03b) Praktijkruimte	1-01-12 1-01-12	1-08-2013 1-08-2013	C02 sensor probably broken C02 sensor probably broken				
.132 (A2.03a) Praktijkruimte	1-01-12	1-08-2013	C02 sensor probably broken				
.003 (B2.03b) Praktijkruimte	1-01-12 1-01-12	1-08-2013 1-08-2013	C02 sensor probably broken C02 sensor probably broken				
.006 (B2.06b) Spreekkamer .008 (B2.06a) Spreekkamer	1-01-12	1-08-2013	C02 sensor probably broken				
.011 (B2.07) Vergaderkamer .018 (B2.10b) Stafkamer	1-09-12 1-05-13	1-12-2014 1-10-2014	C02 sensor probably broken C02 sensor probably broken				
022 (B2.10a) Stafkamer	1-11-14	1-06-2016	CO2 sensor probably broken				
027 (A2.08b) Werkkamer 035 (A2.02b) Instructieruimte	1-09-14 1-01-12	1-06-2016 1-08-2013	C02 sensor probably broken C02 sensor probably broken	Vanaf de omschakeling komen er meerdere andere situaties bij, waaronder normale situaties e.d.			
.041 (A2.02c) Instructieruimte	1-01-12	1-08-2013	C02 sensor probably broken				
052 (B1.01) Studielandschap 067 (B1.03c) Praktijkruimte	1-11-13 1-01-12	1-12-2014 1-08-2013	C02 sensor probably broken C02 sensor probably broken				
072 (B1.03b) Praktijkruimte	1-01-12	1-08-2013	C02 sensor probably broken				
073 (B1.02) Instructieruimte 079 (B1.10ab) Stafkamer	1-01-12 1-05-15	1-08-2013 1-06-2016	C02 sensor probably broken C02 sensor probably broken	Dit lijkt een kapotte sensor, welke niet vervangen is.			
.084 (A3.02a) Instructieruimte	1-01-12	1-08-2013	CO2 sensor probably broken	"" wetke fliet vervaliger is.			
087 (A3.08c) Werkkamer	1-01-12	1-08-2013	C02 sensor probably broken				
.088 (A3.02b) Instructieruimte .117 (A3.03b) Praktijkruimte	1-01-12 1-01-12	1-08-2013 1-08-2013	C02 sensor probably broken C02 sensor probably broken				
.119 (A3.03a) Praktijkruimte	1-01-12	1-08-2013	C02 sensor probably broken				
.122 (A3.02c) Instructieruimte .124 (A3.04b) Praktijkruimte	1-01-12 1-01-12	1-08-2013 1-08-2013	C02 sensor probably broken C02 sensor probably broken				
132 (A3.03c) Praktijrkuimte	1-01-12	1-08-2013	C02 sensor probably broken				
134 (A3.04a) Praktijkruimte	1-01-12 1-01-12	1-08-2013 1-08-2013	C02 sensor probably broken C02 sensor probably broken				
.138 (A3.04c) Praktijkruimte .091 (C5.06) Commissie	1-01-12	1-07-2013	C02 sensor probably broken	Hier duikt het aantal situaities ineens omlaag, na de val stabiliseert het zich met andere situaties. Hier duikt het aantal situaities ineens omlaag, ochter komen er. Na de val van de situaties neemt het aantal weer drastisch toe vanaf 1.11.12			
.097 (C3.06) Kantoor	1-01-12	1-08-2013	C02 sensor probably broken	Hier duikt het aantal situaities ineens omlaag, echter komen er geen andere situaties bij. Na de val van de situaties neemt het aantal weer drastisch toe vanaf 1-11-13 weer op extreme hoogte.			
.102 (C1.06) Societeit	1-01-12 1-01-12	1-08-2013	C02 sensor probably broken C02 sensor probably broken				
.108 (E07) Werkplaats .114 (E02) Opslag Apparatuur	1-01-12	-	C02 sensor probably broken				
eerdere situaties per lokaal	1-03-14	1-10-2014	C02 sensor probably broken	De verandering bouwt langzaam op. In de maand van 1-9-2014			
033 (E05) Schoonmaak Kantoor				is de laatste piek, hierna zijn er GEEN situaties meer op CO2 niveau			
035 (B3.11) Werkkamer	1-06-14	1-10-2014	CO2 sensor probably broken				
.087 (B4.09) Stafkamer	1-03-13	1-10-2014	C02 sensor probably broken				