


LEGENDA PBR:	
— — — — —	HRANICE POŽARNÉHO ÚSEKU
— — — — —	HRANICE POŽARNE NEBEZPEČNÉHO PROSTORU
— — — — —	ODRÁŽKA POZEMNÉHO ÚSEKU
P1 05 18	
VS	VTAHOVÁ ŠACHTA TVORÍCÍ SAMOSTATNÝ PÚ
IS	INŠTALÁCIA ŠACHTY TVORÍCIEJ SAMOSTATNÝ PÚ
IRU 41 0P	POŽADOK NA PO KONSTRUKČIE (UČAVÉRU)
PO	POŽADOK NA PO KONSTRUKČIE STROPU
△	POČET OSÔB V PÚ
□	POČET OSÔB V PÚ
→	SMER ÚNIKU – POČET UNIKAJÚCICH OSÔB
↔	ÚNIK NA VOĽNÉ PROSTORIE – POČET UNIKAJÚCICH OSÔB
(N)	VNÚTRNÉ ODBĚR MÍSTO – EN HADICE
△	PŘENOSNÝ ODBĚR MÍSTO – TYPICKÝ SPOJNOSTI
□	AUTOMATICKÁ DETEKČIE A SIGNALIZÁCIE SPOJNOSTI
PK	PANIKOVÉ KOVÁNÍ
×	PROSTOR VÝBERU NOVÝM TYPOM OBTELÉNÍ

POZNÁMKY:

- Požadovaná PO konstrukci ohraničujících instalačních a výtahových šachty (IS, VS) je EI 30 DP1, pokud není uvedeno jinak.
- Požadovaná PO užívaní instalačních šachet je EW 30 DP1 a EI 30 DP1-S200, pokud užívaní není do CHÚC.
- Instalační šachty v byt. jednotkách jsou součástí PJl byt. jednotek a musí být zobrazeny odděleně. PO min. EI 30 DP1.



severka	schéma	$\pm 0,000 = 224,62 \text{ m.n.m (BPV)}$
---------	--------	--

strana BD Na Mariánské cestě - 2. etapa		strana 50 Dokumentace pro provádění stavby	
zpracovatel IGNIS PROJEKT	zodpovědný projektant části Jan Drahoš	stavební objekt SO03 - Bytový dům D2 a D2	
IGNIS PROJEKT, s.r.o. Kolná 675/3 190 00 Praha 9	vypracoval: Bc. Emília Maštalířová	část 4 Požadavky bezpečnostní řešení	
		projektant dle Směrnice ČSN	
investor ČMÚR-AN Techn. SAG by, Bc. 002 03	generální projektant IGK a.s. generální projekt Hornová 347/IV 190 00 Praha 9 4. úřadovna Hornův náhon projektant Ing. Vladislav Křima	datum 31.10.2025	číslo paré 16
	Ing. Lubor Doležal	načíslo 1:100	
Půdorys ZNP	zakázka 365	strana 50	SO03 D.4
	účetní 0	číslo 01	revize 04